

Московское шоссе 38

Организация "ООО "Управдом №г Подмосковья"

Адрес "Московское шоссе, д. 38

Тип теплосчетчика КМ-5-2

Дата последней проверки теплосчетчика

Версия 02.30

Номер теплосчетчика 381482

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика 381482

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	ВИ	М2-М1 подмес	т1	т2	т1-т2			Нераб. Тн
17.01.23	3.384	224.5198	223.1965	1.3232	0.00	-	59.37	44.42	14.96	0.00	24.00	
18.01.23	3.156	225.9548	224.5928	1.3621	0.00	-	57.14	43.29	13.85	0.00	24.00	
19.01.23	3.021	224.7175	221.9346	2.7830	0.00	-	56.11	42.78	13.32	0.00	24.00	
20.01.23	2.347	222.0435	220.7559	1.2876	0.00	-	49.58	39.13	10.45	0.00	24.00	
21.01.23	2.266	222.5351	221.2153	1.3237	0.00	-	46.84	36.78	10.06	0.00	24.00	
22.01.23	3.574	221.8354	220.4814	1.3540	0.00	-	61.30	45.31	15.99	0.00	24.00	
23.01.23	3.645	221.4595	219.9209	1.5386	0.00	-	62.41	46.07	16.34	0.00	24.00	
24.01.23	3.789	221.4893	219.4053	2.0840	0.00	-	64.32	47.34	16.98	0.00	24.00	
25.01.23	3.662	221.3760	220.0005	1.3755	0.00	-	63.06	46.64	16.42	0.00	24.00	
26.01.23	3.546	221.2632	219.8823	1.3809	0.00	-	62.09	46.19	15.90	0.00	24.00	
27.01.23	3.743	221.2959	219.9370	1.3589	0.00	-	64.02	47.23	16.79	0.00	24.00	
28.01.23	3.752	221.5830	220.2129	1.3701	0.00	-	64.61	47.80	16.81	0.00	24.00	
29.01.23	3.507	221.6016	220.2231	1.3784	0.00	-	62.44	46.73	15.70	0.00	24.00	
30.01.23	3.439	221.6182	220.2495	1.3687	0.00	-	61.66	46.26	15.40	0.00	24.00	
31.01.23	3.303	221.4854	220.1348	1.3506	0.00	-	60.20	45.41	14.79	0.00	24.00	
01.02.23	3.004	221.8799	220.5352	1.3447	0.00	-	56.97	43.55	13.42	0.00	24.00	
02.02.23	3.121	221.8940	220.5391	1.3550	0.00	-	58.06	44.11	13.95	0.00	24.00	
03.02.23	3.068	221.8047	220.4785	1.3262	0.00	-	57.75	44.03	13.71	0.00	24.00	
04.02.23	3.003	221.2817	219.8467	1.4351	0.00	-	57.49	43.86	13.62	0.00	24.00	
05.02.23	3.469	222.2407	220.8325	1.4082	0.00	-	56.97	43.58	13.40	0.00	24.00	
06.02.23	3.816	222.7900	221.4043	1.3857	0.00	-	65.02	48.02	17.01	0.00	24.00	
07.02.23	3.429	222.6025	222.1396	1.4629	0.00	-	68.90	50.20	18.70	0.00	24.00	
08.02.23	3.554	223.5771	222.1738	1.4033	0.00	-	62.97	47.19	15.77	0.00	24.00	
09.02.23	3.145	222.9629	221.6318	1.3311	0.00	-	58.39	44.40	13.98	0.00	24.00	
10.02.23	3.223	221.8242	220.5068	1.3174	0.00	-	58.96	44.55	14.41	0.00	24.00	
11.02.23	3.287	221.5850	220.2295	1.3555	0.00	-	59.15	44.44	14.71	0.00	24.00	
12.02.23	3.710	221.2666	219.8711	1.3955	0.00	-	64.20	47.55	16.65	0.00	24.00	
13.02.23	2.981	221.6113	220.2568	1.3545	0.00	-	56.76	43.43	13.33	0.00	24.00	
14.02.23	3.145	221.3320	220.0303	1.3018	0.00	-	57.58	43.49	14.09	0.00	24.00	
Итого	99.908	6666.5908	6623.5107	43.0803	0.00	0.0000	59.85	44.98	14.87	0.00	720.00	0.00

15.02.23 24:00	158.336	10251.38	10185.00	0.00	1104.00
17.01.23 00:00	58.428	3384.79	3361.49	0.00	384.00
Итого	99.908	6666.59	6623.51	0.00	720.00

Отчетный период _____720.00_час. Период норм. работы _____720.00_час.

Период отключения питания (U) _____0.000_час. Период функц.отказа (E) _____0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____0.000_час. Период G<min (G) _____0.000_час.
 Период G>max (G) _____0.000_час.

представитель абонента _____

представитель теплоснабжающей организации _____

