

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Московское шоссе А.38 (ГВС) \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 \_\_\_\_\_ версия 02.30 \_\_\_\_\_  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Московское шоссе 38 ГВС  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 385528

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0.04 - 40.0 м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
17.01.23	0.808	43.34	44.0123	33.16	33.5284	10.18	57.3	48.1	9.2	8.0	2.2	0.0	0.00	24.00	
18.01.23	0.944	55.46	56.2932	44.20	44.6854	11.26	56.6	47.7	9.0	8.0	3.8	0.0	0.00	24.00	
19.01.23	0.951	53.19	54.0273	42.38	42.8549	10.81	57.8	48.0	9.7	8.0	3.2	0.0	0.00	24.00	
20.01.23	0.937	45.99	46.6992	34.36	34.7166	11.63	57.1	46.4	10.7	8.0	2.4	0.0	0.00	24.00	
21.01.23	1.102	45.65	46.3480	30.28	30.5846	15.37	57.0	45.4	11.6	8.0	3.1	0.0	0.00	24.00	
22.01.23	1.142	45.51	46.2808	30.92	31.2644	14.59	60.2	47.8	12.4	8.0	2.6	0.0	0.00	24.00	
23.01.23	1.007	43.42	44.1340	31.01	31.3428	12.41	59.1	47.1	12.1	8.0	2.3	0.0	0.00	24.00	
24.01.23	0.972	44.14	44.8584	32.52	32.8708	11.62	59.0	47.3	11.7	8.0	2.3	0.0	0.00	24.00	
25.01.23	1.009	44.94	45.6832	32.62	32.9751	12.33	59.3	47.7	11.6	8.0	2.6	0.0	0.00	24.00	
26.01.23	0.926	50.81	51.5973	39.87	40.3096	10.94	57.6	48.0	9.6	8.0	3.1	0.0	0.00	24.00	
27.01.23	0.917	43.06	43.7686	32.67	33.0297	10.39	59.4	47.7	11.7	8.0	2.8	0.1	0.00	24.00	
28.01.23	0.983	43.42	44.1749	31.97	32.3334	11.46	60.7	48.8	11.9	8.0	2.1	0.1	0.00	24.00	
29.01.23	1.025	45.06	45.7821	32.03	32.9510	10.51	58.9	47.1	11.5	8.0	2.4	0.1	0.00	24.00	
30.01.23	0.915	43.11	43.8171	31.94	32.2832	13.85	58.5	47.3	11.2	8.0	2.4	0.1	0.00	24.00	
31.01.23	1.057	45.79	46.5243	33.74	34.1025	12.74	58.2	47.4	10.8	8.0	2.7	0.1	0.00	24.00	
01.02.23	1.003	46.48	47.2183	33.74	34.1025	12.74	58.2	47.4	10.8	8.0	2.7	0.1	0.00	24.00	
02.02.23	0.959	43.84	44.5470	32.31	32.6566	11.53	58.4	47.1	11.3	8.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
03.02.23	0.937	44.15	44.8579	32.55	32.8999	11.60	58.3	46.8	11.5	8.0	3.0	0.1	0.00	24.00	
04.02.23	0.937	44.15	44.8579	32.55	32.8999	11.60	58.3	46.8	11.5	8.0	3.0	0.1	0.00	24.00	
05.02.23	1.051	45.12	45.8586	31.66	32.0092	13.46	59.1	47.6	11.5	8.0	3.2	0.0	0.00	24.00	
06.02.23	1.004	44.25	44.9827	32.06	32.4095	12.19	59.5	47.8	11.7	8.0	3.2	0.0	0.00	24.00	
07.02.23	1.093	46.31	47.0691	32.24	32.5968	14.07	59.2	47.6	11.6	8.0	3.1	0.0	0.00	24.00	
08.02.23	1.020	45.03	45.7568	32.24	32.5835	12.79	58.7	47.1	11.5	8.0	3.0	0.1	0.00	24.00	
09.02.23	1.043	45.36	46.1165	32.31	32.6715	13.05	59.6	48.1	11.5	8.0	3.0	0.1	0.00	24.00	
10.02.23	0.904	43.31	43.9878	32.54	32.4652	10.77	57.9	46.6	11.3	8.0	2.9	0.1	0.00	24.00	
11.02.23	1.032	45.49	46.2104	32.13	32.3417	13.36	58.0	46.6	11.4	8.0	3.0	0.1	0.00	24.00	
12.02.23	0.908	43.01	43.6743	32.01	32.3417	11.00	57.4	46.0	11.4	8.0	2.9	0.1	0.00	24.00	
13.02.23	0.949	43.72	44.4133	32.06	32.4005	11.66	58.1	46.7	11.4	8.0	2.9	0.1	0.00	24.00	
14.02.23	1.021	44.98	45.7158	32.43	32.7827	12.58	59.0	47.2	11.8	8.0	3.0	0.1	0.00	24.00	
15.02.23	0.944	43.47	44.1704	32.48	32.8296	10.58	58.9	47.0	11.9	8.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
ИТОГО	29.515	1360.45	1382.3008	996.96	1007.7337	363.49	58.5	47.3	11.2	8.0	2.8	0.0	0.00	720.00	0.00

Московское шоссе 38 ГВС

15.02.23 24:00	46.560	2547.17	1989.35	2587.86	2012.37	1104.00
17.01.23 00:00	17.045	1186.72	992.40	1205.55	1004.63	384.00
Итого	29.515	1360.45	996.96	1382.30	1007.73	720.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

представитель абонента \_\_\_\_\_ представитель теллоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Утрвс = 374,57 см³*  
*Qтрвс = 29,378 т/сут*