

Московское шоссе 40

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер договора _____

Адрес _Московское шоссе, д.40

Телефон _____

Тип теплосчетчика _КМ-5-2

версия _02.30

Номер Теплосчетчика _383951

Дата последней проверки теплосчетчика _____

Свод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Сп : 10 л/ммП

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления
 с _17.01.2023_ по _15.02.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 Утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2		нераб. ТН	Работы Тр
17.01.23	6.777	395.2549	398.4912	-	0.00	3.2363	59.69	42.53	17.16	0.00	24.00	
18.01.23	6.316	397.9668	401.2915	-	0.00	3.3247	57.43	41.54	15.89	0.00	24.00	
19.01.23	6.016	394.6895	397.9292	-	0.00	3.2397	56.37	41.10	15.26	0.00	24.00	
20.01.23	4.678	391.9473	395.1519	-	0.00	3.2046	49.71	37.75	11.96	0.00	24.00	
21.01.23	4.538	393.0205	396.2051	-	0.00	3.1846	47.08	35.51	11.57	0.00	24.00	
22.01.23	7.185	390.4834	393.7041	-	0.00	3.2207	61.63	43.21	18.42	0.00	24.00	
23.01.23	7.340	389.5371	392.8066	-	0.00	3.2695	62.76	43.89	18.86	0.00	24.00	
24.01.23	7.688	388.7725	392.0000	-	0.00	3.2275	64.65	44.96	19.69	0.00	24.00	
25.01.23	7.388	389.1738	392.4297	-	0.00	3.2559	63.35	44.35	19.00	0.00	24.00	
26.01.23	7.221	389.5635	392.8379	-	0.00	3.2744	62.43	43.87	18.56	0.00	24.00	
27.01.23	7.657	389.5449	392.8555	-	0.00	3.3105	64.38	44.71	19.68	0.00	24.00	
28.01.23	7.626	389.9746	393.2559	-	0.00	3.2813	64.91	45.33	19.57	0.00	24.00	
29.01.23	7.158	390.4639	393.7354	-	0.00	3.2715	62.73	44.38	18.35	0.00	24.00	
30.01.23	7.013	390.5635	393.7764	-	0.00	3.2129	61.97	44.00	17.98	0.00	24.00	
31.01.23	6.718	390.5337	393.6846	-	0.00	3.1309	60.50	43.28	17.22	0.00	24.00	
01.02.23	6.073	391.4355	394.6006	-	0.00	3.1650	57.22	41.69	15.53	0.00	24.00	
02.02.23	6.312	391.2705	394.4951	-	0.00	3.2246	58.34	42.19	16.15	0.00	24.00	
03.02.23	6.249	391.4229	394.6846	-	0.00	3.2617	58.23	42.25	15.98	0.00	24.00	
04.02.23	6.199	392.3398	395.5752	-	0.00	3.2354	57.92	42.10	15.82	0.00	24.00	
05.02.23	6.103	392.3301	395.5889	-	0.00	3.2588	57.41	41.84	15.57	0.00	24.00	
06.02.23	7.073	391.9443	395.2568	-	0.00	3.3125	61.65	43.59	18.07	0.00	24.00	
07.02.23	7.784	392.4932	395.7832	-	0.00	3.2900	65.35	45.49	19.85	0.00	24.00	
08.02.23	8.672	393.7314	397.0322	-	0.00	3.3008	69.32	47.27	22.04	0.00	24.00	
09.02.23	7.280	394.0938	397.4082	-	0.00	3.3145	63.24	44.75	18.49	0.00	24.00	
10.02.23	6.441	393.6865	397.0313	-	0.00	3.3447	58.66	42.28	16.38	0.00	24.00	
11.02.23	6.597	391.3311	394.5996	-	0.00	3.2686	59.26	42.38	16.88	0.00	24.00	
12.02.23	6.672	390.4805	393.7227	-	0.00	3.2422	59.50	42.39	17.11	0.00	24.00	
13.02.23	7.613	389.8418	392.9863	-	0.00	3.1445	64.54	44.99	19.55	0.00	24.00	
14.02.23	6.060	391.1758	394.3887	-	0.00	3.2129	57.01	41.50	15.51	0.00	24.00	
15.02.23	6.369	390.4141	393.6445	-	0.00	3.2305	57.89	41.55	16.33	0.00	24.00	
Итого	202.779	11749.5010	11846.9531	0.0000	0.00	97.4517	60.16	42.89	17.28	0.00	720.00	0.00

15.02.23 24:00	322.210	18105.86	18255.24	0.00	1104.00
17.01.23 00:00	119.432	6356.35	6408.29	0.00	384.00
Итого	202.779	11749.50	11846.95	0.00	720.00

Отчетный период

— 720.00_час.

Период норм. работы

— 720.00_час.

Период отключения питания
 период t1-t2 < min
 период G>max

(U) 0.000_час.
 (D) 0.000_час.
 (G) 0.000_час.

Период функц.отказа (E) 0.000_час.
 период G<min (G) 0.000_час.

представитель абонента

[Signature]



представитель теплоснабжающей организации

[Signature]

