

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Московское шоссе 41
 Адрес "Московское шоссе, д. 41" Номер договора _____
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2" версия "02.30" Телефон _____
 Дата последней поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика "387092"

Свод.: 0.036 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Собр.: 0.036 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 ГП : 10 _____л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с "17.01.2023" по "15.02.2023"

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	Ви	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. Тн
17.01.23	4.483	346.2124	346.4614	-	0.00	0.2490	60.12	47.18	12.94	0.00	24.00	
18.01.23	4.184	349.3735	349.5898	-	0.00	0.2163	57.87	45.91	11.97	0.00	24.00	
19.01.23	3.979	345.9697	346.1045	-	0.00	0.1348	56.77	45.28	11.49	0.00	24.00	
20.01.23	3.073	346.0273	346.1631	-	0.00	0.1357	50.08	41.21	8.87	0.00	24.00	
21.01.23	2.965	346.7476	346.9238	-	0.00	0.1763	47.56	39.01	8.55	0.00	24.00	
22.01.23	4.787	345.9897	345.9966	-	0.00	0.0068	62.04	48.21	13.83	0.00	24.00	
23.01.23	4.900	345.1943	345.3071	-	0.00	0.1128	63.15	48.96	14.19	0.00	24.00	
24.01.23	5.101	344.5776	344.6875	-	0.00	0.1099	65.05	50.25	14.80	0.00	24.00	
25.01.23	4.910	344.8125	344.9141	-	0.00	0.1016	63.77	49.54	14.23	0.00	24.00	
26.01.23	4.789	345.1133	345.1836	-	0.00	0.0703	62.89	49.02	13.87	0.00	24.00	
27.01.23	5.066	345.2646	345.3564	-	0.00	0.0918	64.82	50.15	14.67	0.00	24.00	
28.01.23	5.034	345.4258	345.5996	-	0.00	0.1738	65.28	50.71	14.56	0.00	24.00	
29.01.23	4.724	345.3154	345.5254	-	0.00	0.2100	63.12	49.45	13.67	0.00	24.00	
30.01.23	4.628	345.3008	345.5039	-	0.00	0.2031	62.40	49.00	13.40	0.00	24.00	
31.01.23	4.406	345.0566	345.2646	-	0.00	0.2080	60.93	48.16	12.76	0.00	24.00	
01.02.23	3.974	345.5410	345.7061	-	0.00	0.1650	57.60	46.11	11.49	0.00	24.00	
02.02.23	4.146	345.6436	345.8145	-	0.00	0.1709	58.73	46.74	11.99	0.00	24.00	
03.02.23	4.099	345.7852	345.8867	-	0.00	0.1016	58.60	46.75	11.85	0.00	24.00	
04.02.23	4.063	346.1504	346.2832	-	0.00	0.1328	58.28	46.55	11.73	0.00	24.00	
05.02.23	4.019	346.3379	346.4736	-	0.00	0.1357	57.79	46.19	11.60	0.00	24.00	
06.02.23	4.656	346.3477	346.4775	-	0.00	0.1299	62.06	48.62	13.44	0.00	24.00	
07.02.23	5.148	347.2129	347.3027	-	0.00	0.0898	65.73	50.91	14.82	0.00	24.00	
08.02.23	5.742	348.5781	348.6504	-	0.00	0.0723	69.76	53.29	16.46	0.00	24.00	
09.02.23	4.795	348.4619	348.5908	-	0.00	0.1289	63.61	49.85	13.75	0.00	24.00	
10.02.23	4.252	348.0996	348.2324	-	0.00	0.1328	59.08	46.88	12.21	0.00	24.00	
11.02.23	4.340	345.8057	345.9111	-	0.00	0.1055	59.70	47.16	12.54	0.00	24.00	
12.02.23	4.406	345.1363	345.2910	-	0.00	0.1348	59.98	47.22	12.76	0.00	24.00	
13.02.23	5.009	344.8340	344.9424	-	0.00	0.1084	64.95	50.43	14.52	0.00	24.00	
14.02.23	3.989	345.5156	345.6953	-	0.00	0.1797	57.41	45.87	11.54	0.00	24.00	
15.02.23	4.182	344.9355	345.1279	-	0.00	0.1924	58.32	46.20	12.12	0.00	24.00	
Итого	133.848	10380.7871	10384.9668	0.0000	0.00	4.1807	60.58	47.69	12.89	0.00	720.00	0.00

		МОСКОВСКОЕ шоссе №1			
15.02.23 24:00	212.482	15951.50	15958.50	0.00	1104.00
17.01.23 00:00	78.633	5570.71	5573.54	0.00	384.00
Итого	133.848	10380.79	10384.97	0.00	720.00

Отчетный период _____720.00_час. период норм. работы _____720.00_час.

Период отключения питания (U) _____0.000_час. Период функц. отказа (E) _____0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) _____0.000_час. период G<min (G) _____0.000_час.
 период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

