

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквия"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	383996
Адрес дома:	ул Московское шоссе 44 стр. востл.	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоотребления за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Двл. ат	Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
17.01	1,96	284,12	281,29	2,83	0,00	288,99	284,96	4,02	60,09	52,92	7,17	-0,23	12,84	24,0		
18.01	1,84	286,26	283,46	2,80	0,00	290,84	286,94	3,89	57,86	51,16	6,69	-0,23	12,81	23,97	E	
19.01	1,73	283,85	281,10	2,75	0,00	288,20	284,43	3,77	56,83	50,27	6,56	-0,23	12,88	24,0		
20.01	1,34	283,62	280,76	2,86	0,00	287,02	283,47	3,55	49,69	44,83	4,87	-0,24	7,16	24,0		
21.01	1,38	284,28	281,45	2,83	0,00	287,46	283,97	3,52	47,94	42,93	5,01	-0,25	6,23	24,0		
22.01	2,17	282,67	279,90	2,77	0,00	287,84	283,78	4,06	62,21	54,39	7,82	-0,24	6,21	24,0		
23.01	2,22	281,96	279,19	2,77	0,00	287,30	283,20	4,10	63,36	55,36	8,0	-0,24	6,21	24,0		
24.01	2,30	281,45	278,62	2,83	0,00	287,05	282,81	4,24	65,06	56,75	8,31	-0,23	6,19	24,0		
25.01	2,20	281,79	278,93	2,86	0,00	287,21	283,01	4,20	63,72	55,78	7,94	-0,23	6,2	24,0		
26.01	2,17	281,99	279,15	2,83	0,00	287,25	283,12	4,13	62,93	55,11	7,82	-0,22	6,2	24,0		
27.01	2,29	281,98	279,13	2,84	0,00	287,57	283,32	4,25	64,99	56,73	8,26	-0,22	6,2	24,0		
28.01	2,26	282,18	279,26	2,92	0,00	287,84	283,52	4,32	65,31	57,16	8,15	-0,21	6,2	24,0		
29.01	2,13	282,34	279,42	2,93	0,00	287,65	283,44	4,21	63,15	55,47	7,67	-0,21	6,2	24,0		
30.01	2,08	282,37	279,42	2,95	0,00	287,56	283,37	4,20	62,4	54,9	7,5	-0,19	6,2	24,0		
31.01	1,97	282,28	279,31	2,96	0,00	287,23	283,10	4,13	60,85	53,73	7,12	-0,19	6,2	24,0		
01.02	1,79	282,84	279,87	2,97	0,00	287,32	283,33	3,99	57,61	51,13	6,48	-0,2	6,21	24,0		
02.02	1,87	282,77	279,81	2,96	0,00	287,41	283,37	4,03	58,78	52,0	6,78	-0,2	6,2	24,0		
03.02	1,85	282,86	279,89	2,97	0,00	287,48	283,45	4,03	58,63	51,96	6,67	-0,2	6,2	24,0		
04.02	1,83	283,21	280,24	2,97	0,00	287,79	283,78	4,01	58,32	51,72	6,6	-0,21	6,21	24,0		
05.02	1,80	283,34	280,37	2,97	0,00	287,84	283,85	3,99	57,78	51,28	6,5	-0,23	6,21	24,0		
06.02	2,12	283,10	280,11	2,99	0,00	288,29	284,03	4,25	62,32	54,68	7,63	-0,23	6,21	24,0		
07.02	2,34	283,59	280,61	2,98	0,00	289,37	284,94	4,43	65,91	57,52	8,39	-0,23	6,21	24,0		
08.02	2,62	284,44	281,40	3,04	0,00	290,89	286,17	4,72	69,85	60,52	9,33	-0,23	6,22	24,0		
09.02	2,14	284,71	281,70	3,01	0,00	290,11	285,80	4,31	63,4	55,76	7,63	-0,22	6,22	24,0		
10.02	1,91	284,25	281,30	2,95	0,00	288,96	284,92	4,04	59,1	52,22	6,87	-0,21	6,21	24,0		
11.02	1,94	282,58	279,65	2,93	0,00	287,36	283,30	4,06	59,71	52,69	7,02	-0,2	6,21	24,0		
12.02	1,99	281,97	279,03	2,95	0,00	286,81	282,71	4,10	60,18	52,96	7,2	-0,2	6,21	24,0		
13.02	2,25	281,59	278,59	3,00	0,00	287,16	282,78	4,38	64,83	56,71	8,12	-0,2	6,21	24,0		
14.02	1,75	282,57	279,54	3,03	0,00	286,99	282,97	4,02	57,32	50,98	6,33	-0,2	6,21	24,0		
15.02	1,88	282,03	279,02	3,01	0,00	286,63	282,55	4,08	56,57	51,75	6,81	-0,21	6,22	24,0		
Итого:	60,12	8488,99	8401,53	87,46	0,00	8637,42	0,00	123,02	60,61	53,37	7,23	-0,22	6,21	719,97		

Показания интeрваторов счeтчикa:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.01.2023	24.00	35,22	4558,85	4509,84	384,00
15.02.2023	24.00	95,33	13047,84	12911,37	1103,97
ИТОГО:		60,12	8488,99	8401,53	719,97

Классификация ошибок:

- O - отклонения по 11-12-стп.
- G - отклонения по Gml, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отклонения питания

Тотч.	- Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тот<ml	TG<ml	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 719,97	+ 0,0	+ 0,03	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 60,118 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации



$$\Sigma Q = 60,118 + 54,385 = 114,503 \text{ Гкал}$$