

Организация:	ООО "Угладон ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	383929
Адрес дома:	ул Московское шоссе 44 стр. ввезд2,	Система:	Дтп

Посуточная ведомость учета параметров теплогребления за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Углек. т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.01	1,80	149,44	149,95	0,00	0,02	151,92	151,08	0,84	59,83	47,75	12,08	6,59	6,09	24,0	
18.01	1,69	150,48	150,96	0,00	0,08	152,82	152,11	0,70	57,0	46,39	11,21	6,58	6,08	24,0	
19.01	1,58	149,11	149,19	0,00	0,06	151,32	150,68	0,64	56,23	45,64	10,59	6,64	6,15	24,0	
20.01	1,19	149,01	149,03	0,00	0,01	150,73	150,24	0,49	49,1	41,08	8,02	6,85	6,16	24,0	
21.01	1,27	149,41	149,07	0,00	0,17	151,08	150,72	0,36	48,27	39,73	8,54	6,88	6,18	24,0	
22.01	1,95	148,75	148,99	0,00	0,24	151,40	150,89	0,71	62,12	49,02	13,1	6,85	6,16	24,0	
23.01	1,98	148,28	148,40	0,00	0,12	151,01	150,16	0,86	63,28	49,91	13,36	6,84	6,15	24,0	
24.01	2,05	148,07	148,19	0,00	0,12	150,93	150,01	0,92	64,79	50,96	13,83	6,83	6,14	24,0	
25.01	1,97	148,35	148,47	0,00	0,13	151,10	150,24	0,86	63,33	50,06	13,27	6,83	6,14	24,0	
26.01	1,94	148,34	148,47	0,00	0,13	151,03	150,20	0,82	62,74	49,63	13,11	6,84	6,15	24,0	
27.01	2,06	148,45	148,56	0,00	0,13	151,31	150,40	0,91	64,84	50,96	13,88	6,83	6,14	24,0	
28.01	2,04	148,52	148,63	0,00	0,11	151,40	150,48	0,92	65,0	51,28	13,72	6,84	6,14	24,0	
29.01	1,92	148,40	148,80	0,00	0,10	151,19	150,35	0,84	62,68	49,96	12,92	6,84	6,14	24,0	
30.01	1,87	148,52	148,77	0,00	0,24	151,16	150,49	0,67	62,1	49,5	12,6	6,84	6,15	24,0	
31.01	1,78	148,47	148,76	0,00	0,29	150,99	150,43	0,56	60,5	48,51	11,98	6,84	6,14	24,0	
01.02	1,82	148,70	148,94	0,00	0,24	150,99	150,48	0,51	57,42	46,52	10,89	6,85	6,15	24,0	
02.02	1,88	148,65	148,72	0,00	0,07	151,01	150,29	0,71	58,49	47,16	11,34	6,85	6,15	24,0	
03.02	1,87	148,61	148,68	0,00	0,07	150,96	150,26	0,70	58,4	47,18	11,22	6,84	6,15	24,0	
04.02	1,85	148,76	148,83	0,00	0,07	151,09	150,40	0,69	58,1	47,02	11,08	6,85	6,15	24,0	
05.02	1,83	148,91	148,98	0,00	0,07	151,21	150,52	0,69	57,57	46,59	10,98	6,85	6,15	24,0	
06.02	1,93	148,93	149,03	0,00	0,10	151,59	150,75	0,84	62,28	49,35	12,94	6,85	6,15	24,0	
07.02	2,12	149,26	149,38	0,00	0,11	152,22	151,25	0,97	65,8	51,82	14,18	6,85	6,15	24,0	
08.02	2,34	149,75	149,87	0,00	0,12	153,04	151,92	1,12	69,57	53,82	15,65	6,85	6,16	24,0	
09.02	1,92	148,69	149,77	0,00	0,08	152,42	151,55	0,87	62,87	50,04	12,84	6,86	6,16	24,0	
10.02	1,73	148,45	149,50	0,00	0,06	151,85	151,09	0,76	58,87	47,29	11,61	6,85	6,15	24,0	
11.02	1,78	148,72	148,80	0,00	0,07	151,16	150,39	0,77	58,46	47,46	11,09	6,85	6,16	24,0	
12.02	1,83	148,38	148,44	0,00	0,06	150,87	150,05	0,82	60,16	47,79	12,37	6,85	6,15	24,0	
13.02	2,03	148,32	148,36	0,00	0,04	151,14	150,16	0,98	64,36	50,65	13,71	6,84	6,15	24,0	
14.02	1,61	148,67	148,71	0,00	0,04	150,92	150,22	0,70	56,99	46,14	10,85	6,85	6,16	24,0	
15.02	1,74	148,43	148,46	0,00	0,03	150,86	150,02	0,78	58,61	46,81	11,7	6,85	6,16	24,0	
Итого:	54,39	4464,94	4468,15	0,00	3,21	4540,67	0,00	23,02	60,38	48,20	12,18	6,84	6,15	720,0	

Показания интерграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.01.2023	24:00	32,36	2404,45	2405,79	384,00
15.02.2023	24:00	86,74	6869,39	6873,93	1104,00
ИТОГО:		54,39	4464,94	4468,15	720,00

Классификация ошибок:  
 0 - отклонения по 11-12-стп  
 G - отклонения по Стп, Стлх  
 E - двусторонний откл  
 H - отклонения отклана

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<mi	- TG<mi	+ TG>max
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 54,385, Гкал

Представитель  
абонента

Представитель  
тепло(водо)снабжения  
организации

