

Организация \_000 "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес \_Московское шоссе, д. 46  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ Версия \_02.30\_ Номер теплосчетчика \_383986  
 Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Московское шоссе 4б

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Гпод.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп: \_\_\_\_\_ л/минп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с \_17.01.2023\_ по \_15.02.2023\_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			ви	Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		М1	М2	М1-М2 утечка		М2-М1 подмес	т1	т2	т1-т2	нераб. ТН		
17.01.23	4.224	280.3696	274.0723	6.2974	0.00	60.20	45.13	15.06	0.00	24.00		
18.01.23	3.982	282.4595	276.1450	6.3145	0.00	57.93	43.84	14.10	0.00	24.00		
19.01.23	3.795	280.1250	273.8760	6.2490	0.00	56.81	43.27	13.54	0.00	24.00		
20.01.23	2.970	279.5200	273.3013	6.2188	0.00	50.06	39.44	10.63	0.00	24.00		
21.01.23	2.939	280.0332	273.7974	6.2358	0.00	47.60	37.10	10.50	0.00	24.00		
22.01.23	4.498	280.0137	273.7197	6.2939	0.00	62.17	46.10	16.06	0.00	24.00		
23.01.23	4.588	279.3950	273.1279	6.2671	0.00	63.30	46.88	16.42	0.00	24.00		
24.01.23	4.762	279.0962	272.7969	6.2993	0.00	65.18	48.12	17.06	0.00	24.00		
25.01.23	4.613	279.3018	273.0488	6.2529	0.00	63.89	47.38	16.51	0.00	24.00		
26.01.23	4.524	279.4648	273.1885	6.2764	0.00	62.98	46.79	16.19	0.00	24.00		
27.01.23	4.757	279.6440	273.3755	6.2686	0.00	64.95	47.94	17.01	0.00	24.00		
28.01.23	4.731	279.8496	273.5767	6.2729	0.00	65.42	48.52	16.90	0.00	24.00		
29.01.23	4.466	279.7520	273.4658	6.2861	0.00	63.24	47.28	15.96	0.00	24.00		
30.01.23	4.389	279.8149	273.4956	6.3193	0.00	62.50	46.81	15.68	0.00	24.00		
31.01.23	4.193	279.6045	273.2861	6.3184	0.00	61.00	46.00	15.00	0.00	24.00		
01.02.23	3.812	279.7393	273.4727	6.2666	0.00	57.68	44.05	13.63	0.00	24.00		
02.02.23	3.955	279.7803	273.5195	6.2607	0.00	58.81	44.68	14.13	0.00	24.00		
03.02.23	3.912	279.8408	273.5723	6.2686	0.00	58.69	44.71	13.98	0.00	24.00		
04.02.23	3.883	280.1377	273.8457	6.2920	0.00	58.38	44.51	13.86	0.00	24.00		
05.02.23	3.931	280.2783	273.9893	6.2891	0.00	57.85	44.19	13.67	0.00	24.00		
06.02.23	4.417	280.6367	274.3125	6.3242	0.00	62.21	46.47	15.74	0.00	24.00		
07.02.23	4.833	281.4336	275.0703	6.3633	0.00	65.89	48.71	17.17	0.00	24.00		
08.02.23	5.357	282.7764	276.3818	6.3945	0.00	69.92	50.98	18.94	0.00	24.00		
09.02.23	4.508	282.3203	275.9453	6.3750	0.00	63.69	47.72	15.97	0.00	24.00		
10.02.23	4.025	281.5439	275.2197	6.3242	0.00	59.15	44.86	14.30	0.00	24.00		
11.02.23	4.095	279.9248	273.5967	6.3281	0.00	59.78	45.15	14.63	0.00	24.00		
12.02.23	4.159	279.5156	273.1836	6.3320	0.00	60.07	45.19	14.88	0.00	24.00		
13.02.23	4.687	279.4893	273.1475	6.3418	0.00	65.05	48.28	16.77	0.00	24.00		
14.02.23	3.766	279.5791	273.2715	6.3076	0.00	57.44	43.97	13.47	0.00	24.00		
15.02.23	3.975	279.2246	272.9365	6.2881	0.00	58.43	44.20	14.23	0.00	24.00		
Итого	126.645	8404.6641	8215.7383	188.9262	0.00	0.0000	60.68	45.61	15.07	0.00	720.00	0.00

-11/12

Московское шоссе 46

15.02.23 24:00	201.445	12921.63	12626.76	0.00	1104.00
17.01.23 00:00	74.800	4516.97	4411.02	0.00	384.00
Итого	✓ 126.645	8404.66	8215.74	0.00	720.00

Отчетный период — 720.00\_час. Период норм. работы — 720.00\_час.

Период отключения питания (U) — 0.000\_час. Период функц. отказа (E) — 0.000\_час.  
 период t1-t2 < min (D) — 0.000\_час. Период G<min (G) — 0.000\_час.  
 период G>max (G) — 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

