

Организация ООО "Интеграторы Др. Теплотехника" московское шоссе 4/ (UUUUUUUUZ)
 адрес Московское шоссе, д. 47 Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон _____
 дата последней поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 383984

Гпод.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/минп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
17.01.23	3.051	256.85	261.1414	228.04	230.574	28.81	60.1	48.2	11.9	0.0	6.0	5.2	0.00	24.00	
18.01.23	2.166	186.82	189.8032	160.57	162.2451	26.25	58.6	47.0	11.6	0.0	6.0	5.2	2.79	21.21	D
19.01.23	2.521	248.93	248.5635	242.73	245.1846	2.20	56.3	46.0	10.3	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
20.01.23	1.967	248.89	221.7520	246.42	248.4365	2.48	49.0	41.1	7.9	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
21.01.23	2.151	249.37	252.2437	246.49	248.4478	2.87	48.9	40.3	8.6	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
22.01.23	3.765	250.51	255.0249	247.20	250.0698	3.31	62.5	49.5	13.0	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
23.01.23	3.336	250.45	255.1211	245.07	248.0142	6.08	63.7	50.4	13.3	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
24.01.23	3.432	250.31	253.1792	244.28	247.3340	6.72	63.5	50.5	13.0	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
25.01.23	3.252	250.82	255.5024	244.09	247.0562	7.08	63.1	50.2	12.9	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
26.01.23	3.235	251.12	255.7271	246.9541	246.9541	7.06	65.2	51.6	13.6	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
27.01.23	3.408	251.39	256.2949	244.34	247.4146	7.04	65.2	51.9	13.3	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
28.01.23	3.363	251.85	256.7686	244.81	247.9229	7.27	63.1	50.6	12.6	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
29.01.23	3.167	251.71	256.3320	244.44	247.4048	7.44	62.3	50.6	12.3	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
30.01.23	3.095	251.70	256.2158	244.26	247.1641	7.66	60.7	49.0	11.7	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
31.01.23	2.936	251.64	255.9277	243.98	246.7642	7.80	57.7	47.0	10.7	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
01.02.23	2.789	251.96	255.9980	244.17	246.8037	7.80	58.7	47.6	11.1	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
02.02.23	2.770	252.07	256.0947	244.30	246.9429	7.77	58.3	47.5	11.0	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
03.02.23	2.739	252.33	256.3281	244.54	247.1670	7.82	57.9	47.1	10.8	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
04.02.23	2.716	252.43	256.3604	244.61	247.1982	7.82	62.7	50.0	12.7	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
05.02.23	3.213	252.33	256.9111	244.70	247.5947	7.76	66.2	52.3	13.9	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
06.02.23	3.213	252.33	258.1865	245.35	248.5195	8.48	69.9	54.7	15.2	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
07.02.23	3.859	254.17	259.8037	245.69	249.1377	8.48	69.9	54.7	15.2	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
08.02.23	3.166	254.20	258.8428	245.40	248.3564	8.80	62.9	50.5	12.5	0.0	6.1	5.3	0.12	23.88	D
09.02.23	2.474	212.33	215.7920	208.43	210.6855	3.90	59.3	47.7	11.7	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
10.02.23	2.778	244.53	248.5703	244.70	247.4238	-0.19	59.7	48.4	11.4	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
11.02.23	2.980	247.06	251.2764	247.26	250.0391	-0.50	60.7	48.6	12.1	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
12.02.23	3.272	247.66	252.3984	248.16	251.2461	-0.50	64.4	51.2	13.2	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
13.02.23	2.632	248.20	251.9805	248.84	251.4199	-0.64	57.2	46.6	10.6	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
14.02.23	2.903	249.58	253.6357	249.92	252.6035	-0.34	59.1	47.5	11.6	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	
Итого	88.873	7422.28	7549.6582	7221.00	7302.8545	201.29	60.7	48.8	12.0	0.0	6.0	5.3	2.91	717.09	2.91

15.02.23 24:00	142.195	11439.32	11252.86	11639.43	11381.28	1101.09
17.01.23 00:00	53.323	4017.03	4031.86	4089.77	4078.43	384.00
Итого	88.873	7422.28	7221.00	7549.66	7302.85	717.09

Отчетный период _____ 720.00_час. период норм. работы _____ 717.09_час.

период отключения питания (U) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 2.911_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период G<min (g) _____ 0.000_час.

представитель абонента _____

представитель теплоснабжающей организации _____



D = 89 / 25 / 2023

