

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.01.2023 по 15.02.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Московское шоссе д.47АТеплосчетчик МКТС: № 051048-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.01.23	1.602	177.65	179.25	-1.60	59.6	50.6	9.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.01.23	1.494	187.01	188.73	-1.72	57.3	49.3	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.01.23	1.412	177.43	179.08	-1.65	56.3	48.3	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.01.23	1.092	176.74	178.39	-1.65	49.7	43.5	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.01.23	1.067	177.05	178.68	-1.63	46.9	40.9	6.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.01.23	1.723	176.72	178.32	-1.61	61.5	51.7	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.01.23	1.773	176.48	178.08	-1.60	62.6	52.5	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.01.23	1.837	176.16	177.70	-1.53	64.6	54.1	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.01.23	1.767	176.23	177.79	-1.55	63.3	53.2	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.01.23	1.728	176.44	178.03	-1.59	62.4	52.6	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.01.23	1.831	177.26	178.86	-1.61	64.3	53.9	10.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.01.23	1.830	177.79	179.41	-1.62	64.8	54.5	10.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.01.23	1.713	178.55	180.18	-1.62	62.6	53.0	9.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.01.23	1.683	178.56	180.16	-1.60	61.9	52.5	9.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.01.23	1.603	178.42	180.04	-1.62	60.5	51.5	9.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.02.23	1.439	178.63	180.24	-1.61	57.1	49.0	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.02.23	1.509	178.66	180.28	-1.62	58.2	49.8	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.02.23	1.497	178.69	180.33	-1.64	58.1	49.7	8.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.02.23	1.482	178.93	180.52	-1.60	57.8	49.5	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.02.23	1.468	179.04	180.65	-1.61	57.3	49.1	8.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.02.23	1.707	179.06	180.67	-1.61	61.5	51.9	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.02.23	1.898	179.42	180.97	-1.55	65.2	54.6	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.02.23	2.118	180.26	181.81	-1.55	69.3	57.5	11.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.02.23	1.761	180.26	181.78	-1.52	63.2	53.4	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.02.23	1.540	184.14	185.71	-1.58	58.6	50.2	8.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.02.23	1.568	179.28	180.86	-1.58	59.2	50.5	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	Эл
12.02.23	1.613	178.60	180.14	-1.54	59.4	50.4	9.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.02.23	1.844	178.38	179.81	-1.43	64.5	54.2	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.02.23	1.445	178.73	180.18	-1.45	57.0	48.8	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.02.23	1.521	178.21	179.73	-1.52	57.7	49.2	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	48.565	5358.78	5406.38	-47.60	60.1	51.0	9.1	4.0	4.0	720.00	0.00	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.23 24:00	468.423	55320.14	55674.43	10495.91
16.01.23 24:00	419.858	49961.36	50268.05	9775.91
Итого:	48.565	5358.78	5406.38	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.л-итг.(Эл) Невсправ.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Дт)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31