

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"

Адрес объекта: ул. Новая д.10

Теплосчетчик МКТС: № 010800-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.зн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., атм | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 17.01.23 | 2.249 | 251.56 | 249.38 | 2.12 | 54.6 | 45.6 | 9.0 | 6.9 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.01.23 | 1.943 | 241.88 | 239.94 | 2.00 | 51.0 | 43.0 | 8.0 | 6.5 | 5.9 | 23.38 | 0.62 | Dt |
| 19.01.23 | 1.967 | 246.81 | 244.75 | 2.05 | 51.2 | 43.2 | 8.0 | 6.8 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.01.23 | 1.819 | 260.81 | 258.63 | 2.17 | 48.9 | 42.0 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.01.23 | 2.295 | 247.56 | 245.50 | 2.10 | 55.5 | 46.3 | 9.3 | 6.8 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.01.23 | 2.401 | 247.38 | 245.25 | 2.10 | 56.8 | 47.1 | 9.7 | 6.8 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.01.23 | 2.499 | 248.50 | 246.38 | 2.12 | 58.0 | 47.9 | 10.1 | 6.9 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.01.23 | 2.584 | 249.88 | 247.75 | 2.15 | 59.0 | 48.7 | 10.3 | 7.0 | 6.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.01.23 | 2.494 | 250.13 | 248.00 | 2.12 | 57.8 | 47.8 | 10.0 | 6.9 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.01.23 | 2.538 | 249.94 | 247.81 | 2.13 | 58.3 | 48.1 | 10.1 | 6.9 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.01.23 | 2.284 | 245.19 | 243.13 | 2.07 | 54.8 | 45.5 | 9.3 | 6.6 | 6.1 | 23.54 | 0.46 | Dt |
| 28.01.23 | 2.390 | 249.94 | 247.75 | 2.12 | 56.3 | 46.7 | 9.6 | 6.8 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.01.23 | 2.382 | 220.88 | 219.25 | 1.70 | 58.5 | 47.7 | 10.8 | 6.3 | 5.8 | 23.98 | 0.02 | Dt |
| 30.01.23 | 2.402 | 238.13 | 236.31 | 1.76 | 57.0 | 46.9 | 10.1 | 6.8 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.01.23 | 2.312 | 244.50 | 242.69 | 1.81 | 55.6 | 46.1 | 9.5 | 6.8 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.02.23 | 2.247 | 248.88 | 247.06 | 1.80 | 54.7 | 45.7 | 9.0 | 6.8 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.02.23 | 2.306 | 257.06 | 255.19 | 1.85 | 55.5 | 46.5 | 9.0 | 6.9 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.02.23 | 2.156 | 257.19 | 255.38 | 1.85 | 53.7 | 45.3 | 8.4 | 6.9 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.02.23 | 2.166 | 256.31 | 254.50 | 1.84 | 54.0 | 45.5 | 8.5 | 6.9 | 6.3 | 23.97 | 0.03 | Dt |
| 05.02.23 | 2.314 | 241.50 | 239.75 | 1.74 | 56.3 | 46.7 | 9.6 | 6.9 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.02.23 | 2.554 | 240.94 | 239.19 | 1.76 | 59.3 | 48.7 | 10.6 | 6.9 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.02.23 | 2.597 | 240.81 | 239.06 | 1.74 | 59.6 | 48.8 | 10.8 | 6.8 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.02.23 | 2.989 | 249.00 | 247.19 | 1.83 | 64.0 | 52.0 | 12.0 | 6.9 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.02.23 | 2.463 | 262.50 | 260.56 | 1.92 | 57.0 | 47.6 | 9.4 | 7.0 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.02.23 | 2.394 | 282.44 | 280.31 | 2.09 | 55.5 | 47.0 | 8.5 | 7.1 | 6.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.02.23 | 2.522 | 282.19 | 280.06 | 2.11 | 56.9 | 48.0 | 8.9 | 7.0 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.02.23 | 2.577 | 272.38 | 270.44 | 2.02 | 57.8 | 48.3 | 9.5 | 7.0 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.02.23 | 2.651 | 266.19 | 264.13 | 2.00 | 59.4 | 49.5 | 10.0 | 6.9 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.02.23 | 2.157 | 266.31 | 264.38 | 1.94 | 53.1 | 45.0 | 8.1 | 6.8 | 6.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.02.23 | 2.511 | 265.56 | 263.69 | 1.95 | 57.5 | 48.0 | 9.5 | 6.9 | 6.4 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 71.165 | 7582.31 | 7523.38 | 58.94 | 56.2 | 46.8 | 9.4 | 6.8 | 6.3 | 718.87 | 1.13 | Dt |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 15.02.23 24:00 | 4012.265 | 550001.44 | 545785.75 | 71694.47 |
| 16.01.23 24:00 | 3941.100 | 542419.13 | 538262.38 | 70975.60 |
| Итого: | 71.165 | 7582.31 | 7523.38 | 718.87 |

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 718.87 ч

Суммарное время отказа: 1.13 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 1.13

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Откл.макс(DG) Откл.мин(DG) Откл.макс(Dt) Откл.мин(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Рра = 71,277 Ткчл