

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.01.2023 по 15.02.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Новая д.16Теплосчетчик МКТС: № 051072-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., атм | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 17.01.23 | 2.331 | 266.74 | 266.38 | 0.37 | 54.2 | 45.5 | 8.7 | 6.9 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.01.23 | 2.265 | 269.61 | 269.27 | 0.33 | 53.4 | 45.0 | 8.4 | 6.5 | 5.7 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.01.23 | 2.278 | 267.22 | 266.90 | 0.32 | 54.2 | 45.7 | 8.5 | 6.8 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.01.23 | 2.117 | 261.01 | 260.66 | 0.36 | 52.5 | 44.4 | 8.1 | 6.8 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.01.23 | 2.700 | 260.77 | 260.38 | 0.38 | 59.7 | 49.3 | 10.3 | 6.8 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.01.23 | 2.818 | 261.39 | 261.00 | 0.40 | 61.4 | 50.6 | 10.8 | 6.8 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.01.23 | 2.866 | 262.75 | 262.34 | 0.40 | 62.1 | 51.2 | 10.9 | 6.9 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.01.23 | 2.974 | 257.45 | 257.02 | 0.44 | 63.7 | 52.1 | 11.5 | 7.0 | 6.2 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.01.23 | 2.745 | 250.92 | 250.51 | 0.41 | 61.4 | 50.5 | 10.9 | 6.9 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.01.23 | 2.935 | 279.36 | 278.96 | 0.39 | 62.4 | 51.9 | 10.5 | 7.0 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.01.23 | 2.701 | 257.45 | 257.09 | 0.36 | 60.2 | 49.7 | 10.5 | 6.6 | 5.8 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.01.23 | 2.879 | 247.51 | 247.16 | 0.34 | 63.3 | 51.6 | 11.6 | 6.7 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.01.23 | 3.031 | 248.28 | 247.85 | 0.44 | 65.3 | 53.1 | 12.2 | 6.8 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.01.23 | 2.982 | 253.91 | 253.47 | 0.44 | 64.6 | 52.9 | 11.7 | 6.8 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.01.23 | 2.879 | 263.75 | 263.36 | 0.39 | 62.8 | 51.9 | 10.9 | 6.9 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.02.23 | 2.737 | 238.17 | 237.70 | 0.48 | 62.4 | 50.9 | 11.5 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.02.23 | 2.759 | 238.36 | 237.76 | 0.60 | 62.8 | 51.3 | 11.6 | 6.7 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.02.23 | 2.645 | 256.39 | 255.91 | 0.48 | 60.9 | 50.6 | 10.3 | 6.8 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.02.23 | 2.459 | 239.34 | 238.86 | 0.49 | 59.5 | 49.2 | 10.3 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.02.23 | 2.610 | 232.64 | 232.19 | 0.46 | 61.4 | 50.2 | 11.2 | 6.8 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.02.23 | 2.961 | 232.62 | 232.13 | 0.49 | 65.5 | 52.8 | 12.7 | 6.8 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.02.23 | 3.006 | 232.58 | 232.10 | 0.48 | 65.9 | 53.0 | 12.9 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.02.23 | 3.419 | 232.41 | 231.90 | 0.51 | 70.8 | 56.1 | 14.7 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.02.23 | 2.690 | 245.62 | 245.13 | 0.49 | 61.6 | 50.7 | 10.9 | 6.7 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.02.23 | 2.604 | 262.05 | 261.52 | 0.52 | 59.6 | 49.7 | 9.9 | 6.8 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.02.23 | 2.725 | 270.94 | 270.43 | 0.51 | 60.9 | 50.8 | 10.0 | 6.8 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.02.23 | 2.916 | 275.34 | 274.79 | 0.54 | 63.0 | 52.4 | 10.6 | 6.9 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.02.23 | 2.985 | 275.45 | 274.95 | 0.51 | 64.2 | 53.4 | 10.8 | 6.9 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.02.23 | 2.316 | 275.51 | 274.99 | 0.52 | 56.1 | 47.7 | 8.4 | 6.8 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.02.23 | 2.742 | 275.40 | 274.88 | 0.51 | 61.0 | 51.0 | 10.0 | 6.9 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 82.078 | 7690.92 | 7677.57 | 13.35 | 61.1 | 50.5 | 10.7 | 6.8 | 6.0 | 720.00 | 0.00 | |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 15.02.23 24:00 | 748.540 | 98918.05 | 98743.06 | 11025.29 |
| 16.01.23 24:00 | 666.462 | 91227.13 | 91065.49 | 10305.29 |
| Итого: | 82.078 | 7690.92 | 7677.57 | 720.00 |

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Непсприв.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31