

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Упрводм ЮГ Подмосковья" | Номер абонента: | Кольчяная |
| Тип прибора: | КМ-5-2 | Номер прибора: | 363347 |
| Адрес дома: | ул Новая 17, | Система: | Отп |

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Уточка, т | | Подмес, т | | Объем, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Нара-бота Тр. час | Клас-сифик. ошибок |
|--------|------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-------|----------------|------|-------|----------|--|----------------------|-----------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 | 2,14 | 137,52 | 137,30 | 0,22 | 0,00 | 139,48 | 138,31 | 1,17 | 54,8 | 38,94 | 15,66 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 18.01 | 2,07 | 137,82 | 137,38 | 0,24 | 0,00 | 139,55 | 138,39 | 1,17 | 53,94 | 38,75 | 15,2 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 19.01 | 2,09 | 137,51 | 137,27 | 0,24 | 0,00 | 139,46 | 138,29 | 1,17 | 54,54 | 39,21 | 15,33 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 20.01 | 1,96 | 134,67 | 134,40 | 0,27 | 0,00 | 136,49 | 135,38 | 1,13 | 52,95 | 38,3 | 14,65 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 21.01 | 2,50 | 134,66 | 134,39 | 0,28 | 0,00 | 136,99 | 135,52 | 1,47 | 60,47 | 41,79 | 18,69 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 22.01 | 2,59 | 134,95 | 134,68 | 0,26 | 0,00 | 137,38 | 135,86 | 1,52 | 61,84 | 42,53 | 19,32 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 23.01 | 2,65 | 135,58 | 135,26 | 0,32 | 0,00 | 138,08 | 136,46 | 1,62 | 62,99 | 42,95 | 19,64 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 24.01 | 2,72 | 133,00 | 132,70 | 0,30 | 0,00 | 135,56 | 133,91 | 1,66 | 64,05 | 43,5 | 20,55 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 25.01 | 2,51 | 130,26 | 129,96 | 0,30 | 0,00 | 132,60 | 131,08 | 1,52 | 61,73 | 42,34 | 19,39 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 26.01 | 2,70 | 144,05 | 143,86 | 0,19 | 0,00 | 146,74 | 145,20 | 1,54 | 63,0 | 44,12 | 18,88 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 27.01 | 2,47 | 131,07 | 130,79 | 0,29 | 0,00 | 133,41 | 131,91 | 1,51 | 60,95 | 41,90 | 18,90 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 28.01 | 2,62 | 127,87 | 127,52 | 0,35 | 0,00 | 130,30 | 128,65 | 1,65 | 63,57 | 42,98 | 20,6 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 29.01 | 2,76 | 128,11 | 127,80 | 0,31 | 0,00 | 130,71 | 128,99 | 1,71 | 65,8 | 44,16 | 21,64 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 30.01 | 2,70 | 131,67 | 131,37 | 0,30 | 0,00 | 134,27 | 132,60 | 1,67 | 64,89 | 44,24 | 20,65 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 31.01 | 2,61 | 134,86 | 134,66 | 0,29 | 0,00 | 137,50 | 135,90 | 1,60 | 63,26 | 43,81 | 19,45 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 01.02 | 2,46 | 122,73 | 122,35 | 0,38 | 0,00 | 125,01 | 123,41 | 1,60 | 62,86 | 42,52 | 20,34 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 02.02 | 2,51 | 122,83 | 122,46 | 0,36 | 0,00 | 125,14 | 123,54 | 1,60 | 63,25 | 42,7 | 20,55 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 03.02 | 2,43 | 132,94 | 132,66 | 0,29 | 0,00 | 135,20 | 133,83 | 1,47 | 61,2 | 42,81 | 18,39 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 04.02 | 2,25 | 122,11 | 121,74 | 0,38 | 0,00 | 124,19 | 122,74 | 1,45 | 59,87 | 41,32 | 18,55 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 05.02 | 2,41 | 119,94 | 119,53 | 0,41 | 0,00 | 122,11 | 120,54 | 1,56 | 62,07 | 41,88 | 20,19 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 06.02 | 2,71 | 119,93 | 119,52 | 0,41 | 0,00 | 122,38 | 120,60 | 1,78 | 66,15 | 43,41 | 22,74 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 07.02 | 2,76 | 119,92 | 119,50 | 0,42 | 0,00 | 122,41 | 120,59 | 1,83 | 66,62 | 43,46 | 23,16 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 08.02 | 3,09 | 119,94 | 119,52 | 0,42 | 0,00 | 122,75 | 120,69 | 2,07 | 71,07 | 45,2 | 25,87 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 09.02 | 2,48 | 127,43 | 127,07 | 0,36 | 0,00 | 129,72 | 128,15 | 1,57 | 61,99 | 42,09 | 19,9 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 10.02 | 2,42 | 134,86 | 134,56 | 0,28 | 0,00 | 137,17 | 135,73 | 1,44 | 60,08 | 42,02 | 18,05 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 11.02 | 2,53 | 140,17 | 139,92 | 0,25 | 0,00 | 142,86 | 141,17 | 1,49 | 61,27 | 43,1 | 18,17 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 12.02 | 2,74 | 142,05 | 141,88 | 0,17 | 0,00 | 144,78 | 143,23 | 1,55 | 63,93 | 44,51 | 19,42 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 13.02 | 2,67 | 141,73 | 140,78 | 0,95 | 0,00 | 144,47 | 142,14 | 2,33 | 63,95 | 44,97 | 18,98 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 14.02 | 2,20 | 141,91 | 141,80 | 0,11 | 0,00 | 144,07 | 142,94 | 1,13 | 56,52 | 40,92 | 15,59 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| 15.02 | 2,59 | 141,90 | 141,77 | 0,13 | 0,00 | 144,45 | 143,05 | 1,39 | 61,71 | 43,34 | 18,37 | 0,09 | 5,0 | 24,0 | | | |
| Итого: | 75,34 | 3963,88 | 3954,39 | 9,49 | 0,00 | 4035,15 | 0,00 | 46,37 | 61,58 | 42,45 | 19,09 | 5,00 | 720,0 | | | | |

Показания интеграторов счётчика:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|---------------|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 16.01.2023 | 24:00 | 45,21 | 2370,67 | 2368,79 | 384,00 |
| 15.02.2023 | 24:00 | 120,55 | 6334,55 | 6323,18 | 1104,00 |
| ИТОГО: | | 75,34 | 3963,88 | 3954,39 | 720,00 |

Классификация ошибок:

- D - отклонение по 11-92 ст/п
- G - отклонение по 5 ст/п, 5 ст/ак
- E - функциональный отказ
- U - отклонение лимитов

| Тотч. | = Тнараб. | + Тоб.лит. | + Тф.отк. | + Тдт<mi | TG<mi | + TG>max | + Тд.о. |
|--------|-----------|------------|-----------|----------|-------|----------|---------|
| 720,00 | = 720,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 |

Доучёт: Q = 75,339 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

