

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.3
 Теплосчетчик МКТС: № 051106-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.01.23	1.488	206.24	207.67	-1.43	54.7	47.5	7.1	6.8	2.4	24.00	0.00	
18.01.23	1.286	203.64	204.93	-1.28	50.6	44.3	6.3	6.3	5.4	24.00	0.00	
19.01.23	1.291	202.20	203.46	-1.26	51.2	44.8	6.3	6.6	3.6	24.00	0.00	
20.01.23	1.189	213.27	214.62	-1.34	49.0	43.4	5.5	6.8	3.5	24.00	0.00	
21.01.23	1.520	203.14	204.53	-1.38	55.6	48.2	7.4	6.7	4.0	24.00	0.00	
22.01.23	1.579	203.08	204.51	-1.44	56.8	49.1	7.7	6.6	4.0	24.00	0.00	
23.01.23	1.643	204.15	205.65	-1.49	57.9	49.9	8.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
24.01.23	1.696	205.33	206.88	-1.55	58.9	50.7	8.2	6.9	4.0	24.00	0.00	
25.01.23	1.628	205.46	206.97	-1.52	57.7	49.8	7.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
26.01.23	1.665	205.31	206.82	-1.51	58.2	50.2	8.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
27.01.23	1.504	205.58	206.96	-1.38	54.3	47.0	7.3	6.5	4.0	24.00	0.00	
28.01.23	1.552	201.68	203.08	-1.40	56.2	48.6	7.6	6.6	4.0	24.00	0.00	
29.01.23	1.653	198.49	199.92	-1.42	58.5	50.2	8.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
30.01.23	1.555	197.25	198.62	-1.37	56.9	49.1	7.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
31.01.23	1.495	202.66	204.05	-1.39	55.5	48.2	7.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
01.02.23	1.458	206.45	207.87	-1.42	54.6	47.6	7.0	6.7	3.8	24.00	0.00	
02.02.23	1.494	213.21	214.76	-1.55	55.4	48.5	7.0	6.8	3.9	24.00	0.00	
03.02.23	1.392	213.15	214.65	-1.50	53.6	47.1	6.5	6.7	3.7	24.00	0.00	
04.02.23	1.400	212.55	214.07	-1.52	53.9	47.3	6.6	6.7	5.1	24.00	0.00	
05.02.23	1.516	200.36	201.76	-1.40	56.3	48.7	7.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
06.02.23	1.678	200.21	201.70	-1.48	59.3	51.0	8.3	6.8	4.0	24.00	0.00	
07.02.23	1.707	200.13	201.63	-1.49	59.6	51.1	8.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
08.02.23	1.978	207.56	209.29	-1.73	64.0	54.5	9.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
09.02.23	1.609	218.15	219.81	-1.66	56.9	49.6	7.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
10.02.23	1.559	233.89	235.70	-1.81	55.4	48.8	6.6	7.0	4.0	24.00	0.00	
11.02.23	1.632	233.86	235.71	-1.85	56.8	49.9	6.9	6.9	4.0	24.00	0.00	
12.02.23	1.662	225.72	227.50	-1.78	57.8	50.5	7.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
13.02.23	1.720	220.93	222.70	-1.77	59.3	51.6	7.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
14.02.23	1.391	220.40	221.99	-1.59	53.1	46.8	6.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
15.02.23	1.623	220.24	221.97	-1.73	57.5	50.1	7.3	6.8	5.2	24.00	0.00	
Итого:	46.564	6284.29	6329.76	-45.47	56.2	48.8	7.4	6.7	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.23 24:00	184.711	25931.68	26128.75	2937.28
16.01.23 24:00	138.147	19647.40	19798.99	2217.28
Итого:	46.564	6284.29	6329.76	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv>min(D/G) Gv>max(D/G) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

