

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"

Адрес объекта: ул. Новая д.6

Теплосчетчик МКТС: № 010766-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.01.23	2.669	312.06	0.00	312.08	54.7	46.1	8.6	7.1	6.4	24.00	0.00	
18.01.23	2.320	297.00	0.00	296.95	51.2	43.4	7.8	6.6	5.9	23.37	0.63	Dt
19.01.23	2.354	308.13	0.00	308.13	51.3	43.7	7.6	7.0	6.2	24.00	0.00	
20.01.23	2.227	322.69	0.00	322.73	49.6	42.7	6.9	7.0	6.2	24.00	0.00	
21.01.23	2.846	307.06	0.00	307.02	56.6	47.4	9.3	6.9	6.2	24.00	0.00	
22.01.23	2.917	306.94	0.00	306.95	57.3	47.8	9.5	6.9	6.2	24.00	0.00	
23.01.23	3.039	308.94	0.00	308.94	58.6	48.8	9.8	7.1	6.4	24.00	0.00	
24.01.23	3.093	310.31	0.00	310.34	59.2	49.3	10.0	7.2	6.4	24.00	0.00	
25.01.23	2.971	310.56	0.00	310.52	58.1	48.5	9.6	7.1	6.4	24.00	0.00	
26.01.23	3.038	310.31	0.00	310.36	58.8	49.0	9.8	7.0	6.3	24.00	0.00	
27.01.23	2.690	301.31	0.00	301.31	55.2	46.2	8.9	6.8	6.1	23.39	0.61	Dt
28.01.23	2.827	303.88	0.00	303.88	56.6	47.3	9.3	6.9	6.2	24.00	0.00	
29.01.23	3.027	299.81	0.00	299.80	59.2	49.1	10.1	6.9	6.3	24.00	0.00	
30.01.23	2.822	298.19	0.00	298.16	57.1	47.7	9.5	6.9	6.3	24.00	0.00	
31.01.23	2.697	306.50	0.00	306.52	55.6	46.8	8.8	7.0	6.3	23.96	0.04	Эл
01.02.23	2.669	314.69	0.00	314.67	55.2	46.7	8.5	7.0	6.2	24.00	0.00	
02.02.23	2.725	322.50	0.00	322.53	55.8	47.3	8.4	7.1	6.3	24.00	0.00	
03.02.23	2.551	322.50	0.00	322.52	53.9	46.0	7.9	7.0	6.2	24.00	0.00	
04.02.23	2.590	319.00	0.00	318.98	54.4	46.3	8.1	7.1	6.3	23.97	0.03	Dt
05.02.23	2.822	302.94	0.00	302.95	57.1	47.8	9.3	7.1	6.4	24.00	0.00	
06.02.23	3.117	302.63	0.00	302.63	60.0	49.7	10.3	7.1	6.4	24.00	0.00	
07.02.23	3.209	302.56	0.00	302.52	60.6	50.0	10.6	7.0	6.3	24.00	0.00	
08.02.23	3.546	313.31	0.00	313.31	64.0	52.6	11.3	7.0	6.3	24.00	0.00	
09.02.23	2.936	336.50	0.00	336.55	56.9	48.2	8.7	7.2	6.3	24.00	0.00	Эл
10.02.23	2.845	354.69	0.00	354.67	55.8	47.8	8.0	7.3	6.3	24.00	0.00	
11.02.23	2.957	354.56	0.00	354.55	57.2	48.8	8.3	7.3	6.3	24.00	0.00	
12.02.23	3.141	339.50	0.00	339.50	59.0	49.8	9.2	7.2	6.3	24.00	0.00	
13.02.23	3.036	334.88	0.00	334.91	58.5	49.4	9.1	7.1	6.2	24.00	0.00	
14.02.23	2.601	334.13	0.00	334.13	53.8	46.0	7.8	7.0	6.2	24.00	0.00	
15.02.23	3.041	333.69	0.00	333.64	58.3	49.2	9.1	7.1	6.3	24.00	0.00	
Итого:	85.321	9491.75	0.00	9491.72	56.6	47.7	9.0	7.0	6.3	718.68	1.32	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.23 24:00	4713.158	623901.06	388525.47	70187.46
16.01.23 24:00	4627.836	614409.31	388525.47	69468.77
Итого:	85.321	9491.75	0.00	718.68

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 718.68 ч

Суммарное время отказа: 1.32 ч = 0.04 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 1.28

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Гв>плн(DG) Гв<плн(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Qдоп. = 85, 470 Гкал