

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмоскья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	394856
Адрес дома:	ул. Российская 18,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утв.сч. т	Подмес. т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифик. ошибок		
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2			P1	P2
		17.01	1,89			158,91	156,30	2,61	0,00	161,39	157,84	3,56	57,29			45,3	11,99
18.01	1,78	158,52	155,96	2,56	0,00	160,97	157,45	3,51	55,67	44,31	11,37	-0,01	5,0	24,0			
19.01	1,65	159,28	156,61	2,67	0,00	161,47	158,01	3,46	53,57	43,1	10,47	-0,01	5,0	24,0			
20.01	1,50	158,56	155,89	2,67	0,00	160,54	157,18	3,36	50,99	41,41	9,58	-0,01	5,0	24,0			
21.01	1,82	158,28	155,66	2,62	0,00	160,64	157,12	3,51	55,85	44,22	11,64	-0,01	5,0	24,0			
22.01	1,95	158,21	155,56	2,65	0,00	160,75	157,11	3,64	58,12	45,67	12,45	-0,01	5,0	24,0			
23.01	1,99	158,00	156,22	2,67	0,00	161,48	157,79	3,68	58,47	45,82	12,65	-0,01	5,0	24,0			
24.01	2,08	158,30	155,64	2,66	0,00	161,00	157,27	3,74	60,09	46,01	13,27	-0,01	5,0	24,0			
25.01	1,93	155,45	152,83	2,62	0,00	157,83	154,33	3,50	57,75	45,2	12,55	-0,01	5,0	24,0			
26.01	2,10	158,86	157,27	2,69	0,00	162,71	158,93	3,78	60,31	47,05	13,26	-0,01	5,0	24,0			
27.01	2,15	159,08	156,42	2,67	0,00	161,91	158,11	3,80	61,28	47,59	13,66	-0,01	5,0	24,0			
28.01	1,90	159,10	156,42	2,68	0,00	161,60	157,96	3,64	57,54	45,46	12,08	-0,01	5,0	24,0			
29.01	1,96	158,66	155,99	2,67	0,00	161,21	157,55	3,66	58,15	45,68	12,46	-0,01	5,0	24,0			
30.01	1,94	159,30	156,82	2,68	0,00	161,85	158,19	3,66	58,01	45,74	12,28	-0,01	5,0	24,0			
31.01	1,89	158,88	156,19	2,67	0,00	161,35	157,73	3,61	57,44	45,42	12,02	-0,01	5,0	24,0			
01.02	1,77	158,64	155,92	2,72	0,00	160,97	157,39	3,58	55,48	44,22	11,25	-0,01	5,0	24,0			
02.02	1,76	158,21	156,49	2,72	0,00	161,51	157,94	3,57	55,04	43,88	11,15	-0,01	5,0	24,0			
03.02	1,71	158,58	155,86	2,73	0,00	160,82	157,27	3,55	54,38	43,49	10,89	-0,01	5,0	24,0			
04.02	1,73	158,50	155,79	2,71	0,00	160,78	157,23	3,55	54,86	43,84	11,02	-0,01	5,0	24,0			
05.02	1,88	158,68	155,96	2,72	0,00	161,14	157,48	3,66	57,16	45,17	11,99	-0,01	5,0	24,0			
06.02	2,11	159,05	156,33	2,72	0,00	161,83	158,00	3,82	60,76	47,39	13,37	-0,01	5,0	24,0			
07.02	2,14	158,36	156,66	2,70	0,00	161,16	157,33	3,82	61,11	47,48	13,84	-0,01	5,0	24,0			
08.02	2,36	158,28	155,58	2,70	0,00	161,37	157,39	3,99	64,48	49,43	15,05	-0,01	5,0	24,0			
09.02	2,04	159,09	156,32	2,77	0,00	161,77	157,94	3,83	59,58	46,85	12,93	-0,01	5,0	24,0			
10.02	1,99	158,72	155,93	2,79	0,00	161,32	157,51	3,80	58,76	46,11	12,65	-0,01	5,0	24,0			
11.02	1,99	158,71	155,95	2,76	0,00	161,31	157,54	3,78	58,85	46,18	12,67	-0,01	5,0	24,0			
12.02	2,19	158,72	155,97	2,74	0,00	161,60	157,89	3,91	62,01	48,09	13,92	-0,01	5,0	24,0			
13.02	2,11	158,96	156,19	2,77	0,00	161,78	157,88	3,89	61,01	47,83	13,38	-0,01	5,0	24,0			
14.02	1,86	159,08	156,31	2,78	0,00	161,56	157,85	3,71	57,06	45,25	11,8	-0,01	5,0	24,0			
15.02	2,10	158,66	155,91	2,74	0,00	161,43	157,59	3,85	60,83	47,44	13,39	-0,01	5,0	24,0			
Итого:	58,28	4760,71	4679,77	80,94	0,00	4837,13	0,00	110,52	58,08	45,70	12,36	-0,01	5,00	720,0			

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
16.01.2023	24:00	39,40	2542,10	2503,48	384,00
15.02.2023	24:00	97,68	7302,80	7183,25	1104,00
ИТОГО:		58,28	4760,71	4679,77	720,00

Классификация ошибок:
 0 - отклонение по 11-12 ч/мин
 1 - отклонение по 0,01с, 0,1мкс
 2 - функциональный отказ
 3 - отклонение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тот<ми	TG<mi	+ TG>max	+ Та.о.
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 58,284 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжения
организации

