

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	394204
Адрес дома:	ул. Российская 20/13,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплообработки за период с
17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Углекисл. г		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.01	2,04	180,27	175,41	4,86	0,00	183,06	177,16	5,91	57,02	45,58	11,44	0,12	4,28	24,0	
18.01	1,92	179,96	175,10	4,86	0,00	182,60	176,78	5,82	55,46	44,7	10,77	0,12	4,29	24,0	
19.01	1,77	180,73	175,83	4,90	0,00	183,19	177,42	5,78	53,29	43,38	9,91	0,12	4,3	24,0	
20.01	1,63	179,96	175,06	4,90	0,00	182,20	176,53	5,67	50,86	41,7	9,16	0,11	4,31	24,0	
21.01	2,01	179,88	174,82	4,96	0,00	182,37	178,49	5,88	56,02	44,71	11,31	0,1	4,3	24,0	
22.01	2,15	179,59	174,73	4,86	0,00	182,46	176,50	5,96	57,98	45,93	12,05	0,1	4,3	24,0	
23.01	2,18	180,38	175,53	4,84	0,00	183,29	177,32	5,97	58,33	46,16	12,18	0,09	4,3	24,0	
24.01	2,29	179,78	174,92	4,84	0,00	182,81	176,77	6,04	59,92	47,07	12,86	0,1	4,3	24,0	
25.01	2,12	176,58	171,76	4,82	0,00	179,38	173,47	5,91	57,56	45,48	12,08	0,1	4,15	24,0	
26.01	2,32	181,58	178,49	5,08	0,00	184,70	178,39	6,31	60,25	47,38	12,87	0,11	4,29	24,0	
27.01	2,35	180,88	175,56	5,12	0,00	183,85	177,48	6,37	60,94	47,85	13,09	0,12	4,29	24,0	
28.01	2,08	180,89	175,53	5,16	0,00	183,50	177,28	6,22	57,2	45,8	11,81	0,11	4,3	24,0	
29.01	2,16	180,25	175,10	5,15	0,00	180,15	176,88	6,26	58,12	46,02	12,1	0,12	4,3	24,0	
30.01	2,12	181,03	175,87	5,16	0,00	183,90	177,65	6,25	57,77	45,95	11,82	0,13	4,3	24,0	
31.01	2,08	180,55	175,39	5,16	0,00	183,36	177,14	6,22	57,24	45,61	11,63	0,13	4,3	24,0	
01.02	1,93	180,23	175,10	5,13	0,00	182,85	176,76	6,09	55,23	44,4	10,83	0,12	4,3	24,0	
02.02	1,92	180,86	175,75	5,11	0,00	183,47	177,40	6,07	54,92	44,19	10,73	0,12	4,3	24,0	
03.02	1,87	180,18	175,09	5,10	0,00	182,72	176,70	6,02	54,22	43,73	10,5	0,12	4,3	24,0	
04.02	1,90	180,10	175,04	5,06	0,00	182,67	176,67	6,00	54,69	44,01	10,68	0,11	4,3	24,0	
05.02	2,09	180,37	175,26	5,11	0,00	183,18	177,00	6,18	57,27	45,55	11,72	0,1	4,3	24,0	
06.02	2,33	180,81	175,65	5,16	0,00	183,94	177,65	6,40	60,57	47,58	12,99	0,1	4,29	24,0	
07.02	2,40	180,08	174,87	5,21	0,00	183,26	176,77	6,49	61,17	47,72	13,45	0,09	4,29	24,0	
08.02	2,63	180,14	174,94	5,20	0,00	183,83	176,98	6,85	64,2	49,5	14,7	0,09	4,29	24,0	
09.02	2,25	181,00	175,71	5,29	0,00	184,01	177,55	6,46	59,27	46,74	12,53	0,1	4,29	24,0	
10.02	2,19	180,65	175,28	5,27	0,00	183,49	177,06	6,41	58,57	46,33	12,25	0,11	4,3	24,0	
11.02	2,20	180,99	175,31	5,27	0,00	183,54	177,12	6,42	58,68	46,38	12,29	0,12	4,3	24,0	
12.02	2,45	180,68	175,29	5,29	0,00	183,86	177,25	6,61	62,08	48,41	13,66	0,12	4,29	24,0	
13.02	2,31	180,98	175,67	5,29	0,00	184,10	177,57	6,52	60,51	47,84	12,88	0,12	4,29	24,0	
14.02	2,06	181,04	175,74	5,30	0,00	183,83	177,48	6,35	58,97	45,48	11,49	0,12	4,29	24,0	
15.02	2,34	180,57	175,26	5,31	0,00	183,72	177,17	6,56	60,81	47,77	13,05	0,11	4,29	24,0	
Итого:	64,12	5409,74	5257,07	152,68	0,00	5496,08	0,00	185,79	57,91	45,95	11,95	0,11	4,29	720,0	

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.01.2023	24:00	43,92	2880,85	2803,50	384,00
15.02.2023	24:00	108,04	8290,59	8060,56	1104,00
ИТОГО:	64,12	5409,74	5257,07	720,00	

Классификация ошибок:

- Q - отклонение по 11-20 стр.
- Q - отклонение по 5 стр. 5 стр.
- Q - отклонение по 5 стр.
- Q - отклонение по 5 стр.

Точ.	= Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	TQ<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Доучет: Q = 64,117 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжения
организации

