

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подольская"

Адрес объекта: ул. Российская д.44

Теплосчетчик МКТС: № 011443-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.зн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., атм | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 17.01.23 | 2.600 | 221.44 | 29.72 | 191.68 | 56.3 | 44.6 | 11.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.01.23 | 2.442 | 221.38 | 28.75 | 192.64 | 54.6 | 43.5 | 11.1 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.01.23 | 2.239 | 221.22 | 29.84 | 191.38 | 52.3 | 42.2 | 10.1 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.01.23 | 2.189 | 221.31 | 30.22 | 191.10 | 51.7 | 41.8 | 9.9 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.01.23 | 2.744 | 220.88 | 29.34 | 191.52 | 57.9 | 45.5 | 12.4 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.01.23 | 2.863 | 220.72 | 30.91 | 189.81 | 59.8 | 46.8 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.01.23 | 2.844 | 220.75 | 29.50 | 191.27 | 59.4 | 46.5 | 12.9 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.01.23 | 2.980 | 220.72 | 29.19 | 191.52 | 61.1 | 47.5 | 13.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.01.23 | 2.795 | 220.81 | 30.59 | 190.23 | 59.0 | 46.3 | 12.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.01.23 | 2.901 | 220.81 | 29.56 | 191.24 | 60.0 | 46.9 | 13.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.01.23 | 2.950 | 220.78 | 29.38 | 191.39 | 60.9 | 47.5 | 13.4 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.01.23 | 2.652 | 214.50 | 29.19 | 185.32 | 57.8 | 45.4 | 12.4 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.01.23 | 2.804 | 220.88 | 30.69 | 190.19 | 59.0 | 46.3 | 12.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.01.23 | 2.670 | 220.91 | 29.81 | 191.09 | 57.7 | 45.6 | 12.1 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.01.23 | 2.601 | 229.69 | 31.53 | 198.16 | 56.8 | 45.4 | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.02.23 | 2.513 | 221.44 | 29.87 | 191.59 | 55.8 | 44.4 | 11.4 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.02.23 | 2.563 | 222.84 | 29.84 | 192.96 | 56.4 | 44.9 | 11.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.02.23 | 2.408 | 222.91 | 30.25 | 192.69 | 54.7 | 43.9 | 10.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.02.23 | 2.406 | 222.97 | 30.69 | 192.26 | 54.6 | 43.8 | 10.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.02.23 | 2.625 | 222.91 | 30.97 | 191.94 | 57.0 | 45.2 | 11.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.02.23 | 2.943 | 222.63 | 30.59 | 192.02 | 60.6 | 47.4 | 13.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.02.23 | 3.021 | 222.91 | 30.78 | 192.14 | 61.4 | 47.8 | 13.6 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.02.23 | 3.344 | 224.50 | 30.50 | 194.03 | 65.2 | 50.2 | 14.9 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.02.23 | 2.735 | 222.41 | 31.22 | 191.16 | 58.3 | 46.0 | 12.3 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.02.23 | 2.674 | 222.38 | 30.81 | 191.58 | 57.6 | 45.5 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.02.23 | 2.716 | 222.28 | 30.00 | 192.27 | 58.0 | 45.8 | 12.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.02.23 | 3.002 | 222.19 | 31.63 | 190.58 | 60.5 | 47.0 | 13.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.02.23 | 2.982 | 222.13 | 29.56 | 192.56 | 61.0 | 47.5 | 13.4 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.02.23 | 2.507 | 222.44 | 30.13 | 192.30 | 55.0 | 43.7 | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.02.23 | 2.877 | 222.28 | 29.88 | 192.41 | 59.0 | 46.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 81.591 | 6655.97 | 904.93 | 5751.02 | 58.0 | 45.7 | 12.3 | 4.0 | 4.0 | 720.00 | 0.00 | |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 15.02.23 24:00 | 3841.844 | 348048.34 | 275619.11 | 57555.34 |
| 16.01.23 24:00 | 3760.253 | 341392.38 | 274714.17 | 56835.34 |
| Итого: | 81.591 | 6655.97 | 904.93 | 720.00 |

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.зл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: