

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Российская д. 46

Теплосчетчик МКТС: № 013147-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.01.23	2.416	241.94	241.00	0.94	56.3	46.3	9.9	4.9	0.0	24.00	0.00	
18.01.23	2.276	241.91	240.94	0.98	54.4	45.1	9.3	4.9	0.2	24.00	0.00	
19.01.23	2.092	241.81	240.78	1.01	52.2	43.6	8.6	4.9	0.0	24.00	0.00	
20.01.23	2.038	241.91	240.91	1.02	51.5	43.2	8.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
21.01.23	2.543	241.34	240.25	1.08	57.6	47.2	10.5	4.9	0.0	24.00	0.00	
22.01.23	2.653	241.09	240.00	1.13	59.6	48.7	10.9	4.9	0.2	24.00	0.00	
23.01.23	2.627	241.19	240.03	1.14	59.2	48.3	10.8	4.9	2.3	24.00	0.00	
24.01.23	2.755	241.09	239.97	1.13	60.9	49.5	11.4	4.9	4.0	24.00	0.00	
25.01.23	2.589	241.25	240.13	1.13	58.8	48.1	10.7	4.9	4.0	24.00	0.00	
26.01.23	2.672	241.22	240.06	1.14	59.8	48.7	11.1	4.9	4.0	24.00	0.00	
27.01.23	2.724	241.16	240.03	1.14	60.7	49.5	11.3	4.9	4.0	24.00	0.00	
28.01.23	2.449	234.25	233.16	1.10	57.7	47.2	10.5	4.8	4.0	24.00	0.00	
29.01.23	2.563	241.34	240.19	1.14	58.8	48.2	10.6	4.9	4.0	24.00	0.00	
30.01.23	2.440	241.34	240.19	1.15	57.6	47.5	10.1	4.9	4.0	24.00	0.00	He
31.01.23	2.383	245.16	243.97	1.18	56.6	46.9	9.7	4.9	4.0	24.00	0.00	
01.02.23	2.300	241.63	240.50	1.16	55.6	46.1	9.5	4.9	4.0	24.00	0.00	
02.02.23	2.359	243.31	242.13	1.16	56.2	46.5	9.7	4.9	4.0	24.00	0.00	
03.02.23	2.212	243.44	242.28	1.18	54.5	45.5	9.1	4.9	4.0	24.00	0.00	
04.02.23	2.210	243.50	242.28	1.21	54.5	45.4	9.1	4.9	4.0	24.00	0.00	
05.02.23	2.408	243.38	242.19	1.19	56.8	46.9	9.9	4.9	4.0	24.00	0.00	
06.02.23	2.703	242.84	241.66	1.19	60.4	49.3	11.1	5.0	4.0	23.99	0.01	Dt
07.02.23	2.778	243.44	242.22	1.21	61.2	49.8	11.4	5.0	4.0	24.00	0.00	
08.02.23	3.091	244.28	243.03	1.23	65.1	52.5	12.6	5.0	4.0	23.90	0.10	Dt
09.02.23	2.521	242.78	241.56	1.24	58.3	47.9	10.4	4.9	4.0	24.00	0.00	
10.02.23	2.468	242.81	241.53	1.27	57.4	47.3	10.1	4.9	2.4	24.00	0.00	
11.02.23	2.500	242.69	241.44	1.26	57.9	47.6	10.2	4.9	0.5	24.00	0.00	
12.02.23	2.720	242.56	241.31	1.23	60.2	49.1	11.1	4.9	0.4	24.00	0.00	
13.02.23	2.716	242.47	241.28	1.22	60.9	49.8	11.1	4.9	0.4	24.00	0.00	
14.02.23	2.257	242.91	241.66	1.23	54.8	45.6	9.2	4.9	0.9	24.00	0.00	
15.02.23	2.594	242.66	241.47	1.21	58.7	48.1	10.6	4.9	1.6	24.00	0.00	
Итого:	75.057	7262.69	7228.13	34.59	57.8	47.5	10.3	4.9	2.6	719.88	0.12	HeDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.23 24:00	3508.371	393807.75	395580.91	64032.08
16.01.23 24:00	3433.314	386545.06	388352.78	63312.20
Итого:	75.057	7262.69	7228.13	719.88

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.88 ч

Суммарное время отказа: 0.12 ч =

0.00

+ 0.00

+ 0.00

+ 0.00

+ 0.12

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисп.р.(He)

Gv<min (DG)

Gv>max (DG)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Фотл. = 75,07 Гкал
900