

С.И.И.

Организация 000 "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д.104А Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369673
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		М1	М2	М1-М2 разбор	V1	V2	М1-М2 разбор	t1	t2	t1-t2 тхв	Р1 атм	Р2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
17.01.23	3.222	152.56	152.04	0.52	156.1816	153.8433	0.52	71.7	49.9	21.8	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
18.01.23	3.274	153.56	152.99	0.57	157.1838	154.8181	0.57	71.5	50.1	21.4	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
19.01.23	3.256	156.59	156.01	0.58	160.3030	157.9299	0.57	71.7	50.8	20.9	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
20.01.23	3.185	156.99	156.43	0.56	160.6670	158.3540	0.56	71.2	50.9	20.4	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
21.01.23	3.152	152.03	151.50	0.53	155.6321	153.3379	0.52	71.7	50.4	21.2	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
22.01.23	3.182	150.51	154.0339	150.00	151.7830	151.7830	0.51	71.2	50.0	21.2	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
23.01.23	3.197	151.27	154.8262	150.57	152.3718	152.3718	0.70	71.4	50.2	21.2	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
24.01.23	3.206	148.72	152.2341	148.22	149.9768	150.712	0.50	71.5	49.9	21.6	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
25.01.23	3.170	149.69	153.2009	149.19	150.9712	150.9712	0.49	71.3	50.0	21.3	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
26.01.23	3.163	148.85	152.3196	148.36	150.1055	150.1055	0.49	71.0	49.6	21.3	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00
27.01.23	3.171	150.72	154.2319	150.22	152.0024	152.0024	0.50	71.0	49.9	21.1	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00
28.01.23	3.128	152.40	155.9375	151.89	153.7168	153.7168	0.51	70.8	50.3	20.6	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
29.01.23	3.133	150.02	153.5254	149.55	151.3315	151.3315	0.48	71.1	50.1	21.0	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
30.01.23	3.145	152.44	155.9624	151.91	153.7197	153.7197	0.52	70.7	50.0	20.7	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00
31.01.23	3.133	153.79	157.3350	153.25	155.0825	155.0825	0.54	70.5	50.1	20.4	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00
01.02.23	3.129	154.60	158.1611	154.07	155.9243	155.9243	0.52	70.6	50.3	20.3	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
02.02.23	3.111	154.05	157.6016	153.53	155.3853	155.3853	0.51	70.6	50.4	20.3	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
03.02.23	3.093	155.47	159.0400	154.96	156.8428	156.8428	0.50	70.5	50.5	20.0	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
04.02.23	3.128	155.16	158.8032	154.67	156.5811	156.5811	0.50	71.2	51.0	20.2	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
05.02.23	3.125	153.42	157.0156	152.91	154.7837	154.7837	0.51	71.2	50.8	20.4	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
06.02.23	3.112	149.23	152.6963	148.75	150.5137	150.5137	0.48	70.9	49.9	21.0	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
07.02.23	3.117	147.90	151.3110	147.44	149.1523	149.1523	0.46	70.6	49.5	21.1	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
08.02.23	3.174	147.00	150.4355	146.52	148.2280	148.2280	0.48	71.1	49.4	21.7	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00
09.02.23	3.136	152.68	156.2119	152.21	154.0225	154.0225	0.48	70.7	50.1	20.6	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
10.02.23	3.135	151.74	155.2236	151.24	153.0254	153.0254	0.49	70.5	49.7	20.7	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00
11.02.23	3.160	152.00	155.4985	151.49	153.2725	153.2725	0.51	70.6	49.7	20.9	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00
12.02.23	3.226	147.90	151.3701	147.43	149.1372	149.1372	0.47	71.2	49.3	22.0	0.0	0.6	3.4	0.02	23.98
13.02.23	3.121	150.24	153.6333	149.75	151.4658	151.4658	0.49	69.9	49.0	20.8	0.0	0.6	3.5	0.00	24.00
14.02.23	3.129	153.72	157.2124	153.22	155.0190	155.0190	0.50	70.1	49.7	20.4	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
15.02.23	3.146	149.58	152.9810	149.08	150.7866	150.7866	0.50	70.1	49.0	21.1	0.0	0.6	3.4	0.00	24.00
Итого	94.942	4554.82	4660.7695	4539.43	4593.4844	4593.4844	15.38	70.9	50.0	20.9	0.0	0.6	3.4	0.02	719.98

15.02.23 24:00	151.873	6938.22	6914.97	7105.74	6998.40	1103.98
17.01.23 00:00	56.931	2383.40	2375.53	2444.97	2404.92	384.00
Итого	94.942	4554.82	4539.43	4660.77	4593.48	719.98

Этчетный период _____

_____720.00_час.

период норм. работы _____

_____719.98_час

Период отключения питания (U) _____

_____0.015_час.

период функц. отказа (E) _____

_____0.000_час.

Период t2-t1 < min

(O) _____

период G<min

(g) _____

Период G>max

(G) _____

_____0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Дата = 24.04.2023