

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес Ул. Советская д.104А ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 364111

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок			
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр	
17.01.23	1.319	123.08	125.5496	111.54	113.3579	11.54	65.3	59.2	6.1	9.0	0.5	5.0	0.00	24.00	
18.01.23	1.248	122.44	124.8799	111.91	113.7242	10.53	65.1	59.1	6.0	9.0	0.5	5.0	0.00	24.00	
19.01.23	1.273	122.91	125.3445	111.88	113.7214	11.03	65.3	59.5	5.9	9.0	3.6	5.0	0.00	24.00	
20.01.23	1.219	122.58	124.9792	112.41	114.2344	10.17	64.9	59.1	5.8	9.0	3.3	5.0	0.00	24.00	
21.01.23	1.215	122.73	125.1301	112.40	114.2078	10.33	64.6	58.8	5.8	9.0	0.4	5.0	0.00	24.00	
22.01.23	1.332	124.05	126.4402	111.23	113.0120	12.82	64.3	58.7	5.7	9.0	3.1	5.0	0.00	24.00	
23.01.23	1.259	123.34	125.7537	111.93	113.7593	11.38	64.6	58.8	5.7	9.0	0.2	5.0	0.00	24.00	
24.01.23	1.309	124.03	126.4741	111.81	113.6187	12.22	64.7	58.9	5.8	9.0	0.5	5.0	0.00	24.00	
25.01.23	1.268	123.36	125.7344	112.04	113.8376	11.32	64.4	58.6	5.8	9.0	4.0	5.0	0.00	24.00	
26.01.23	1.256	123.27	125.6519	112.08	113.8599	11.20	64.2	58.4	5.8	9.0	1.7	5.0	0.00	24.00	
27.01.23	1.197	122.69	125.0935	112.29	114.1037	10.40	64.5	58.9	5.7	9.0	0.3	5.0	0.00	24.00	
28.01.23	1.118	120.71	123.0435	110.50	113.2876	9.21	64.2	58.6	5.6	9.0	0.8	5.0	0.10	23.90	D
29.01.23	1.179	124.13	126.0552	110.93	112.4036	13.19	57.8	53.0	4.8	9.0	8.4	5.0	0.00	24.00	
30.01.23	1.186	122.14	124.4746	112.16	113.9280	9.98	63.8	58.1	5.8	9.0	1.6	5.0	0.00	24.00	
31.01.23	1.152	121.66	124.0129	112.16	113.9417	9.49	64.1	58.3	5.8	9.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
01.02.23	1.242	122.89	125.2646	111.61	113.3857	11.28	64.1	58.4	5.7	9.0	0.3	5.0	0.00	24.00	
02.02.23	1.250	122.97	125.3462	111.64	113.4189	11.33	64.2	58.4	5.7	9.0	0.9	5.0	0.00	24.00	
03.02.23	1.225	121.49	123.8574	110.54	112.3083	10.95	64.3	58.6	5.7	9.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
04.02.23	1.207	121.80	124.2173	111.18	113.0029	10.62	65.0	59.3	5.6	9.0	0.3	5.0	0.00	24.00	
05.02.23	1.267	122.54	124.8872	110.47	112.2290	12.07	64.1	58.5	5.5	9.0	2.0	5.0	0.00	24.00	
06.02.23	1.043	106.93	108.9917	96.89	98.4299	10.04	64.1	58.5	5.6	9.0	1.2	5.0	0.62	23.38	E
07.02.23	1.165	120.31	122.6172	109.59	111.3374	10.72	63.9	58.5	5.4	9.0	1.4	5.0	0.00	24.00	
08.02.23	1.182	121.22	123.5493	110.38	112.1426	11.84	63.9	58.4	5.4	9.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
09.02.23	1.196	120.48	122.7910	109.35	111.0854	11.13	63.9	58.5	5.5	9.0	0.3	5.0	0.09	23.91	ED
10.02.23	1.234	122.11	124.4619	111.09	112.8506	11.02	64.1	58.3	5.7	9.0	1.3	5.0	0.00	24.00	
11.02.23	1.214	121.72	124.0396	111.31	113.0684	10.41	64.0	58.1	5.8	9.0	3.5	5.0	0.00	24.00	
12.02.23	1.306	122.68	125.0010	110.09	111.8086	12.59	63.5	57.8	5.7	9.0	1.9	5.0	0.02	23.98	U
13.02.23	1.164	121.91	124.2295	111.63	113.3872	10.28	63.6	58.1	5.5	9.0	0.6	5.0	0.00	24.00	
14.02.23	1.178	121.74	124.0806	111.38	113.1465	10.35	63.9	58.3	5.6	9.0	0.6	5.0	0.00	24.00	
15.02.23	1.181	121.68	123.9863	111.19	112.9307	10.49	63.6	58.0	5.6	9.0	1.5	5.0	0.00	24.00	
Итого	36.583	3655.58	3725.9399	3326.64	3379.5317	328.93	64.1	58.4	5.7	9.0	1.3	5.0	0.83	719.17	0.83

№1 Советская д. 104А ГВС

15.02.23 24:00	57.335	5621.18	5118.28	5731.47	5200.93	1103.17
17.01.23 00:00	20.752	1965.60	1791.63	2005.53	1821.39	384.00
Итого	36.583	3655.58	3326.64	3725.94	3379.53	719.17



отчетный период — 720.00_час. период норм. работы — 719.17_час
 период отключения питания (U) — 0.015_час. период функц. отказа (E) — 0.627_час.
 период t2-t1 < min (D) — 0.188_час. период G-min (G) — 0.000_час.
 период G-max (G) — 0.000_час.

представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____



V_{ГВС} = 346,81 м³
Q_{ГВС} = 21,641 Ткал