

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"				Номер абонента:	Котельная													
Тип прибора:	МКТС				Номер прибора:	11759													
Адрес дома:	ул Советская 105,				Система:	Отп													
Посуточная видность учета параметров теплоснабжения за период с 17.01.2023 по 15.02.2023																			
Дата	Темп. Гкал Q	Масса, т		Утечка, л		Подмес, л			Объем, м3			Температура, С		Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок		
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2						
17.01	2,25	168,03	168,34	0,00	0,31	170,50	169,78	0,72	56,85	42,45	13,4	6,23	5,87	24,0					
18.01	2,12	168,08	168,38	0,00	0,31	170,38	169,75	0,63	54,09	41,49	12,6	6,24	5,87	24,0					
19.01	1,95	167,97	168,31	0,00	0,34	170,13	169,83	0,50	51,91	40,31	11,6	6,24	5,88	24,0					
20.01	1,91	168,03	168,34	0,00	0,31	170,16	169,68	0,50	51,35	39,95	11,4	6,24	5,88	24,0					
21.01	2,41	167,53	167,81	0,00	0,28	170,13	169,31	0,81	57,56	43,13	14,43	6,19	5,83	24,0					
22.01	2,52	167,38	167,96	0,00	0,28	170,13	169,22	0,91	59,22	44,16	15,05	6,17	5,81	24,0					
23.01	2,48	167,41	167,09	0,00	0,28	170,13	169,25	0,88	58,82	44,1	14,82	6,17	5,81	24,0					
24.01	2,80	167,38	167,03	0,00	0,25	170,22	169,25	0,97	60,56	44,99	15,57	6,17	5,81	24,0					
25.01	2,43	167,47	167,75	0,00	0,28	170,19	169,31	0,88	58,45	43,91	14,54	6,18	5,82	24,0					
26.01	2,55	167,44	167,72	0,00	0,28	170,22	169,28	0,94	59,59	44,37	15,22	6,17	5,82	24,0					
27.01	2,58	167,41	167,96	0,00	0,25	170,25	169,28	0,97	60,29	44,84	15,45	6,17	5,81	24,0					
28.01	2,31	168,89	168,97	0,00	0,28	165,19	164,41	0,78	57,32	43,1	14,22	6,12	5,77	24,0					
29.01	2,44	167,50	167,75	0,00	0,25	170,22	169,31	0,91	58,61	44,05	14,56	6,17	5,81	24,0					
30.01	2,32	167,50	167,88	0,00	0,28	170,16	169,41	0,75	57,3	43,42	13,88	6,17	5,81	24,0					
31.01	2,28	170,28	170,59	0,00	0,31	172,84	172,09	0,75	66,32	43,03	13,29	6,2	5,82	24,0					
01.02	2,18	167,78	168,06	0,00	0,28	170,19	169,50	0,69	55,4	42,38	13,02	6,23	5,86	24,0					
02.02	2,24	168,97	169,25	0,00	0,28	171,47	170,72	0,75	55,98	42,72	13,26	6,25	5,88	24,0					
03.02	2,10	169,09	169,36	0,00	0,28	171,44	170,81	0,63	54,27	41,86	12,41	6,25	5,88	24,0					
04.02	2,09	169,09	169,36	0,00	0,28	171,44	170,81	0,63	54,27	41,89	12,38	6,25	5,88	24,0					
05.02	2,29	169,00	169,28	0,00	0,28	171,56	170,78	0,78	56,61	43,06	13,55	6,25	5,89	24,0					
06.02	2,60	168,89	168,97	0,00	0,28	171,56	170,56	1,00	60,21	44,81	15,4	6,24	5,88	24,0					
07.02	2,66	167,59	167,84	0,00	0,25	170,50	169,50	1,00	61,02	45,17	15,85	6,24	5,88	24,0					
08.02	2,94	170,81	171,03	0,00	0,22	174,13	172,84	1,29	64,45	47,22	17,23	6,22	5,85	24,0					
09.02	2,39	168,47	168,72	0,00	0,25	171,09	170,28	0,81	57,82	43,62	14,2	6,25	5,89	24,0					
10.02	2,34	168,41	168,86	0,00	0,25	171,00	170,16	0,84	57,14	43,2	13,94	6,22	5,85	24,0					
11.02	2,38	168,31	168,59	0,00	0,28	170,94	170,09	0,84	57,54	43,4	14,14	6,19	5,83	24,0					
12.02	2,64	167,44	167,68	0,00	0,22	170,25	169,25	1,00	60,04	44,25	15,79	6,2	5,85	23,89					
13.02	2,59	168,19	168,44	0,00	0,25	171,06	170,03	1,03	60,19	44,77	15,42	6,19	5,83	24,0					
14.02	2,19	168,59	168,88	0,00	0,28	170,97	170,28	0,69	54,51	41,51	13,0	6,2	5,85	24,0					
15.02	2,51	168,38	168,66	0,00	0,28	171,03	170,19	0,84	58,45	43,53	14,92	6,19	5,85	24,0					
Итого:	71,27	5040,97	5049,25	0,00	8,28	5119,44	0,00	24,69	57,51	43,36	14,15	6,21	5,85	719,89					
Показания интеграторов счётчика:										Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч														
16.01.2023	24:00	3928,02	335545,00	336311,31	70842,35														
15.02.2023	24:00	3999,29	340585,97	341360,56	71562,24														
ИТОГО:		71,27	5040,97	5049,25	719,89														
Точ.	= Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<mi	+ TG<mi	+ TG>max	+ Тдт												
720,00	= 719,89	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0												
Досчёт: Q =		71,282 Гкал																	
Представитель абонента										Представитель тепло(вод)оснабжающей организации									

Q_{отп} = 71,281 Гкал
90с.

