

Организция:	ООО УК "Управдин ЮГ Подмосковья"			Номер абонента:	Котельная										
Тип прибора:	ИЖТС			Номер прибора:	11769										
Адрес дома:	ул Советская 105,			Система:	ГВС										
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.01.2023 по 15.02.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учеыа, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-бока Тр. час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.01	0,83	95,63	88,42	9,20	0,00	97,50	87,66	9,85	69,4	61,64	3,76	7,75	7,69	24,0	
18.01	0,86	96,19	88,41	9,78	0,00	98,06	87,92	10,14	65,3	61,58	3,72	7,74	7,68	24,0	
19.01	0,78	95,69	87,47	8,22	0,00	97,59	89,02	8,58	65,49	61,77	3,72	7,73	7,66	24,0	
20.01	0,85	95,94	88,41	9,53	0,00	97,81	87,94	9,88	65,31	61,62	3,69	7,74	7,67	23,78	
21.01	0,84	96,81	87,42	9,39	0,00	98,75	88,95	9,80	65,25	61,57	3,68	7,74	7,67	24,0	
22.01	0,90	99,31	87,03	12,28	0,00	101,19	88,53	12,66	64,38	60,83	3,55	7,69	7,61	24,0	
23.01	0,86	97,31	87,36	9,95	0,00	99,19	88,88	10,31	64,75	61,15	3,6	7,74	7,67	24,0	
24.01	0,83	96,81	87,39	9,42	0,00	98,72	88,91	9,81	64,85	61,27	3,58	7,74	7,68	24,0	
25.01	0,84	96,53	88,95	9,67	0,00	98,38	88,39	9,99	64,85	61,27	3,58	7,74	7,67	23,86	
26.01	0,81	96,09	87,00	9,09	0,00	97,97	88,50	9,47	64,53	60,98	3,55	7,76	7,7	24,0	
27.01	0,76	95,19	86,91	8,28	0,00	97,00	88,41	8,59	64,59	61,02	3,57	7,76	7,72	24,0	
28.01	0,87	94,91	84,58	10,33	0,00	96,75	86,05	10,70	64,57	60,97	3,6	7,66	7,61	23,75	
29.01	0,89	96,81	86,58	10,23	0,00	98,68	88,06	10,59	64,25	60,77	3,48	7,68	7,62	24,0	
30.01	0,82	96,16	86,58	9,58	0,00	97,97	88,05	9,91	64,11	60,6	3,51	7,76	7,69	24,0	
31.01	0,77	95,13	86,69	8,44	0,00	96,94	88,17	8,77	64,37	60,81	3,56	7,78	7,7	24,0	
01.02	0,79	95,13	86,17	8,95	0,00	96,94	87,66	9,28	64,36	60,79	3,57	7,69	7,63	24,0	
02.02	0,78	96,41	87,06	9,34	0,00	97,25	88,56	8,69	64,34	60,82	3,52	7,68	7,61	24,0	
03.02	0,79	94,84	85,84	9,00	0,00	95,06	87,33	9,33	64,38	60,82	3,56	7,68	7,62	24,0	
04.02	0,81	94,09	85,05	9,05	0,00	95,94	86,52	9,42	64,95	61,29	3,66	7,64	7,59	23,8	
05.02	0,93	97,06	85,56	11,50	0,00	98,94	87,08	11,88	64,66	61,14	3,55	7,62	7,56	24,0	
06.02	0,78	94,72	86,03	8,69	0,00	96,53	87,50	9,03	64,29	60,78	3,53	7,68	7,62	24,0	
07.02	0,78	95,16	86,19	8,97	0,00	96,94	87,68	9,26	63,9	60,41	3,49	7,68	7,62	24,0	
08.02	0,77	94,63	86,03	8,59	0,00	96,44	87,50	8,94	64,33	60,76	3,57	7,67	7,61	24,0	
09.02	0,75	94,25	86,05	8,20	0,00	96,06	87,53	8,53	64,24	60,68	3,56	7,68	7,62	24,0	
10.02	0,75	92,36	84,13	8,25	0,00	94,13	85,56	8,56	64,21	60,61	3,6	7,62	7,57	23,94	
11.02	0,73	94,00	86,23	7,77	0,00	95,78	87,69	8,09	64,0	60,42	3,58	7,66	7,6	24,0	
12.02	0,85	96,30	85,41	10,09	0,00	97,31	86,95	10,45	64,07	60,47	3,6	7,6	7,54	23,68	
13.02	0,77	94,97	86,19	8,78	0,00	96,75	87,64	9,11	63,6	60,09	3,51	7,68	7,62	23,97	
14.02	0,82	95,34	85,97	9,38	0,00	97,16	87,44	9,72	64,03	60,43	3,6	7,68	7,62	24,0	
15.02	0,78	94,97	85,94	9,03	0,00	96,75	87,39	9,36	63,79	60,19	3,6	7,68	7,62	24,0	
Итого:	24,44	2866,94	2588,94	278,00	0,00	2922,03	0,00	288,41	64,51	60,92	3,59	7,70	7,64	718,69	
Показания интеграторов счёта:										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч							D - отключение по t1-t2<min			
16.01.2023	24:00	2412,75	267695,47	237221,23	70400,51							G - отключение по Gmin, Gmax			
15.02.2023	24:00	2437,19	270473,41	239810,17	71119,20							E - функциональный отказ			
ИТОГО:		24,44	2866,94	2588,94	718,69							U - отключение питания			
Тотч.	=	Тнарв.	+ Тсб.лит.	- Тф.отк.	+ Тдт<mi	- ТG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.							
720,00	=	718,69	+ 0,0	- 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0							
Досчёт: Q =		24,48 Гкал													
Представитель абонента										Представитель тепло(водо)снабжения организации					

$V_{гвс} = 288,936 \text{ м}^3$   
 $Q_{гвс} = 18,03 \text{ Гкал}$

