

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Советская д.105А

Теплосчетчик МКТС: № 011549-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.01.23	1.948	193.16	187.53	5.63	55.6	45.5	10.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
18.01.23	1.830	193.16	187.50	5.67	53.7	44.3	9.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
19.01.23	1.684	193.09	187.41	5.67	51.6	42.9	8.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
20.01.23	1.640	193.13	187.47	5.67	50.9	42.4	8.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
21.01.23	2.031	192.59	186.94	5.64	56.8	46.3	10.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
22.01.23	2.139	192.31	186.72	5.61	58.9	47.7	11.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
23.01.23	2.114	192.38	186.75	5.62	58.4	47.4	11.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
24.01.23	2.218	192.28	186.66	5.60	60.1	48.5	11.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
25.01.23	2.070	192.41	186.81	5.62	58.0	47.3	10.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
26.01.23	2.138	192.34	186.72	5.61	58.9	47.8	11.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
27.01.23	2.188	192.31	186.72	5.59	59.9	48.5	11.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
28.01.23	1.966	186.84	181.25	5.58	57.0	46.4	10.5	5.2	4.6	24.00	0.00	
29.01.23	2.059	192.41	186.81	5.61	58.1	47.4	10.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
30.01.23	1.979	192.41	186.84	5.59	56.9	46.6	10.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
31.01.23	1.925	195.41	189.78	5.62	55.9	46.1	9.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
01.02.23	1.862	192.91	187.28	5.62	54.9	45.3	9.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
02.02.23	1.921	194.53	188.88	5.67	55.6	45.7	9.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
03.02.23	1.806	194.63	188.94	5.68	53.9	44.7	9.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
04.02.23	1.790	194.63	188.91	5.70	53.9	44.7	9.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
05.02.23	1.942	194.47	188.81	5.68	56.0	46.1	10.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
06.02.23	2.177	194.13	188.44	5.66	59.6	48.4	11.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
07.02.23	2.249	192.78	187.13	5.68	60.4	48.7	11.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
08.02.23	2.260	175.22	169.59	5.61	64.5	51.6	12.9	5.3	4.7	23.98	0.02	Dt
09.02.23	2.016	193.09	191.66	1.45	57.5	47.1	10.5	5.3	4.8	24.00	0.00	
10.02.23	1.962	192.78	191.44	1.35	56.6	46.4	10.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
11.02.23	1.984	192.50	191.19	1.28	57.0	46.7	10.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
12.02.23	2.164	192.19	191.00	1.20	59.3	48.0	11.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
13.02.23	2.174	191.97	190.78	1.17	60.1	48.8	11.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
14.02.23	1.811	192.41	191.16	1.26	54.2	44.7	9.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
15.02.23	2.060	192.03	190.91	1.15	57.9	47.2	10.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
Итого:	60.105	5766.47	5628.00	138.50	57.0	46.6	10.4	5.3	4.7	719.98	0.02	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.23 24:00	3163.284	313803.53	313415.66	71590.89
16.01.23 24:00	3103.180	308037.06	307787.66	70870.90
Итого:	60.105	5766.47	5628.00	719.98

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.98 ч

Суммарное время отказа: 0.02 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.02

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Q = 60,107 Гкал