

Ведомость учета расхода воды

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Советская д.105А

МКТС: № 011549-2

Версия МКТС: 2.51

Дата	Трубопровод № 1				Трубопровод № 2				Трубопровод № 3			
	Объем V1, м3	Темп. °C	Давл. ати	Вр.раб час	Объем V2, м3	Темп. °C	Давл. ати	Вр.раб час	Объем V3, м3	Темп. °C	Давл. ати	Вр.раб час
17.01.23	61.11	64.6	4.0	24.00	50.79	55.1	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
18.01.23	60.92	64.5	4.0	24.00	50.88	55.1	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
19.01.23	61.92	64.7	4.0	24.00	51.00	55.3	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
20.01.23	60.33	64.5	4.0	24.00	52.01	55.2	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
21.01.23	61.64	64.5	4.0	24.00	51.41	55.3	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
22.01.23	62.61	63.7	4.0	24.00	50.80	54.7	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
23.01.23	61.06	64.0	4.0	24.00	51.72	54.9	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
24.01.23	60.83	64.0	4.0	24.00	51.88	54.9	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
25.01.23	61.50	64.0	4.0	24.00	51.48	54.9	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
26.01.23	61.39	63.7	4.0	24.00	51.21	54.6	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
27.01.23	61.63	63.7	4.0	24.00	50.83	54.6	6.3	24.00	0.00	---	---	0.00
28.01.23	60.98	63.7	4.0	24.00	50.05	54.6	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
29.01.23	62.45	63.5	4.0	24.00	49.96	54.5	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
30.01.23	61.06	63.2	4.0	24.00	50.95	54.4	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
31.01.23	60.78	63.5	4.0	24.00	50.98	54.6	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
01.02.23	60.08	63.5	4.0	24.00	50.99	54.5	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
02.02.23	60.59	63.5	4.0	24.00	51.46	54.6	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
03.02.23	59.86	63.6	4.0	24.00	50.82	54.6	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
04.02.23	61.17	64.1	4.0	24.00	50.04	55.0	6.1	24.00	0.00	---	---	0.00
05.02.23	61.09	63.9	4.0	24.00	50.10	54.9	6.1	24.00	0.00	---	---	0.00
06.02.23	59.86	63.5	4.0	24.00	50.90	54.5	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
07.02.23	59.92	63.1	4.0	24.00	51.09	54.3	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
08.02.23	60.81	63.5	4.0	24.00	50.41	54.3	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
09.02.23	60.86	63.3	4.0	24.00	50.23	54.4	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
10.02.23	59.23	63.2	4.0	24.00	50.59	54.2	6.1	24.00	0.00	---	---	0.00
11.02.23	62.02	63.1	4.0	24.00	49.63	54.2	6.1	24.00	0.00	---	---	0.00
12.02.23	62.48	63.3	4.0	24.00	49.02	54.0	6.1	24.00	0.00	---	---	0.00
13.02.23	60.61	62.7	4.0	24.00	50.70	53.8	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
14.02.23	60.38	63.2	4.0	24.00	50.49	54.1	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
15.02.23	61.22	63.1	4.0	24.00	50.04	53.9	6.2	24.00	0.00	---	---	0.00
Итого:	1830.41	63.7	4.0	720.00	1522.47	54.6	6.2	720.00	0.00	---	---	0.00

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Объем V1, м3	Траб V1, ч	Объем V2, м3	Траб V2, ч	Объем V3, м3	Траб V3, ч
15.02.23 24:00	147393.03	64410.11	123625.27	64410.11	0.00	0.00
16.01.23 24:00	145562.63	63690.11	122102.80	63690.11	0.00	0.00
Итого:	1830.41	720.00	1522.47	720.00	0.00	0.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время откл. эл.-питания: 0.00 ч

Время работы V1: 720.00 ч

Время неисправности V1: 0.00 ч

Время работы V2: 720.00 ч

Время неисправности V2: 0.00 ч

Время работы V3: 0.00 ч

Время неисправности V3: 720.00 ч

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

V_{нв} = 307,94 м³P_{нв} = 19,215 Гкал

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Советская д.105А

Теплосчетчик МКТС: № 011549-2

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С				Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	txв	P1	P2	работы	отказа	
17.01.23	1.010	59.95	50.08	9.87	64.6	55.1	9.5	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
18.01.23	0.991	59.77	50.16	9.59	64.5	55.1	9.4	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
19.01.23	1.040	60.73	50.27	10.47	64.7	55.3	9.4	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
20.01.23	0.902	59.19	51.28	7.90	64.5	55.2	9.3	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
21.01.23	0.999	60.47	50.68	9.80	64.5	55.3	9.2	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
22.01.23	1.057	61.45	50.10	11.35	63.7	54.7	9.0	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
23.01.23	0.942	59.92	51.00	8.93	64.0	54.9	9.1	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
24.01.23	0.922	59.69	51.15	8.53	64.0	54.9	9.1	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
25.01.23	0.976	60.36	50.77	9.59	64.0	54.9	9.1	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
26.01.23	0.976	60.25	50.49	9.75	63.7	54.6	9.0	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
27.01.23	1.010	60.48	50.13	10.36	63.7	54.6	9.1	10.0	4.0	6.3	24.00	0.00	
28.01.23	1.010	59.84	49.36	10.49	63.7	54.6	9.1	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
29.01.23	1.079	61.31	49.27	12.03	63.5	54.5	8.9	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
30.01.23	0.958	59.94	50.24	9.70	63.2	54.4	8.9	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
31.01.23	0.948	59.67	50.29	9.38	63.5	54.6	8.9	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
01.02.23	0.914	58.97	50.28	8.69	63.5	54.5	9.0	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
02.02.23	0.917	59.47	50.75	8.73	63.5	54.6	8.9	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
03.02.23	0.908	58.75	50.12	8.62	63.6	54.6	9.0	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
04.02.23	1.027	60.03	49.34	10.69	64.1	55.0	9.1	10.0	4.0	6.1	24.00	0.00	
05.02.23	1.008	59.95	49.41	10.56	63.9	54.9	8.9	10.0	4.0	6.1	24.00	0.00	
06.02.23	0.905	58.75	50.20	8.55	63.5	54.5	9.0	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
07.02.23	0.891	58.83	50.39	8.44	63.1	54.3	8.8	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
08.02.23	0.982	59.69	49.73	9.96	63.5	54.3	9.1	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
09.02.23	0.987	59.75	49.53	10.21	63.3	54.4	9.0	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
10.02.23	0.886	58.16	49.91	8.25	63.2	54.2	9.0	10.0	4.0	6.1	24.00	0.00	
11.02.23	1.068	60.89	48.95	11.94	63.1	54.2	8.9	10.0	4.0	6.1	24.00	0.00	
12.02.23	1.135	61.34	48.36	12.99	63.3	54.0	9.2	10.0	4.0	6.1	24.00	0.00	
13.02.23	0.943	59.52	50.01	9.50	62.7	53.8	8.9	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
14.02.23	0.953	59.27	49.80	9.46	63.2	54.1	9.1	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
15.02.23	1.018	60.09	49.37	10.75	63.1	53.9	9.1	10.0	4.0	6.2	24.00	0.00	
Итого:	29.364	1796.48	1501.41	295.08	63.7	54.6	9.1	10.0	4.0	6.2	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.23 24:00	2267.979	144762.95	121974.85	64410.11
16.01.23 24:00	2238.615	142966.47	120473.45	63690.11
Итого:	29.364	1796.48	1501.41	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неиспран.(Не) Gv>min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика: