

Организация "ООО "Управдом Юг Подмосковья"  
 Адрес ул. Советская д.114 (ГВС)  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4  
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 372081

спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф. ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	нераб. Тн		Работы Тр
17.01.23	1.946	162.63	165.8430	145.93	148.3523	16.70	65.9	6.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
18.01.23	2.083	164.94	168.1899	145.69	148.1030	19.25	65.7	6.6	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
19.01.23	2.023	164.06	167.3108	146.00	148.4348	18.06	66.0	6.6	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
20.01.23	1.950	163.17	166.3782	146.10	148.5195	17.07	65.7	6.6	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
21.01.23	1.941	163.04	166.2579	146.19	148.6123	16.85	65.7	6.6	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
22.01.23	2.091	165.93	169.1128	145.51	147.8628	20.42	64.8	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
23.01.23	1.927	163.23	166.3940	146.17	148.5513	17.07	65.2	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
24.01.23	1.979	164.13	167.3140	146.13	148.5154	18.00	65.2	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
25.01.23	1.977	164.19	167.3730	146.12	148.5056	18.07	65.2	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
26.01.23	1.864	162.36	165.4839	146.14	148.5093	16.22	64.9	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
27.01.23	1.928	163.49	166.6411	146.29	148.6694	17.20	65.0	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
28.01.23	2.053	163.84	166.9858	143.99	146.3133	19.84	64.9	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
29.01.23	2.060	163.43	168.5811	145.27	147.6138	20.15	64.6	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
30.01.23	1.952	163.96	167.0757	145.82	148.1587	18.14	64.5	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
31.01.23	1.950	163.85	166.9819	145.90	148.2554	17.95	64.8	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
01.02.23	1.843	161.00	164.0811	144.97	147.3052	16.03	64.8	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
02.02.23	1.947	164.42	167.5674	146.49	148.8594	17.93	64.8	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
03.02.23	1.911	162.03	165.1372	144.72	147.0645	17.31	64.8	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
04.02.23	1.947	161.73	164.8823	144.26	146.6260	17.47	65.3	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
05.02.23	1.968	162.42	165.5596	144.22	146.5664	18.20	65.1	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
06.02.23	1.868	161.29	164.3701	144.92	147.2456	16.38	64.7	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
07.02.23	1.861	161.86	164.9170	145.25	147.5601	16.61	64.3	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
08.02.23	1.912	161.83	164.9229	144.71	147.0396	17.12	64.7	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
09.02.23	1.889	161.59	164.6694	144.78	147.1001	16.81	64.5	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
10.02.23	1.851	160.11	163.1597	143.84	146.1475	16.27	64.5	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
11.02.23	1.987	163.21	166.3037	143.09	146.6582	18.86	64.4	6.5	9.0	9.0	0.4	0.13	23.87	U
12.02.23	2.063	162.96	166.0610	143.05	145.3677	19.87	64.5	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
13.02.23	1.965	166.20	169.3071	147.72	150.0542	18.48	64.0	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
14.02.23	1.899	161.72	164.7949	145.03	147.3364	16.69	64.5	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
15.02.23	1.875	161.29	164.3325	144.87	147.1567	16.42	64.2	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
Итого	58.508	4891.92	4985.9844	4360.47	4431.0825	531.45	64.9	6.4	9.0	9.0	0.4	0.13	719.87	0.13


15.02.23 24:00	90.690	7508.56	6700.69	7655.41	6810.85	1103.86
17.01.23 00:00	32.183	2616.64	2340.23	2669.43	2379.77	383.99
Итого	58.508	4891.92	4360.47	4985.98	4431.08	719.87

11 Советская д.114 гвс

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.87\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.128\_час. период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.003\_час.  
 период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Утрс = 555,00 руб*  
*Отрс = 341632 руб*