

Организация ООО "Управдом Юг Подмосковья" Номер договора А.1146
 Адрес Ул. Советская д.114Б Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363770
 Дата последней проверки теплосчетчика _____
 Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 С 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Тр		Работы Тр
17.01.23	2.011	194.25	198.6833	195.62	198.9612	-1.38	71.0	60.6	10.3	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
18.01.23	1.985	195.89	200.3445	197.27	200.6501	-1.39	70.8	60.7	10.1	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
19.01.23	1.972	198.98	203.5239	200.39	203.8560	-1.41	70.9	61.1	9.9	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
20.01.23	1.932	200.14	204.6755	201.58	205.0571	-1.43	70.6	61.0	9.6	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00	
21.01.23	1.965	195.26	199.7256	196.63	200.0210	-1.37	71.0	60.9	10.0	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
22.01.23	1.941	191.54	195.8521	192.89	196.1455	-1.35	70.4	60.3	10.1	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
23.01.23	1.953	192.63	196.9839	193.98	197.2734	-1.35	70.6	60.5	10.1	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
24.01.23	1.965	189.80	194.1035	191.12	194.3628	-1.33	70.7	60.4	10.3	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
25.01.23	1.958	190.57	194.8931	191.88	195.1392	-1.31	70.7	60.4	10.3	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
26.01.23	1.946	189.62	193.8828	190.92	194.1353	-1.31	70.4	60.1	10.2	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
27.01.23	1.953	191.18	195.4756	192.52	195.7476	-1.33	70.3	60.1	10.2	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
28.01.23	1.926	194.07	198.4082	195.42	198.7124	-1.35	70.1	60.2	9.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
29.01.23	1.929	191.27	195.5688	192.61	195.8594	-1.33	70.3	60.3	10.1	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
30.01.23	1.929	192.63	196.9185	193.99	197.2373	-1.36	70.0	60.0	10.0	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
31.01.23	1.933	195.35	199.7031	196.72	200.0308	-1.37	70.0	60.2	9.9	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
01.02.23	1.917	196.64	201.0142	198.02	201.3545	-1.37	69.9	60.2	9.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
02.02.23	1.914	195.82	200.1704	197.16	200.4824	-1.34	69.9	60.2	9.8	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
03.02.23	1.891	197.42	201.7949	198.79	202.1436	-1.37	69.8	60.3	9.6	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
04.02.23	1.911	197.35	201.8027	198.73	202.1426	-1.38	70.5	60.8	9.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
05.02.23	1.906	195.02	199.4204	196.35	199.7207	-1.33	70.2	60.7	9.8	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
06.02.23	1.920	190.23	194.4829	191.53	194.7495	-1.30	70.2	60.1	10.1	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
07.02.23	1.908	189.92	194.1201	191.26	194.4282	-1.34	69.7	59.7	10.0	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
08.02.23	1.956	187.27	191.4849	188.57	191.7266	-1.30	70.4	60.0	10.4	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
09.02.23	1.913	192.78	197.0649	194.14	197.3896	-1.36	69.9	60.0	9.9	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
10.02.23	1.899	193.41	197.7041	194.76	198.0303	-1.35	69.8	60.0	9.8	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
11.02.23	1.892	193.16	197.4414	194.51	197.7725	-1.35	69.8	60.0	9.8	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
12.02.23	1.918	189.94	194.2178	191.23	194.4707	-1.29	70.4	60.3	10.1	0.0	5.5	4.3	0.13	23.87	U
13.02.23	1.881	189.95	194.1094	191.26	194.4082	-1.31	69.3	59.5	9.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
14.02.23	1.866	196.02	200.3027	197.39	200.6699	-1.36	69.2	59.7	9.5	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
15.02.23	1.862	191.06	195.2266	192.36	195.5322	-1.36	69.3	59.5	9.7	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
Итого	57.852	5799.17	5929.0996	5839.59	5938.2104	-40.42	70.2	60.3	10.0	0.0	5.6	4.3	0.13	719.87	0.13

15.02.23 24:00	92.756	8844.57	8906.85	9050.42	9061.52	1103.87
17.01.23 00:00	34.905	3045.40	3067.26	3121.32	3123.31	384.00
Итого	57.852	5799.17	5839.59	5929.10	5938.21	719.87

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 719.87_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.128_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 57,862 Tкал