

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Советская д. 89 (ГВС)

Теплосчетчик МКТС: № 011439-2

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
17.01.23	0.454	9.244	0.000	0.000	9.244	9.092	0.000	---	9.092	60.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
18.01.23	0.450	9.180	0.000	0.000	9.180	9.027	0.000	---	9.027	59.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
19.01.23	0.502	10.166	0.000	0.000	10.166	9.996	0.000	---	9.996	60.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
20.01.23	0.487	9.908	0.000	0.000	9.908	9.744	0.000	---	9.744	60.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.01.23	0.492	9.975	0.000	0.000	9.975	9.807	0.000	---	9.807	60.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.01.23	0.441	9.092	0.000	0.000	9.092	8.945	0.000	---	8.945	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.01.23	0.473	9.689	0.000	0.000	9.689	9.527	0.000	---	9.527	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
24.01.23	0.406	8.344	0.000	0.000	8.344	8.207	0.000	---	8.207	59.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.01.23	0.427	8.746	0.000	0.000	8.746	8.604	0.000	---	8.604	59.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.01.23	0.447	9.234	0.000	0.000	9.234	9.086	0.000	---	9.086	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.01.23	0.479	9.861	0.000	0.000	9.861	9.699	0.000	---	9.699	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.01.23	0.486	10.031	0.000	0.000	10.031	9.869	0.000	---	9.869	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
29.01.23	0.483	9.973	0.000	0.000	9.973	9.809	0.000	---	9.809	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
30.01.23	0.448	9.309	0.000	0.000	9.309	9.160	0.000	---	9.160	59.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
31.01.23	0.482	9.955	0.000	0.000	9.955	9.793	0.000	---	9.793	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.02.23	0.506	10.418	0.000	0.000	10.418	10.248	0.000	---	10.248	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.02.23	0.535	11.025	0.000	0.000	11.025	10.846	0.000	---	10.846	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
03.02.23	0.515	10.615	0.000	0.000	10.615	10.441	0.000	---	10.441	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
04.02.23	0.496	10.045	0.000	0.000	10.045	9.877	0.000	---	9.877	60.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
05.02.23	0.442	9.064	0.000	0.000	9.064	8.914	0.000	---	8.914	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
06.02.23	0.488	10.088	0.000	0.000	10.088	9.926	0.000	---	9.926	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.02.23	0.463	9.662	0.000	0.000	9.662	9.508	0.000	---	9.508	58.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.02.23	0.457	9.455	0.000	0.000	9.455	9.301	0.000	---	9.301	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.02.23	0.465	9.613	0.000	0.000	9.613	9.457	0.000	---	9.457	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
10.02.23	0.464	9.627	0.000	0.000	9.627	9.475	0.000	---	9.475	59.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.02.23	0.463	9.629	0.000	0.000	9.629	9.475	0.000	---	9.475	58.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.02.23	0.550	11.373	0.000	0.000	11.373	11.188	0.000	---	11.188	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
13.02.23	0.478	9.979	0.000	0.000	9.979	9.818	0.000	---	9.818	58.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
14.02.23	0.477	9.883	0.000	0.000	9.883	9.723	0.000	---	9.723	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
15.02.23	0.469	9.762	0.000	0.000	9.762	9.605	0.000	---	9.605	58.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
Итого:	14.223	292.945	0.000	0.000	292.945	288.166	0.000	---	288.166	59.4	---	10.0	4.0	---	720.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар. [час]
15.02.23 24:00	1292.015	27032.22	0.00	26602.59	0.00	63031.46
16.01.23 24:00	1277.792	26739.28	0.00	26314.43	0.00	62311.46
Итого:	14.223	292.95	0.00	288.17	0.00	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Дипл. Gov. (Г) Дипл. т (Д) Дипл. min (Дт)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

$V = 292,95 \text{ м}^3$
 $Q_{\text{ГВС}} = 18,28 \text{ ткоп}$