

Организация:	ООО "Угредон ЮГ Подмоскья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	10768
Адрес дома:	ул Советская 91,	Система:	Отп

Полученная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Гр, час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.01	2,52	277,19	275,01	1,28	0,00	281,31	278,84	2,47	56,18	47,08	9,1	5,35	5,09	24,0			
18.01	2,38	277,03	275,78	1,25	0,00	280,91	278,53	2,38	54,38	45,79	8,59	5,35	5,1	24,0			
19.01	2,19	276,75	275,47	1,28	0,00	280,31	278,06	2,25	52,18	44,27	7,91	5,35	5,1	24,0			
20.01	2,13	276,75	275,50	1,25	0,00	280,28	278,06	2,22	51,56	43,85	7,71	5,35	5,1	24,0			
21.01	2,66	276,53	275,25	1,28	0,00	280,88	278,31	2,56	57,77	48,14	9,63	5,32	5,05	24,0			
22.01	2,78	276,47	275,19	1,28	0,00	281,05	278,38	2,69	59,55	49,5	10,05	5,3	5,03	24,0			
23.01	2,76	276,47	275,16	1,31	0,00	281,03	278,38	2,66	59,2	49,2	10,0	5,3	5,03	24,0			
24.01	2,90	278,50	275,22	1,28	0,00	281,26	278,50	2,76	60,88	50,37	10,49	5,3	5,03	24,0			
25.01	2,71	278,50	275,19	1,31	0,00	281,00	278,38	2,63	59,76	48,94	9,82	5,3	5,03	24,0			
26.01	2,83	278,53	275,25	1,28	0,00	281,19	278,47	2,72	59,66	49,63	10,23	5,3	5,03	24,0			
27.01	2,87	276,56	275,25	1,31	0,00	281,31	278,50	2,72	60,85	50,29	10,37	5,3	5,03	24,0			
28.01	2,57	268,34	267,13	1,22	0,00	272,53	270,06	2,47	57,0	48,01	9,59	5,24	5,0	24,0			
29.01	2,72	276,56	275,25	1,31	0,00	281,06	278,44	2,63	58,88	49,05	9,83	5,3	5,03	24,0			
30.01	2,81	276,53	275,25	1,28	0,00	280,88	278,31	2,56	57,63	48,19	9,44	5,3	5,04	24,0			
31.01	2,53	279,81	278,53	1,28	0,00	284,03	281,53	2,50	56,81	47,54	9,07	5,31	5,05	24,0			
01.02	2,45	281,22	279,94	1,28	0,00	285,31	282,88	2,44	55,63	46,9	8,73	5,38	5,11	24,0			
02.02	2,49	278,56	277,31	1,25	0,00	282,75	280,28	2,47	56,23	47,3	8,93	5,37	5,1	24,0			
03.02	2,33	278,63	277,31	1,31	0,00	282,53	280,16	2,38	54,51	46,14	8,37	5,37	5,11	24,0			
04.02	2,33	278,63	277,38	1,25	0,00	282,56	280,19	2,38	54,49	46,13	8,36	5,38	5,1	24,0			
05.02	2,53	278,66	277,38	1,28	0,00	282,91	280,41	2,50	56,83	47,76	9,07	5,37	5,1	24,0			
06.02	2,83	276,09	274,81	1,28	0,00	280,81	278,13	2,69	60,49	50,23	10,26	5,36	5,09	23,98			
07.02	2,92	278,19	276,88	1,31	0,00	283,06	280,28	2,78	61,23	50,75	10,48	5,37	5,09	24,0			
08.02	3,21	279,00	277,66	1,34	0,00	284,47	281,44	3,03	64,98	53,49	11,49	5,36	5,06	23,88			
09.02	2,63	277,47	276,19	1,28	0,00	281,91	279,34	2,56	58,16	48,67	9,49	5,37	5,11	24,0			
10.02	2,99	277,44	276,16	1,28	0,00	281,72	279,19	2,53	57,42	48,07	9,35	5,34	5,08	24,0			
11.02	2,63	277,31	276,03	1,28	0,00	281,72	279,13	2,59	57,94	48,35	9,49	5,32	5,06	24,0			
12.02	2,87	277,31	276,03	1,28	0,00	282,03	279,34	2,69	60,38	50,02	10,36	5,32	5,06	24,0			
13.02	2,82	277,25	275,97	1,28	0,00	282,06	279,31	2,75	60,67	50,48	10,19	5,32	5,04	24,0			
14.02	2,37	277,34	276,06	1,28	0,00	281,28	278,91	2,38	54,86	46,32	8,54	5,31	5,05	24,0			
15.02	2,71	277,35	276,00	1,25	0,00	281,78	278,16	2,63	58,81	49,03	9,78	5,32	5,05	24,0			
Итого:	78,87	8314,88	8276,41	38,47	0,00	8445,97	0,00	77,00	57,81	48,32	9,49	5,33	5,08	719,86			

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.01.2023	24:00	4383,28	505106,44	502271,88	69627,77
15.02.2023	24:00	4462,14	513421,31	510548,28	70347,63
ИТОГО:		78,87	8314,88	8276,41	719,86

Классификация ошибок:

- D - отключение по I1-I2-сигн
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тоб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тат<mi	+ TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 719,86	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Доучт: Q = 78,883 Гкал

Представитель
абонента _____
Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____



Q_{обн} = 78,885 Гкал