

Организация _000 "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора 146
 Адрес _ул. Ворошилова, д.146 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2 _____ Версия _02.33 _____
 Дата последней проверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика _442712 _____

Гпод.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _17.01.2023_ по _15.02.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °С		Время, час		Классиф ошибок			
		М1	М2	Утечка (М1-М2)>0	Подмес (М2-М1)>0	Т1	Т2		Т1-Т2	Нераб. Тн	Работы Тр
17.01.23	4.207	149.337	147.639	1.6985	-	71.6	43.5	28.1	0.00	24.00	
18.01.23	3.975	137.462	135.937	1.5251	-	71.4	42.5	28.8	0.00	24.00	
19.01.23	3.976	107.950	99.678	8.2717	-	71.4	43.9	27.5	0.00	24.00	
20.01.23	3.447	116.650	113.324	3.3264	-	71.1	41.7	29.5	0.00	24.00	
21.01.23	4.346	157.441	155.644	1.7971	-	71.6	44.1	27.5	0.00	24.00	
22.01.23	4.555	174.113	172.044	2.0693	-	71.0	44.9	26.1	0.00	24.00	
23.01.23	4.546	171.780	169.821	1.9585	-	71.2	44.8	26.4	0.00	24.00	
24.01.23	4.759	184.136	181.785	2.3511	-	71.4	45.6	25.8	0.00	24.00	
25.01.23	4.503	169.056	167.120	1.9365	-	71.4	44.8	26.6	0.00	24.00	
26.01.23	4.595	177.317	175.228	2.0894	-	71.0	45.2	25.8	0.00	24.00	
27.01.23	4.673	183.595	181.360	2.2349	-	71.0	45.6	25.4	0.00	24.00	
28.01.23	4.075	133.832	132.188	1.6431	-	70.9	44.5	26.4	1.66	22.34	У
29.01.23	4.410	168.173	166.238	1.9351	-	70.9	44.8	26.1	0.00	24.00	
30.01.23	4.256	161.516	159.728	1.7881	-	70.6	44.4	26.3	0.00	24.00	
31.01.23	4.104	133.074	131.457	1.6177	-	70.6	43.8	26.7	0.00	24.00	
01.02.23	4.034	148.941	147.343	1.5981	-	70.4	43.4	27.0	0.00	24.00	
02.02.23	4.095	152.315	150.690	1.6255	-	70.5	43.6	26.8	0.00	24.00	
03.02.23	3.888	141.752	140.216	1.5361	-	70.3	43.0	27.4	0.00	24.00	
04.02.23	3.888	138.263	136.599	1.6641	-	71.0	43.0	28.0	0.00	24.00	
05.02.23	4.171	133.731	131.986	1.7451	-	71.1	44.0	27.1	0.00	24.00	
06.02.23	4.731	190.344	188.060	2.2842	-	70.9	46.1	24.8	0.00	24.00	
07.02.23	4.856	201.257	198.961	2.2959	-	70.5	46.4	24.0	0.00	24.00	
08.02.23	5.307	229.818	227.209	2.6094	-	71.3	48.3	23.0	0.00	24.00	
09.02.23	4.479	174.145	172.111	2.0337	-	70.6	45.0	25.6	0.00	24.00	
10.02.23	4.268	162.355	160.544	1.8110	-	70.5	44.3	26.2	0.00	24.00	
11.02.23	4.295	165.352	163.492	1.8599	-	70.4	44.5	25.9	0.00	24.00	
12.02.23	4.774	189.537	187.280	2.2563	-	71.2	46.1	25.1	0.00	24.00	
13.02.23	4.684	195.966	193.830	2.1362	-	70.2	46.4	23.8	0.00	24.00	
14.02.23	3.940	146.122	144.519	1.6030	-	69.8	42.9	26.9	0.00	24.00	
15.02.23	4.466	178.524	176.414	2.1108	-	70.0	45.0	24.9	0.00	24.00	
Итого	129.304	4933.854	4868.442	65.4118	0.0000	70.9	44.7	26.1	1.66	718.34	1.66

ворошилова 146

15.02.23 24:00	220.012	8421.42	8314.84	1102.34
17.01.23 00:00	90.709	3487.57	3446.40	384.00
Итого	129.304	4933.85	4868.44	718.34

Отчетный период — 720.00_час. Период норм. работы — 718.34_час.
 Период отключения питания (U) — 1.657_час. Период функц. отказа (E) — 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) — 0.000_час. Период G<min (G) — 0.000_час.
 Период G>max (G) — 0.000_час.

представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____



Ргос. = 129,603 грн