

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" ворошилова 155
 Адрес ул. Ворошилова д. 155 Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Телефон _____
 Дата последующей проверки теплосчетчика _____ Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369389

Спод.: _____ МЗ/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: _____ МЗ/ч ДУ= _____ мм
 ГП: _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Утечка (M1-M2)>0	Подмес (M2-M1)>0	Температура, °C		Время, час	Классиф ошибок		
		M1	M2			t1	t2			t1-t2	Нераб. Тп
17.01.23	9.747	606.081	0.000	606.0806	-	72.0	56.0	16.0	0.00	24.00	
18.01.23	9.658	605.290	0.000	605.2900	-	71.8	55.9	15.9	0.02	23.98	U
19.01.23	9.561	612.999	0.000	612.9990	-	72.0	56.5	15.5	0.00	24.00	
20.01.23	9.333	611.495	0.000	611.4951	-	71.5	56.3	15.2	0.00	24.00	
21.01.23	9.489	596.361	0.000	596.3613	-	71.9	56.1	15.8	0.00	24.00	
22.01.23	9.421	592.357	0.000	592.3574	-	71.5	55.7	15.8	0.00	24.00	
23.01.23	9.467	581.973	0.000	581.9727	-	71.6	55.8	15.8	0.00	24.00	
24.01.23	9.355	581.896	0.000	581.8965	-	71.6	55.6	16.0	0.00	24.00	
25.01.23	9.292	577.695	0.000	577.6953	-	71.4	55.4	16.0	0.00	24.00	
26.01.23	9.320	584.001	0.000	584.0010	-	71.3	55.5	15.9	0.00	24.00	
27.01.23	9.194	586.650	0.000	586.6504	-	71.1	55.5	15.6	0.00	24.00	
28.01.23	9.211	578.363	0.000	578.3633	-	71.4	55.6	15.8	0.00	24.00	
29.01.23	9.118	584.878	0.000	584.8779	-	71.0	55.6	15.5	0.00	24.00	
30.01.23	9.026	588.562	0.000	588.5615	-	70.8	55.6	15.2	0.00	24.00	
31.01.23	9.043	591.320	0.000	591.3203	-	70.9	55.7	15.2	0.00	24.00	
01.02.23	9.113	591.229	0.000	591.2285	-	70.9	55.6	15.3	0.00	24.00	
02.02.23	8.883	593.195	0.000	593.1953	-	70.5	55.7	14.9	0.00	24.00	
03.02.23	9.118	591.404	0.000	591.4043	-	71.7	56.4	15.3	0.00	24.00	
04.02.23	8.981	584.691	0.000	584.6914	-	71.5	56.2	15.3	0.00	24.00	
05.02.23	9.102	571.947	0.000	571.9473	-	71.2	55.4	15.8	0.00	24.00	
06.02.23	9.144	566.471	0.000	566.4707	-	70.9	54.8	16.0	0.00	24.00	
07.02.23	9.365	564.879	0.000	564.8789	-	71.4	54.9	16.5	0.00	24.00	
08.02.23	7.465	382.387	0.000	382.3867	-	70.9	51.4	19.4	0.00	24.00	
09.02.23	6.362	234.861	0.000	234.8613	-	70.3	43.3	27.0	0.00	24.00	
10.02.23	6.492	236.400	0.000	236.4004	-	70.7	43.4	27.4	0.00	24.00	
11.02.23	7.851	314.832	0.000	314.8320	-	71.4	46.5	24.9	0.00	24.00	
12.02.23	6.909	274.564	0.000	274.5645	-	70.1	45.0	25.1	0.00	24.00	
13.02.23	6.247	223.660	0.000	223.6602	-	70.1	42.3	27.9	0.00	24.00	
14.02.23	3.030	117.570	0.000	117.5703	-	70.0	44.3	25.7	13.62	10.38	U
15.02.23											
Итого	257.723	15320.195	0.000	15320.194	0.0000	71.3	54.6	16.7	13.64	706.36	13.64

Дата Время | Q | M1 | M2 | Тр | Стоимость
 Показания интеграторов км-5

15.02.23 24:00	421.742	23001.13	0.00	1090.36
17.01.23 00:00	164.019	7680.93	0.00	384.00
Итого	257.723	15320.20	0.00	706.36

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 706.36_час.
 Период отключения питания (U) _____ 13.641_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Дата = 26.02.2023