

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ вор 241
 Адрес ул. Воршилова д.241 _____ Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.30 _____ Телефон _____
 Дата последней проверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 373078 _____
 Спод.: 0.1 _____ - 100.0м3/ч ДУ= _____мм
 Собр.: 0.1 _____ - 100.0м3/ч ДУ= _____мм
 Грп.: 10 _____л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
17.01.23	3.667	332.47	340.0103	337.75	343.3911	-5.28	70.9	60.0	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
18.01.23	3.624	336.02	343.6211	341.36	347.0874	-5.34	70.9	60.7	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
19.01.23	3.587	344.68	352.5088	350.14	356.1182	-5.46	71.0	60.7	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
20.01.23	3.406	337.55	345.1602	342.87	348.7261	-5.32	70.7	60.7	0.0	9.0	5.1	0.92	23.08	U
21.01.23	3.687	336.92	344.5747	342.27	348.0210	-5.35	71.0	60.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
22.01.23	3.692	326.84	334.1470	332.04	337.4526	-5.20	70.4	59.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
23.01.23	3.800	329.19	336.5947	334.42	339.8613	-5.23	70.6	59.2	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
24.01.23	3.801	318.68	325.8818	323.81	329.0430	-5.13	70.8	58.9	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
25.01.23	3.837	321.90	329.1768	327.01	332.2949	-5.10	70.8	58.9	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
26.01.23	3.828	317.26	324.3574	322.32	327.4443	-5.06	70.4	58.7	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
27.01.23	3.741	319.09	326.2178	324.16	329.3633	-5.07	70.4	58.7	0.0	9.0	5.2	2.45	21.55	U
28.01.23	3.331	297.64	304.3096	302.38	307.3271	-4.74	70.4	59.3	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
29.01.23	3.705	320.29	327.4570	325.39	330.6445	-5.10	70.4	58.7	0.0	9.0	5.2	0.04	23.96	U
30.01.23	3.686	322.29	329.4307	327.42	332.6670	-5.12	70.1	58.7	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
31.01.23	3.492	331.20	338.5439	336.48	342.0391	-5.28	70.1	59.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
01.02.23	3.424	339.90	347.4160	345.33	351.1016	-5.43	70.0	60.0	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
02.02.23	3.437	341.28	348.8359	346.74	352.5361	-5.46	70.0	60.1	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
03.02.23	3.426	346.29	353.9404	351.80	357.7002	-5.51	69.9	60.1	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
04.02.23	3.443	346.87	354.6660	352.39	358.4180	-5.52	70.6	60.5	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
05.02.23	3.459	339.43	347.0488	344.84	350.6934	-5.42	70.6	60.5	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
06.02.23	3.442	319.68	326.8018	324.75	330.1025	-5.08	70.2	59.6	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
07.02.23	3.440	303.17	320.0557	318.17	323.3008	-5.00	69.8	58.9	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
08.02.23	3.570	305.45	312.3027	310.38	315.3867	-4.92	70.5	58.9	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
09.02.23	3.545	329.62	336.9199	334.86	340.3516	-5.24	70.1	59.4	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
10.02.23	3.518	332.73	340.0938	338.01	343.7256	-5.30	69.9	59.5	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
11.02.23	3.502	332.87	340.2178	338.17	343.7256	-5.32	69.9	59.5	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
12.02.23	3.536	322.70	329.9326	327.82	333.2334	-5.12	70.5	59.6	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
13.02.23	3.445	325.94	333.0342	331.12	336.4697	-5.19	69.4	58.9	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
14.02.23	3.444	341.14	348.5605	346.57	352.2422	-5.43	69.4	59.3	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
15.02.23	3.455	323.47	330.5078	328.65	333.9258	-5.18	69.4	58.7	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
Итого	106.967	9852.55	10072.3262	10009.4	10174.2324	-156.85	70.3	59.5	0.0	9.0	5.1	3.41	716.59	3.41

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Страница 1 Тр

15.02.23 24:00	170.446	14873.76	15109.94	15217.38	15364.26	1100.59
17.01.23 00:00	63.479	5021.21	5100.54	5145.05	5190.03	384.00
Итого	106.967	9852.55	10009.40	10072.33	10174.23	716.59

отчетный период — 720.00_час. период норм. работы — 716.59_час.

период отключения питания (U) — 3.411_час. период функц. отказа (E) — 0.000_час.
 период t2-t1 < min (O) — 0.000_час. период G<min (g) — 0.000_час.
 период G>max (G) — 0.000_час.

представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 107,476 Tz