

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Юбилейная д.12
 Теплосчетчик МКТС: № 011430-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.01.23	15.629	1331.75	1338.75	-6.94	59.3	47.5	11.7	7.0	5.9	24.00	0.00	
18.01.23	12.098	1196.75	1202.75	-6.06	53.0	42.9	10.1	6.6	5.5	22.21	1.79	Dt
19.01.23	12.764	1326.25	1332.25	-6.11	52.8	43.2	9.6	6.9	5.8	24.00	0.00	
20.01.23	12.801	1360.25	1366.75	-6.33	52.6	43.2	9.4	6.9	5.8	24.00	0.00	
21.01.23	14.971	1359.50	1365.75	-6.29	57.3	46.2	11.0	6.9	5.8	24.00	0.00	
22.01.23	15.666	1359.00	1365.50	-6.38	58.9	47.4	11.5	6.9	5.8	24.00	0.00	
23.01.23	16.133	1358.50	1364.25	-6.44	59.7	47.8	11.9	7.0	5.9	24.00	0.00	
24.01.23	17.629	1358.00	1364.25	-6.57	63.1	50.1	13.0	7.1	6.0	24.00	0.00	
25.01.23	16.564	1358.00	1364.75	-6.50	61.3	49.1	12.2	7.0	5.9	24.00	0.00	
26.01.23	16.205	1358.00	1364.50	-6.56	60.2	48.3	11.9	7.0	5.9	24.00	0.00	
27.01.23	15.281	1268.25	1274.00	-5.83	59.2	47.2	12.1	6.7	5.6	22.69	1.31	Dt
28.01.23	15.730	1328.50	1334.75	-6.07	59.4	47.6	11.8	6.9	5.8	24.00	0.00	
29.01.23	16.295	1328.25	1334.00	-6.03	61.0	48.8	12.3	6.9	5.9	24.00	0.00	
30.01.23	14.977	1328.00	1334.50	-6.17	58.4	47.1	11.3	6.9	5.8	24.00	0.00	
31.01.23	14.451	1326.25	1332.25	-6.09	57.1	46.3	10.9	6.9	5.9	23.96	0.04	Эл
01.02.23	14.414	1305.00	1310.75	-5.88	57.2	46.2	11.0	6.8	5.8	24.00	0.00	
02.02.23	14.609	1291.25	1297.00	-5.66	58.1	46.8	11.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
03.02.23	12.840	1291.75	1297.50	-5.75	54.2	44.2	9.9	6.8	5.8	24.00	0.00	
04.02.23	13.799	1347.25	1353.25	-6.06	55.7	45.5	10.2	6.9	5.8	23.98	0.02	Dt
05.02.23	14.795	1377.75	1384.00	-6.09	57.5	46.8	10.7	7.1	6.0	24.00	0.00	
06.02.23	17.283	1373.25	1376.00	-2.69	62.8	50.2	12.6	7.1	6.0	24.00	0.00	
07.02.23	17.215	1380.00	1384.25	-4.36	62.3	49.8	12.5	7.0	5.9	24.00	0.00	
08.02.23	19.283	1379.50	1383.75	-4.33	66.6	52.6	14.0	7.0	5.8	24.00	0.00	
09.02.23	15.867	1385.00	1389.75	-4.80	59.9	48.4	11.4	7.0	5.9	24.00	0.00	
10.02.23	14.496	1309.25	1314.25	-4.93	57.4	46.4	11.1	6.9	5.8	24.00	0.00	
11.02.23	14.830	1274.75	1279.75	-4.99	57.8	46.2	11.6	6.7	5.7	24.00	0.00	
12.02.23	16.658	1271.50	1276.75	-5.08	61.6	48.5	13.1	6.8	5.8	24.00	0.00	
13.02.23	16.574	1273.50	1278.50	-5.00	62.3	49.2	13.0	6.7	5.7	24.00	0.00	
14.02.23	13.791	1352.00	1357.25	-5.44	55.5	45.4	10.2	6.8	5.7	24.00	0.00	
15.02.23	15.730	1387.75	1393.50	-5.59	59.0	47.7	11.3	6.9	5.8	24.00	0.00	
Итого:	459.379	39944.75	40116.00	-171.02	58.7	47.3	11.5	6.9	5.8	716.84	3.16	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.23 24:00	24377.961	2571886.50	2577878.75	69254.18
16.01.23 24:00	23918.582	2531941.75	2537762.75	68537.33
Итого:	459.379	39944.75	40116.00	716.84

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 716.84 ч
 Суммарное время отказа: 3.16 ч = $\frac{0.04}{\text{Откл.эл.-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправ.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min(DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(DG)}} + \frac{3.12}{\text{dt<min(Dt)}}$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



04 226