

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 445297

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2023 по 14.02.2023

10 15 02 23

| Дата | Q, Гкал | | | Масса, ТОНН | | | Температура, °С | | | Время, час | | Работы Тр | Классиф. ошибок |
|----------|---------|-----------|-----------|-------------|------|--------------|-----------------|-------|-------|------------|--------|-----------|-----------------|
| | Q | M1 | M2 | M1-M2 утка | VI | M2-M1 подмес | t1 | t2 | t1-t2 | Нераб. Тн | | | |
| 17.01.23 | 4.276 | 266.5547 | 266.0500 | 0.5046 | 0.00 | - | 70.47 | 54.52 | 15.95 | 0.00 | 24.00 | | |
| 18.01.23 | 3.884 | 249.6899 | 249.0916 | 0.5984 | 0.00 | - | 68.05 | 52.59 | 15.46 | 1.56 | 22.44 | ED | |
| 19.01.23 | 4.164 | 274.8832 | 274.1880 | 0.7012 | 0.00 | - | 69.40 | 54.34 | 15.05 | 0.00 | 24.00 | | |
| 20.01.23 | 4.136 | 277.0093 | 276.2847 | 0.7246 | 0.00 | - | 69.11 | 54.28 | 14.83 | 0.00 | 24.00 | | |
| 21.01.23 | 4.291 | 272.0415 | 271.4082 | 0.6333 | 0.00 | - | 70.85 | 55.17 | 15.68 | 0.00 | 24.00 | | |
| 22.01.23 | 4.371 | 258.9106 | 258.3794 | 0.5313 | 0.00 | - | 71.56 | 54.77 | 16.79 | 0.00 | 24.00 | | |
| 23.01.23 | 4.560 | 257.5059 | 256.9629 | 0.5430 | 0.00 | - | 73.28 | 55.67 | 17.61 | 0.00 | 24.00 | | |
| 24.01.23 | 4.608 | 248.5859 | 248.0532 | 0.5327 | 0.00 | - | 74.11 | 55.67 | 18.44 | 0.00 | 24.00 | | |
| 25.01.23 | 4.427 | 251.5435 | 251.0415 | 0.5020 | 0.00 | - | 72.63 | 55.13 | 17.51 | 0.00 | 24.00 | | |
| 26.01.23 | 4.543 | 249.3350 | 248.8643 | 0.4731 | 0.00 | - | 73.46 | 55.33 | 18.13 | 0.00 | 24.00 | | |
| 27.01.23 | 4.133 | 233.8184 | 233.3452 | 0.4731 | 0.00 | - | 70.95 | 53.37 | 17.58 | 1.21 | 22.79 | D | |
| 28.01.23 | 4.485 | 264.9468 | 264.3179 | 0.6289 | 0.00 | - | 72.22 | 55.39 | 16.83 | 0.00 | 24.00 | | |
| 29.01.23 | 4.784 | 263.1406 | 262.5113 | 0.5894 | 0.00 | - | 74.50 | 56.42 | 18.08 | 0.00 | 24.00 | | |
| 30.01.23 | 4.504 | 265.5845 | 264.9429 | 0.6416 | 0.00 | - | 72.97 | 56.11 | 16.86 | 0.00 | 24.00 | | |
| 31.01.23 | 4.375 | 267.4087 | 266.7466 | 0.6621 | 0.00 | - | 71.47 | 55.21 | 16.27 | 0.00 | 24.00 | | |
| 01.02.23 | 4.418 | 274.8267 | 274.1885 | 0.6382 | 0.00 | - | 71.37 | 55.39 | 15.98 | 0.00 | 24.00 | | |
| 02.02.23 | 4.301 | 269.3809 | 268.7188 | 0.6621 | 0.00 | - | 71.24 | 55.37 | 15.87 | 0.00 | 24.00 | | |
| 03.02.23 | 4.391 | 279.1797 | 278.4316 | 0.7480 | 0.00 | - | 71.24 | 55.61 | 15.63 | 0.00 | 24.00 | | |
| 04.02.23 | 4.239 | 285.9502 | 285.1094 | 0.8408 | 0.00 | - | 70.39 | 55.66 | 14.73 | 0.00 | 24.00 | | |
| 05.02.23 | 4.403 | 276.2529 | 275.5762 | 0.6768 | 0.00 | - | 71.67 | 55.82 | 15.84 | 0.00 | 24.00 | | |
| 06.02.23 | 4.672 | 253.6064 | 253.1191 | 0.4873 | 0.00 | - | 74.59 | 56.26 | 18.33 | 0.00 | 24.00 | | |
| 07.02.23 | 4.685 | 253.2129 | 252.6943 | 0.5186 | 0.00 | - | 75.12 | 56.71 | 18.41 | 0.00 | 24.00 | | |
| 08.02.23 | 4.971 | 240.0557 | 239.6396 | 0.4160 | 0.00 | - | 78.59 | 57.99 | 20.60 | 0.00 | 24.00 | | |
| 09.02.23 | 4.339 | 260.5059 | 259.9512 | 0.5547 | 0.00 | - | 71.44 | 54.88 | 16.56 | 0.00 | 24.00 | | |
| 10.02.23 | 4.289 | 268.2461 | 267.6143 | 0.6318 | 0.00 | - | 70.92 | 55.02 | 15.89 | 0.00 | 24.00 | | |
| 11.02.23 | 4.450 | 274.8496 | 274.1973 | 0.6523 | 0.00 | - | 72.14 | 56.04 | 16.09 | 0.00 | 24.00 | | |
| 12.02.23 | 4.730 | 263.7217 | 263.1855 | 0.5361 | 0.00 | - | 74.30 | 56.46 | 17.84 | 0.01 | 23.99 | U | |
| 13.02.23 | 4.604 | 262.5898 | 262.0215 | 0.5684 | 0.00 | - | 74.46 | 57.03 | 17.43 | 0.00 | 24.00 | | |
| 14.02.23 | 4.414 | 289.7129 | 288.8760 | 0.8369 | 0.00 | - | 71.13 | 55.99 | 15.14 | 0.00 | 24.00 | | |
| Итого | 128.444 | 7653.0557 | 7635.5508 | 17.5049 | 0.00 | 0.0000 | 72.15 | 55.46 | 16.69 | 2.78 | 693.22 | 2.78 | |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | VI | Tr |
|------|-------|---|----|----|----|----|
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|------|---------|
| 14.02.23 24:00 | 208.114 | 11430.94 | 11407.54 | 0.00 | 1077.22 |
| 17.01.23 00:00 | 79.670 | 3777.88 | 3771.99 | 0.00 | 384.00 |
| Итого | 128.444 | 7653.06 | 7635.55 | 0.00 | 693.22 |

Отчетный период _____ 696.00_час. период норм. работы _____ 693.22_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.011_час. период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) _____ 2.770_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Ргоа. = 133,406 Гкач/г