

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"				Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	ЮМ-5-2				Номер прибора:	387011											
Адрес дома:	ул Юбилейная 5,				Система:	Отп											
Послочная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.01.2023 по 15.02.2023																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.01	2,85	227,31	228,25	0,00	0,94	230,61	230,31	0,30	55,14	43,35	11,79	0,04	6,09	24,0			
18.01	2,32	222,81	223,38	0,00	0,77	225,44	225,17	0,27	51,17	40,63	10,53	0,05	5,68	24,0			
19.01	2,32	222,33	223,19	0,00	0,86	225,18	225,00	0,18	51,07	41,09	10,58	0,05	5,96	24,0			
20.01	2,13	234,84	235,96	0,00	1,12	237,60	237,80	-0,20	49,37	40,15	9,22	0,04	5,99	24,0			
21.01	2,70	223,52	224,46	0,00	0,93	228,87	228,52	0,35	56,02	43,79	12,24	0,04	5,96	24,0			
22.01	2,81	223,48	224,41	0,00	0,93	228,97	228,54	0,43	57,28	44,57	12,69	0,05	5,95	24,0			
23.01	2,90	224,62	225,65	0,00	1,04	228,25	227,87	0,38	58,38	45,31	13,06	0,05	6,03	24,0			
24.01	2,99	226,03	227,05	0,00	1,02	229,82	229,35	0,47	59,43	46,07	13,36	0,05	6,12	24,0			
25.01	2,86	226,14	227,16	0,00	1,02	229,77	229,39	0,38	58,17	45,37	12,8	0,05	6,08	24,0			
26.01	2,90	226,03	227,06	0,00	1,03	229,72	229,32	0,40	58,89	45,72	12,97	0,05	6,01	24,0			
27.01	2,61	226,39	227,33	0,00	0,94	229,69	229,38	0,31	54,79	43,14	11,65	0,05	5,81	24,0			
28.01	2,71	222,04	222,90	0,00	0,86	225,44	225,00	0,44	56,71	44,37	12,34	0,05	5,95	24,0			
29.01	2,89	218,54	219,27	0,00	0,73	222,15	221,45	0,69	58,97	45,83	13,34	0,04	5,98	24,0			
30.01	2,73	217,06	217,81	0,00	0,75	220,47	219,90	0,57	57,43	44,71	12,72	0,04	5,96	24,0			
31.01	2,62	223,11	223,88	0,00	0,77	226,45	225,97	0,48	55,97	44,1	11,87	0,05	5,99	24,0			
01.02	2,55	227,25	228,16	0,00	0,91	230,54	230,25	0,29	55,09	43,73	11,36	0,04	5,94	24,0			
02.02	2,83	234,92	236,09	0,00	1,16	238,42	238,33	0,09	55,88	44,55	11,33	0,04	5,99	24,0			
03.02	2,46	234,86	236,00	0,00	1,13	238,15	238,14	0,01	54,07	43,47	10,6	0,04	5,97	24,0			
04.02	2,47	234,27	235,31	0,00	1,04	237,58	237,48	0,12	54,34	43,66	10,68	0,04	5,96	24,0			
05.02	2,85	220,67	221,44	0,00	0,76	224,05	223,54	0,51	56,67	44,53	12,14	0,04	6,1	24,0			
06.02	2,94	220,59	221,37	0,00	0,78	224,33	223,84	0,49	59,77	48,3	13,47	0,04	6,1	24,0			
07.02	2,99	220,60	221,31	0,00	0,71	224,37	223,58	0,79	60,02	46,33	13,69	0,04	6,02	24,0			
08.02	3,45	228,63	229,62	0,00	0,99	233,12	232,17	0,95	64,5	49,28	15,22	0,04	5,96	24,0			
09.02	2,82	239,90	241,27	0,00	1,37	243,67	243,66	0,00	57,42	45,53	11,89	0,04	6,03	24,0			
10.02	2,72	250,15	250,96	0,00	1,83	262,00	262,52	-0,52	55,68	45,19	10,69	0,05	6,04	24,0			
11.02	2,84	257,96	259,84	0,00	1,88	261,86	262,48	-0,50	57,3	46,14	11,16	0,04	5,98	24,0			
12.02	2,90	240,76	250,41	0,00	1,65	252,76	252,98	-0,22	68,17	46,37	11,8	0,04	6,03	24,0			
13.02	3,02	243,09	244,81	0,00	1,52	247,23	247,22	0,01	59,67	47,31	12,57	0,04	5,98	24,0			
14.02	2,43	242,83	244,14	0,00	1,51	245,96	246,34	-0,38	53,5	43,34	10,16	0,04	5,93	24,0			
15.02	2,85	242,34	243,85	0,00	1,50	246,20	246,31	-0,12	57,88	46,0	11,88	0,04	5,98	24,0			
Итого:	81,86	6918,71	6951,04	0,00	32,34	7024,78	1,93	7,16	56,64	44,67	11,97	0,04	5,99	720,0			
Показания интeграторов счeтчика:										Классификация ошибок:							
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч							D - отклонение по H-2-стп					
16.01.2023	24:00	53,49	3652,06	3668,14	384,00							Q - отклонения по Стр. Стмах					
15.02.2023	24:00	135,35	10570,77	10619,19	1104,00							E - фактический откл					
ИТОГО:		81,86	6918,71	6951,04	720,00							H - отклонения по стп					
Точ.	= Тнар.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<mi	+ ТG<mi	+ ТG>max	+ Тд.о.										
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0										
Досчeт: Q =		81,861 Гкал															
Представитель абонента										Представитель тепло(водо)снабжающей организации							

