

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подольска"			Номер абонента:	Котельная										
Тип прибора:	КМ-5-2			Номер прибора:	385639										
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,			Система:	Отп										
Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.01.2023 по 15.02.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, г		Утечка, г		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.01	5,24	451,48	451,94	0,00	0,48	457,76	455,94	1,82	54,53	42,92	11,61	7,0	6,24	24,0	
18.01	4,57	441,32	441,74	0,00	0,43	446,71	445,22	1,49	50,6	40,25	10,35	6,48	5,76	24,0	
19.01	4,80	445,15	445,52	0,00	0,37	450,05	449,10	1,55	51,15	40,82	10,33	6,85	6,12	24,0	
20.01	4,33	466,03	466,80	0,00	0,78	471,41	470,43	0,99	49,35	40,07	9,28	6,95	6,13	24,0	
21.01	5,48	444,86	445,47	0,00	0,81	451,24	449,60	1,64	58,3	43,97	12,32	6,85	6,11	24,0	
22.01	5,62	444,57	445,42	0,00	0,86	451,31	449,63	1,68	57,07	44,43	12,64	6,83	6,1	24,0	
23.01	5,84	447,33	448,25	0,00	0,92	454,39	452,84	1,76	58,3	45,24	13,07	6,97	6,22	24,0	
24.01	5,96	449,50	450,39	0,00	0,89	456,75	454,89	1,86	58,99	45,73	13,26	7,05	6,31	24,0	
25.01	5,72	449,80	450,84	0,00	1,04	456,60	455,03	1,57	57,86	45,13	12,73	6,99	6,23	24,0	
26.01	5,83	449,40	450,47	0,00	1,07	456,54	454,94	1,60	58,52	45,54	12,98	6,92	6,17	24,0	
27.01	5,20	449,48	450,12	0,00	0,63	455,81	454,12	1,69	54,38	42,61	11,56	6,89	5,94	24,0	
28.01	5,42	440,67	441,12	0,00	0,45	447,21	445,22	1,99	56,36	44,08	12,29	6,83	6,11	24,0	
29.01	5,81	435,06	435,57	0,00	0,48	442,09	439,89	2,20	58,9	45,55	13,35	6,85	6,15	24,0	
30.01	5,45	432,54	432,97	0,00	0,43	438,08	437,04	2,03	56,92	44,32	12,6	6,81	6,13	24,0	
31.01	5,23	443,65	444,51	0,00	0,86	450,03	448,37	1,86	55,44	43,66	11,78	6,9	6,16	23,95	U
01.02	5,17	454,75	455,67	0,00	0,92	461,17	459,81	1,35	54,93	43,55	11,38	6,87	6,09	24,0	
02.02	5,30	466,37	467,42	0,00	1,05	473,10	471,80	1,30	55,59	44,23	11,36	6,98	6,16	24,0	
03.02	4,96	466,17	467,30	0,00	1,14	472,48	471,47	1,01	53,71	43,1	10,61	6,95	6,13	24,0	
04.02	5,00	462,34	463,10	0,00	0,76	468,69	467,27	1,42	54,12	43,31	10,81	6,95	6,15	24,0	
05.02	5,40	438,97	439,51	0,00	0,55	445,57	443,68	1,89	56,8	44,48	12,31	7,02	6,3	24,0	
06.02	5,98	438,84	439,41	0,00	0,57	446,09	443,86	2,23	59,7	46,09	13,62	6,98	6,26	24,0	
07.02	6,12	438,69	439,32	0,00	0,63	446,04	443,81	2,24	60,18	46,23	13,95	6,92	6,2	24,0	
08.02	6,84	454,25	455,13	0,00	0,88	462,79	460,29	2,50	63,84	48,79	15,05	6,94	6,16	24,0	
09.02	5,85	484,55	485,61	0,00	1,06	481,84	480,34	1,50	56,78	45,11	11,66	7,15	6,25	24,0	
10.02	5,49	511,01	512,48	0,00	1,47	518,40	517,42	0,97	55,59	44,86	10,73	7,25	6,24	24,0	
11.02	5,70	510,92	512,59	0,00	1,67	518,64	517,73	0,91	56,90	45,83	11,16	7,17	6,16	24,0	
12.02	5,97	490,68	492,24	0,00	1,56	498,51	497,31	1,19	58,50	46,44	12,10	7,13	6,2	24,0	
13.02	5,87	483,31	484,85	0,00	1,54	491,02	489,85	1,18	58,52	46,38	12,13	7,02	6,14	24,0	
14.02	4,97	482,14	483,71	0,00	1,57	488,61	488,04	0,57	53,48	43,18	10,3	6,95	6,08	24,0	
15.02	5,79	481,75	483,30	0,00	1,55	489,27	488,16	1,10	57,97	45,95	12,03	7,04	6,16	24,0	
Итого:	164,49	13755,16	13782,36	0,00	27,20	13959,60	0,00	46,90	56,37	44,42	11,98	6,95	6,15	719,95	
Показания интеграторов счетчика:								Классификация ошибок:							
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
16.01.2023	24:00	106,81	7253,46	7266,80	384,00	D - отклонение по T1-T2>min									
15.02.2023	24:00	271,30	21010,62	21049,16	1103,95	G - отклонение по Gmin, Gmax									
ИТОГО:		164,49	13755,16	13782,36	719,95	E - функциональный отказ									
						U - отклонение питания									
Тотч.	= Тнарвб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<mi	ТG<mi	+ ТG>max									
720,00	= 719,95	+ 0,05	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0									
Доучет: Q =		164,503, Гкал													
Представитель абонента				Представитель тепло(водо)наблюдающей организации											

Q<sub>доуч.</sub> = 164,503 Гкал

