

Адресация: 5000 Уривадим м. Подпис, кувья _____ Номер договора _____
 Адрес: Ул. Лермонтова д.58 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 _____ Версия: 02.30 _____ Номер теплосчетчика: 370241 _____
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Сп: 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф. ошибок			
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. ТН	Работы Тр	
16.02.23	2.591	366.19	373.2754	363.30	368.9844	2.89	64.9	57.9	7.1	0.0	5.4	4.2	0.00	24.00	
17.02.23	2.712	374.93	382.4023	372.04	378.0254	2.89	66.0	58.7	7.2	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
18.02.23	2.760	374.27	381.8574	371.34	377.4023	2.94	66.5	59.2	7.4	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
19.02.23	2.675	375.47	382.8770	372.51	378.4453	2.96	65.0	58.4	7.1	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
20.02.23	2.610	381.26	388.6602	378.22	384.2109	3.04	65.0	58.2	6.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
21.02.23	2.850	372.34	380.1758	369.41	375.6328	2.94	67.8	60.2	7.6	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
22.02.23	3.382	367.85	377.1406	364.97	372.2188	2.88	71.4	65.7	9.2	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
23.02.23	3.123	366.23	374.7305	363.31	369.9805	2.92	71.4	62.9	8.5	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
24.02.23	2.714	372.93	380.3594	370.01	375.9531	2.91	65.9	58.7	7.3	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
25.02.23	2.613	387.64	395.1738	384.52	390.6328	3.12	65.0	58.3	6.7	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
26.02.23	2.586	389.95	397.5098	386.86	393.0117	3.09	65.0	58.4	6.6	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
27.02.23	2.595	380.71	388.0762	377.62	383.5801	3.09	64.9	58.1	6.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
28.02.23	2.611	378.62	385.9746	375.59	381.5313	3.03	65.0	58.2	6.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
01.03.23	2.579	378.92	386.2598	375.81	381.7520	3.10	64.9	58.2	6.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
02.03.23	2.590	381.38	388.7754	378.26	384.2422	3.12	65.0	58.2	6.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
03.03.23	2.568	390.10	397.6660	386.93	393.1094	3.16	65.0	58.5	6.6	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
04.03.23	2.584	390.50	398.0879	387.33	393.5176	3.17	65.1	58.5	6.6	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
05.03.23	2.570	386.42	393.9316	383.30	389.4082	3.11	65.0	58.4	6.6	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
06.03.23	2.580	386.57	394.0781	383.46	389.5527	3.12	65.0	58.3	6.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
07.03.23	2.588	384.73	392.1758	381.59	387.6289	3.14	65.0	58.2	6.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
08.03.23	2.608	387.33	394.8516	384.19	390.2891	3.14	65.0	58.3	6.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
09.03.23	2.586	388.20	395.7285	385.07	391.2051	3.13	65.0	58.4	6.6	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
10.03.23	2.591	382.68	390.1035	379.57	385.5859	3.11	65.0	58.3	6.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
11.03.23	2.604	382.77	390.1836	379.65	385.6504	3.11	65.0	58.3	6.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
12.03.23	2.556	392.02	399.6191	388.89	395.0977	3.13	65.0	58.2	6.8	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
13.03.23	2.585	386.37	393.8711	383.29	389.3887	3.08	65.0	58.4	6.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
14.03.23	2.576	393.61	401.2598	390.45	396.7070	3.15	65.1	58.5	6.5	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
15.03.23	2.526	397.09	404.7910	393.87	400.2012	3.21	65.0	58.7	6.3	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
16.03.23	2.491	397.70	405.4043	394.49	400.8320	3.21	64.9	58.7	6.2	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
Итого	77.004	11094.7	11315.0000	11005.8	11183.7773	88.91	65.8	58.8	6.9	0.0	5.5	4.3	0.00	696.00	0.00

показания интеграторов КМ-5

03.23 24:00	203.192	28621.89	28402.16	29200.64	28868.23	1800.00
06.02.23 00:00	126.188	17527.13	17396.31	17885.64	17684.45	1104.00
Итого	77.004	11094.77	11005.86	11315.00	11183.78	696.00

четный период _____ 696.00_час. Период норм. работы _____ 696.00_час.

риод отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 риод T2-T1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G-min (g) _____ 0.000_час.
 риод G>max (G) _____ 0.000_час.

едставитель _____ Представитель теплоснабжающей
 онента _____ организации _____

