

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Лермонтова д. 60 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30 Номер теплосчетчика 364871
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
16.02.23	2.645	313.68	319.8657	312.49	317.1426	1.19	64.9	56.4	8.5	0.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
17.02.23	2.747	322.13	328.6743	320.66	325.5894	1.47	65.9	57.3	8.6	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
18.02.23	2.801	328.83	328.2476	320.13	325.1216	1.47	66.5	57.7	8.8	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
19.02.23	2.720	321.83	328.2896	320.38	325.2476	1.45	65.5	57.0	8.5	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
20.02.23	2.644	325.06	331.4961	323.61	328.5078	1.44	65.0	56.8	8.2	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
21.02.23	2.875	321.24	328.1045	319.85	324.9785	1.40	67.7	58.6	9.0	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
22.02.23	3.438	317.81	325.9854	316.41	322.3896	1.40	74.8	63.9	10.9	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
23.02.23	3.172	316.65	324.1543	315.29	320.8174	1.36	71.5	61.4	10.1	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
24.02.23	2.749	319.41	325.9082	318.09	322.9697	1.32	66.0	57.3	8.7	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
25.02.23	2.653	327.52	334.0117	326.24	331.1787	1.28	65.0	56.9	8.2	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
26.02.23	2.614	329.20	335.7119	327.51	332.8887	1.25	64.9	56.8	8.2	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
27.02.23	2.618	324.20	330.6084	322.95	327.8281	1.25	64.9	56.8	8.2	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
28.02.23	2.642	322.78	329.1670	321.57	326.4238	1.21	65.0	56.8	8.3	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
01.03.23	2.620	323.51	329.8936	322.30	327.1602	1.21	64.9	56.7	8.2	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
02.03.23	2.622	324.53	330.9492	323.37	328.2539	1.16	65.0	56.8	8.2	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
03.03.23	2.577	329.12	335.6279	327.95	332.9370	1.17	65.0	57.1	7.9	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
04.03.23	2.562	329.50	336.0352	328.42	333.4570	1.08	63.1	57.2	7.9	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
05.03.23	2.573	327.08	333.5586	326.03	331.0049	1.05	63.0	57.1	8.0	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
06.03.23	2.596	327.63	334.1064	326.58	331.5420	1.05	65.0	57.0	8.0	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
07.03.23	2.594	326.67	333.1191	325.65	330.5898	1.02	64.9	56.9	8.0	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
08.03.23	2.594	328.32	334.8223	327.33	332.3135	0.99	65.0	57.0	8.0	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
09.03.23	2.595	328.91	335.4189	327.95	332.9365	0.96	65.0	57.0	8.0	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
10.03.23	2.596	326.74	333.2070	325.75	330.7041	0.99	65.0	57.0	8.0	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
11.03.23	2.601	325.88	332.3174	324.91	329.8340	0.97	64.9	56.9	8.1	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
12.03.23	2.564	331.25	337.7891	330.28	335.3223	0.96	65.0	57.1	7.8	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
13.03.23	2.584	327.92	334.4170	326.97	331.9434	0.96	65.0	57.0	7.8	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
14.03.23	2.582	332.37	338.9648	331.45	336.5303	0.92	65.1	57.2	7.9	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
15.03.23	2.539	334.45	341.0703	333.57	338.7012	0.88	65.0	57.3	7.7	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
16.03.23	2.500	334.91	341.5205	333.98	339.1240	0.93	64.9	57.4	7.6	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
Итого	77.618	9441.89	9633.0420	9408.09	9553.4570	33.81	65.8	57.5	8.3	0.0	0.3	4.3	0.00	696.00	0.00

03.23 24:00	133.328	16261.74	16186.55	16587.81	16434.14	1204.09
16.02.23 00:00	55.709	6819.84	6778.46	6954.77	6880.69	508.09
Итого	77.618	9441.89	9408.09	9633.04	9553.46	696.00

Учетный период _____ 696.00_час. период норм. работы _____ 696.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

