

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес Московское шоссе, д. 38
 Ип Теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30
 Дата последней проверки Теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер Теплосчетчика 381482

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		М1	М2	М1-М2 утечка	Ви	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2		
16.02.23	3.446	221.4414	220.0586	1.3828	0.00	60.88	45.44	15.44	0.00	24.00	
17.02.23	4.281	221.7383	220.2832	1.4551	0.00	69.05	49.87	19.18	0.00	24.00	
18.02.23	4.162	221.6133	220.1621	1.4512	0.00	68.17	49.51	18.66	0.00	24.00	
19.02.23	3.982	221.6738	220.2539	1.4199	0.00	66.17	48.33	17.84	0.00	24.00	
20.02.23	3.558	221.8418	220.4307	1.4111	0.00	71.77	45.85	15.92	0.00	24.00	
21.02.23	4.376	221.1875	219.7002	1.4873	0.00	60.34	50.68	19.66	0.00	24.00	
22.02.23	4.242	221.3291	219.8887	1.4404	0.00	68.59	49.54	19.04	0.00	24.00	
23.02.23	4.277	221.5625	220.1328	1.4297	0.00	68.65	49.47	19.18	0.00	24.00	
24.02.23	3.958	221.3184	219.8887	1.4297	0.00	65.97	48.20	17.76	0.00	24.00	
25.02.23	3.003	222.0410	220.6240	1.4170	0.00	56.20	42.79	13.41	0.00	24.00	
26.02.23	2.824	222.1465	220.8242	1.3223	0.00	53.99	41.40	12.59	0.00	24.00	
27.02.23	3.584	221.5283	220.1104	1.4180	0.00	62.07	46.01	16.06	0.00	24.00	
28.02.23	3.514	221.4209	219.9600	1.4609	0.00	61.92	46.17	15.75	0.00	24.00	
01.03.23	3.492	221.5801	220.1396	1.4404	0.00	61.58	45.94	15.64	0.00	24.00	
02.03.23	3.231	221.5498	220.1191	1.4307	0.00	59.13	44.67	14.46	0.00	24.00	
03.03.23	2.919	221.7217	220.3086	1.4131	0.00	55.79	42.74	13.05	0.00	24.00	
04.03.23	3.163	221.6885	220.2754	1.4131	0.00	58.52	44.37	14.15	0.00	24.00	
05.03.23	3.042	221.4971	220.0967	1.4004	0.00	57.23	43.62	13.61	0.00	24.00	
06.03.23	3.138	224.0527	222.6279	1.4248	0.00	57.92	44.03	13.89	0.00	24.00	
07.03.23	3.497	225.5195	224.0156	1.5039	0.00	61.39	46.01	15.39	0.00	24.00	
08.03.23	3.776	225.2764	223.7969	1.4795	0.00	64.48	47.85	16.64	0.00	24.00	
09.03.23	3.010	223.3018	221.8662	1.4355	0.00	56.78	43.42	13.36	0.00	24.00	
10.03.23	3.564	221.7852	220.3486	1.4365	0.00	62.38	46.43	15.95	0.00	24.00	
11.03.23	3.470	221.4697	220.0234	1.4463	0.00	61.59	46.05	15.55	0.00	24.00	
12.03.23	2.551	222.0469	220.6406	1.4063	0.00	51.57	40.20	11.37	0.00	24.00	
13.03.23	3.363	221.5791	220.1377	1.4414	0.00	60.43	45.37	15.06	0.00	24.00	
14.03.23	2.685	221.8486	220.4199	1.4287	0.00	53.59	41.61	11.98	0.00	24.00	
15.03.23	2.467	222.3447	220.9590	1.3857	0.00	50.77	39.80	10.97	0.00	24.00	
16.03.23	2.451	221.5449	220.1592	1.3857	0.00	51.07	40.13	10.94	0.00	24.00	
Итого	99.028	6439.6494	6398.2520	41.3974	0.00	0.0000	60.62	45.36	15.26	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	Ви	Тр

11.08

16.03.23 24:00	257.364	16691.03	16583.25	0.00	1800.00
16.02.23 00:00	158.336	10251.38	10185.00	0.00	1104.00
Итого	499.028	6439.65	6398.25	0.00	696.00

Итчетный период — 696.00_час. период норм. работы — 696.00_час.

период отключения питания (U) — 0.000_час. период функц. отказа (E) — 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) — 0.000_час. период G<min (G) — 0.000_час.
 период G>max (C) — 0.000_час.

представитель
 абонента _____

представитель теплоснабжающей
 организации _____

