

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес "Московское шоссе, д. 40"
 Ип теплосчетчика "КМ-5-2" версия "02.30"
 Дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика "383951"

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с "16.02.2023" по "16.03.2023"

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2		Нераб. Тн	Работы Тр
16.02.23	7.000	390.3457	393.5273	-	0.00	3.1816	61.18	43.23	17.95	0.00	24.00	
17.02.23	8.722	389.7324	392.8867	-	0.00	3.1543	69.45	47.03	22.40	0.00	24.00	
18.02.23	8.524	389.8340	393.0020	-	0.00	3.1680	68.66	46.78	21.88	0.00	24.00	
19.02.23	8.113	390.1777	393.3594	-	0.00	3.1816	66.62	45.81	20.81	0.00	24.00	
20.02.23	7.189	390.7324	393.9004	-	0.00	3.1680	62.06	43.64	18.42	0.00	24.00	
21.02.23	8.953	388.8047	391.8945	-	0.00	3.0898	70.79	47.74	23.05	0.00	24.00	
22.02.23	8.747	389.5371	392.6328	-	0.00	3.0957	69.07	46.60	22.48	0.00	24.00	
23.02.23	8.825	389.9395	392.9668	-	0.00	3.0273	69.11	46.46	22.65	0.00	24.00	
24.02.23	8.121	390.0996	392.7227	-	0.00	2.6230	66.38	45.54	20.84	0.00	24.00	
25.02.23	6.048	392.0488	394.6816	-	0.00	2.6328	56.46	41.02	15.45	0.00	24.00	
26.02.23	5.721	392.7090	395.2539	-	0.00	2.5449	54.24	39.65	14.59	0.00	24.00	
27.02.23	7.392	390.8281	393.4805	-	0.00	2.6523	62.42	43.49	18.93	0.00	24.00	
28.02.23	7.289	390.7500	393.4629	-	0.00	2.7129	62.27	43.59	18.67	0.00	24.00	
01.03.23	7.212	390.7617	393.7598	-	0.00	2.9980	61.90	43.43	18.48	0.00	24.00	
02.03.23	6.667	391.0879	394.0176	-	0.00	3.0977	56.00	40.71	15.29	0.00	24.00	
03.03.23	5.979	391.4219	394.5195	-	0.00	3.0234	58.78	42.29	16.49	0.00	24.00	
04.03.23	6.444	391.1821	394.1855	-	0.00	3.0117	57.49	41.53	15.96	0.00	24.00	
05.03.23	6.230	390.9082	393.9199	-	0.00	3.1914	58.16	41.94	16.22	0.00	24.00	
06.03.23	6.404	395.1777	398.3691	-	0.00	3.2480	61.69	43.80	17.88	0.00	24.00	
07.03.23	7.097	397.2617	400.5098	-	0.00	3.1738	64.85	45.62	19.23	0.00	24.00	
08.03.23	7.615	396.4888	399.6426	-	0.00	3.1836	57.01	41.49	15.52	0.00	24.00	
09.03.23	6.104	393.7305	396.9141	-	0.00	3.1406	62.67	44.11	18.56	0.00	24.00	
10.03.23	7.235	390.2969	393.4375	-	0.00	3.0723	62.00	43.83	18.18	0.00	24.00	
11.03.23	7.081	390.0117	393.0840	-	0.00	3.1680	51.80	38.71	13.10	0.00	24.00	
12.03.23	5.122	391.7227	394.8906	-	0.00	3.1387	60.73	43.08	17.64	0.00	24.00	
13.03.23	6.883	390.5410	393.6797	-	0.00	3.1816	53.84	40.02	13.82	0.00	24.00	
14.03.23	5.398	391.1465	394.3281	-	0.00	3.1992	50.94	38.47	12.47	0.00	24.00	
15.03.23	4.878	391.9922	395.1914	-	0.00	3.1621	51.23	38.75	12.48	0.00	24.00	
16.03.23	4.878	393.0859	396.2480	-	0.00	88.1520	60.93	43.12	17.80	0.00	696.00	0.00
Итого	201.890	11352.3164	11440.4688	0.0000	0.00							

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	Vi	Тр

16.03.23 24:00	524.100	29458.17	29695.71	0.00	1800.00
16.02.23 00:00	322.210	18105.86	18255.24	0.00	1104.00
Итого	201.890	11352.32	11440.47	0.00	696.00

Учетный период — 696.00_час. период норм. работы — 696.00_час.

период отключения питания (U) — 0.000_час. период функц. отказа (E) — 0.000_час.
 период t1-t2 < min (O) — 0.000_час. период G<min (G) — 0.000_час.
 период G>max (G) — 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

