

Организация:	ООО "Угледон ЮГ Подмоскья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	383963
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. вход1,	Система:	Отп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
16.02	2,01	180,14	180,47	0,00	0,33	183,34	182,85	0,88	81,3	50,12	11,18	0,02	-0,89	24,0			
17.02	2,52	180,08	180,39	0,00	0,34	184,10	183,07	1,04	80,81	55,83	13,98	0,03	-0,88	24,0			
18.02	2,44	180,12	180,43	0,00	0,30	184,08	183,05	1,03	80,82	55,06	13,56	0,03	-0,87	24,0			
19.02	2,33	180,21	180,52	0,00	0,32	183,95	183,03	0,92	80,85	53,73	12,92	0,04	-0,85	24,0			
20.02	2,07	180,28	180,57	0,00	0,30	183,57	182,82	0,75	82,26	50,8	11,46	0,04	-0,86	24,0			
21.02	2,56	179,54	179,92	0,00	0,37	183,72	182,67	1,05	70,85	56,02	14,25	0,05	-0,86	24,0			
22.02	2,51	179,85	180,26	0,00	0,41	183,88	182,89	0,98	89,14	56,21	13,93	0,03	-0,86	24,0			
23.02	2,54	180,01	180,40	0,00	0,39	184,02	183,02	1,00	89,21	55,09	14,12	0,03	-0,87	24,0			
24.02	2,30	179,84	180,17	0,00	0,33	183,53	182,84	0,69	68,19	53,38	12,81	0,04	-0,86	24,0			
25.02	1,89	180,48	180,78	0,00	0,30	183,22	182,71	0,50	56,34	46,86	9,38	0,04	-0,85	24,0			
26.02	1,83	180,58	180,98	0,00	0,30	183,24	182,75	0,49	54,44	45,39	9,04	0,04	-0,89	24,0			
27.02	2,12	180,07	180,40	0,00	0,33	183,39	182,84	0,75	82,57	60,77	11,79	0,02	-0,88	24,0			
28.02	2,07	180,07	180,38	0,00	0,31	183,38	182,82	0,74	82,18	50,88	11,5	0,03	-0,87	24,0			
01.03	2,07	180,22	180,53	0,00	0,31	183,49	182,76	0,74	82,06	50,58	11,49	0,03	-0,87	24,0			
02.03	1,89	180,28	180,59	0,00	0,31	183,30	182,68	0,62	69,37	48,87	10,51	0,03	-0,87	24,0			
03.03	1,89	180,40	180,72	0,00	0,32	183,10	182,63	0,47	66,05	46,86	9,39	0,04	-0,88	24,0			
04.03	1,83	180,31	180,64	0,00	0,33	183,27	182,71	0,56	68,81	48,89	10,13	0,05	-0,86	24,0			
05.03	1,78	180,14	180,48	0,00	0,33	182,98	182,46	0,51	67,56	47,7	9,86	0,06	-0,86	24,0			
06.03	1,82	182,31	182,67	0,00	0,35	185,26	184,72	0,53	68,27	48,3	9,97	0,04	-0,86	24,0			
07.03	2,02	183,35	183,71	0,00	0,37	186,65	185,99	0,65	61,78	50,78	11,01	0,03	-0,87	24,0			
08.03	2,15	183,04	183,43	0,00	0,38	186,86	185,91	0,74	84,73	53,02	11,72	0,03	-0,87	24,0			
09.03	1,72	181,43	181,81	0,00	0,38	184,28	183,81	0,44	57,15	47,67	9,48	0,03	-0,86	24,0			
10.03	2,05	180,04	180,41	0,00	0,37	183,38	182,71	0,68	82,81	51,37	11,44	0,03	-0,87	24,0			
11.03	2,00	179,91	180,20	0,00	0,29	183,16	182,44	0,72	61,85	50,74	11,1	0,02	-0,87	24,0			
12.03	1,46	180,42	180,72	0,00	0,29	182,77	182,41	0,36	51,98	43,89	8,09	0,04	-0,86	24,0			
13.03	1,95	180,09	180,41	0,00	0,33	183,23	182,58	0,65	60,77	49,92	10,85	0,03	-0,88	24,0			
14.03	1,50	180,17	180,47	0,00	0,30	182,66	182,28	0,38	53,61	45,3	8,31	0,03	-0,88	24,0			
15.03	1,38	180,52	180,81	0,00	0,30	182,76	182,47	0,31	51,0	43,38	7,62	0,03	-0,88	24,0			
16.03	1,38	180,89	181,20	0,00	0,31	183,17	182,86	0,29	51,24	43,63	7,61	0,03	-0,88	24,0			
Итого:	57,49	5234,87	5244,48	0,00	9,81	5327,47	0,00	19,43	80,97	49,99	10,98	0,03	-0,87	898,0			

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.02.2023	24:00	93,10	8353,72	8369,36	1104,00
16.03.2023	24:00	150,59	13588,58	13613,84	1800,00
ИТОГО:		57,49	5234,87	5244,48	696,00

Классификация ошибок:
 Q - отклонение по T1-T2
 G - отклонение по Gm1, Gm2
 E - функциональный отказ
 U - отключены датчики

Точ.	=	Тнар.	+	Тсб.лит.	+	Тгр.отк.	+	Tdt<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	Tдо.
696,00	=	696,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчет: Q = 57,49 Гкал



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации



$Z Q = 57,49 + 56,383 = 113,873$ Гкал.