

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес "Московское шоссе, д.42 введ 2"
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2"
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 383970

Версия 02.30
 Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Сп : 10 л/Имп

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		М1-М2 утечка	Ви	Температура, °C		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2			М2-М1 подмес	t1			t2
16.02.23	1.956	172.0723	172.0039	0.0684	0.00	61.25	49.88	0.00	24.00	
17.02.23	2.454	172.1943	172.0527	0.1416	0.00	69.54	55.29	0.00	24.00	
18.02.23	2.407	172.2705	172.1045	0.1660	0.00	68.74	54.76	0.00	24.00	
19.02.23	2.285	172.3359	172.1689	0.1670	0.00	66.71	53.45	0.00	24.00	
20.02.23	2.006	172.3369	172.1631	0.1738	0.00	62.14	50.50	0.00	24.00	
21.02.23	2.519	171.9014	171.6992	0.2021	0.00	70.87	56.22	0.00	24.00	
22.02.23	2.481	172.1855	171.9717	0.2139	0.00	69.17	54.76	0.00	24.00	
23.02.23	2.501	172.2900	172.0693	0.2207	0.00	69.21	54.69	0.00	24.00	
24.02.23	2.265	171.9736	171.7686	0.2051	0.00	66.41	53.24	0.00	24.00	
25.02.23	1.666	172.4707	172.2383	0.2344	0.00	56.48	46.82	0.00	24.00	
26.02.23	1.580	172.5586	172.3164	0.2422	0.00	54.34	45.17	0.00	24.00	
27.02.23	2.064	172.0996	171.8887	0.2109	0.00	62.52	50.52	0.00	24.00	
28.02.23	2.021	172.0586	171.8369	0.2217	0.00	62.31	50.56	0.00	24.00	
01.03.23	2.020	172.2432	172.0313	0.2119	0.00	62.00	50.27	0.00	24.00	
02.03.23	1.852	172.2510	172.0166	0.2344	0.00	59.47	48.71	0.00	24.00	
03.03.23	1.663	172.3223	172.1045	0.2178	0.00	56.06	46.40	0.00	24.00	
04.03.23	1.785	172.2559	172.0479	0.2080	0.00	58.83	48.46	0.00	24.00	
05.03.23	1.726	172.1133	171.8867	0.2266	0.00	57.55	47.52	0.00	24.00	
06.03.23	1.772	174.0674	173.8359	0.2314	0.00	58.23	48.05	0.00	24.00	
07.03.23	1.974	175.1807	174.9688	0.2119	0.00	61.76	50.49	0.00	24.00	
08.03.23	2.115	175.0332	174.7900	0.2432	0.00	64.89	52.80	0.00	24.00	
09.03.23	1.698	173.4854	173.2764	0.2090	0.00	57.09	47.29	0.00	24.00	
10.03.23	2.019	172.1963	172.0156	0.1807	0.00	62.75	51.02	0.00	24.00	
11.03.23	1.990	172.1191	171.8965	0.2227	0.00	62.05	50.48	0.00	24.00	
12.03.23	1.442	172.4287	172.1914	0.2373	0.00	51.89	43.52	0.00	24.00	
13.03.23	1.930	172.2285	172.0088	0.2197	0.00	60.79	49.58	0.00	24.00	
14.03.23	1.490	172.1768	171.9307	0.2461	0.00	53.84	45.17	0.00	24.00	
15.03.23	1.351	172.4521	172.2021	0.2500	0.00	50.99	43.15	0.00	24.00	
16.03.23	1.352	172.7939	172.5703	0.2236	0.00	51.27	43.44	0.00	24.00	
Итого	56.383	5004.0937	4998.0537	6.0421	0.00	61.00	49.73	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	Ви	Тр

16.03.23 24:00	147.011	13042.32	13336.26	0.00	1800.00
16.02.23 00:00	90.628	8038.22	8038.51	0.00	1104.00
Итого	56.383	5004.10	4998.05	0.00	696.00

Отчетный период — 696.00_час. Период норм. работы — 696.00_час.

Период отключения питания (U) — 0.000_час. Период функц. отказа (E) — 0.000_час.
 Период $t1-t2 < min$ (D) — 0.000_час. Период G-min (g) — 0.000_час.
 Период $G > max$ (G) — 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

