

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосквы"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	383929
Адрес дома:	ул Московское шоссе 44 стр. 66а/2,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Гр. час	Классифик. ошиБок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.02	1,89	148,48	148,50	0,00	0,02	151,09	150,19	0,90	61,65	48,89	12,76	6,85	6,16	24,0	
17.02	2,35	148,42	148,48	0,00	0,02	151,72	150,49	1,23	69,94	54,13	15,81	6,84	6,15	24,0	
18.02	2,29	148,58	148,58	0,00	0,00	151,75	150,54	1,20	68,64	53,24	15,4	6,84	6,15	24,0	
19.02	2,18	148,84	148,63	0,01	0,00	151,88	150,63	1,13	66,73	52,07	14,66	6,85	6,16	24,0	
20.02	1,94	148,56	148,54	0,02	0,00	151,28	150,28	0,98	62,72	49,63	13,09	6,85	6,16	24,0	
21.02	2,39	148,11	148,11	0,00	0,00	151,49	150,20	1,29	71,67	54,92	16,15	6,83	6,15	24,0	
22.02	2,35	148,52	148,52	0,00	0,00	151,77	150,52	1,25	68,35	53,48	15,86	6,84	6,15	24,0	
23.02	2,37	148,53	148,52	0,01	0,00	151,78	150,52	1,27	69,48	53,54	15,94	6,85	6,16	24,0	
24.02	2,11	148,29	148,26	0,03	0,00	151,25	150,13	1,12	65,98	51,78	14,23	6,85	6,16	24,0	
25.02	1,57	148,81	148,74	0,07	0,00	151,02	150,23	0,79	58,28	45,72	10,53	6,86	6,17	24,0	
26.02	1,53	148,98	148,92	0,06	0,00	151,08	150,33	0,75	54,84	44,54	10,3	6,87	6,17	24,0	
27.02	1,86	148,60	148,58	0,03	0,00	151,31	150,31	1,00	62,85	49,85	13,19	6,85	6,16	24,0	
28.02	1,90	148,71	148,68	0,02	0,00	151,36	150,40	0,96	62,15	49,36	12,79	6,85	6,16	24,0	
01.03	1,92	148,81	148,80	0,00	0,00	151,48	150,53	0,95	62,36	49,48	12,89	6,85	6,16	24,0	
02.03	1,74	148,86	148,86	0,02	0,00	151,31	150,47	0,85	59,39	47,67	11,72	6,86	6,17	24,0	
03.03	1,58	148,97	148,93	0,03	0,00	151,17	150,42	0,75	56,25	45,62	10,62	6,86	6,16	24,0	
04.03	1,60	148,80	148,80	0,00	0,00	151,20	150,41	0,79	58,95	47,56	11,39	6,86	6,17	24,0	
05.03	1,65	148,73	148,72	0,00	0,00	151,03	150,27	0,77	57,76	46,67	11,09	6,86	6,17	24,0	
06.03	1,70	150,65	150,85	0,00	0,02	153,03	152,25	0,77	58,54	47,26	11,28	6,71	6,2	24,0	
07.03	1,88	151,31	151,35	0,00	0,04	153,96	153,11	0,86	62,62	49,6	12,42	6,72	6,21	24,0	
08.03	1,88	151,10	151,14	0,00	0,04	154,01	153,04	0,97	64,58	51,44	13,13	6,71	6,2	24,0	
09.03	1,81	149,65	149,68	0,00	0,01	151,96	151,22	0,74	57,48	46,7	10,78	6,84	6,14	24,0	
10.03	1,82	148,73	148,77	0,00	0,04	151,46	150,55	0,91	63,13	50,26	12,88	6,86	6,17	24,0	
11.03	1,85	148,62	148,63	0,00	0,00	151,23	150,34	0,90	61,63	49,19	12,44	6,86	6,17	24,0	
12.03	1,39	149,10	149,06	0,04	0,00	151,04	150,39	0,64	52,37	43,06	9,31	6,86	6,18	24,0	
13.03	1,81	148,72	148,75	0,00	0,03	151,27	150,43	0,84	60,9	48,75	12,14	6,87	6,17	24,0	
14.03	1,38	148,90	148,87	0,03	0,00	150,90	150,26	0,64	53,36	44,06	9,29	6,87	6,17	24,0	
15.03	1,28	149,19	149,14	0,05	0,00	151,03	150,44	0,59	51,14	42,54	8,6	6,88	6,18	24,0	
16.03	1,28	149,28	149,28	0,01	0,00	151,14	150,59	0,55	61,33	42,77	8,56	6,86	6,15	24,0	
Итого:	53,50	4320,63	4320,43	0,43	0,23	4395,78	0,00	26,41	61,12	48,74	12,38	6,86	6,17	696,0	

Показания интеграторов счётчиков:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
15.02.2023	24:00	86,74	6869,39	6873,93	1104,00
16.03.2023	24:00	140,24	11190,02	11194,36	1800,00
ИТОГО:		53,50	4320,63	4320,43	696,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min

G - отключение по Gmin, Gmax

E - функциональный отказ

U - отключение питания

Тотч.	- Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<mi	- TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
696,00	= 696,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 53,5 Гкал

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

