

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес "Московское шоссе, д. 46"
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2"
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика "383986"

Свод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/мин

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с "16.02.2023" по "16.03.2023"

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		М1	М2	М1-М2 утечка	VI	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2		
16.02.23	4.344	279.5264	273.1846	6.3418	0.00	61.71	46.17	15.54	0.00	24.00	
17.02.23	5.373	280.0801	273.6855	6.3945	0.00	70.08	50.89	19.18	0.00	24.00	
18.02.23	5.262	280.1553	273.6758	6.4795	0.00	69.26	50.48	18.78	0.00	24.00	
19.02.23	5.014	280.1455	273.7109	6.4346	0.00	67.23	49.34	17.89	0.00	24.00	
20.02.23	4.441	279.7090	273.3711	6.3379	0.00	62.63	46.75	15.88	0.01	23.99	U
21.02.23	5.483	279.4639	273.0869	6.3770	0.00	71.42	51.80	19.62	0.00	24.00	
22.02.23	5.378	278.8877	273.4619	6.4258	0.00	69.70	50.49	19.21	0.00	24.00	
23.02.23	5.414	280.0664	273.6768	6.3896	0.00	69.74	50.41	19.33	0.00	24.00	
24.02.23	4.983	279.4961	273.1367	6.3594	0.00	66.90	49.08	17.82	0.00	24.00	
25.02.23	3.754	279.6914	273.3770	6.3145	0.00	56.88	43.46	13.42	0.00	24.00	
26.02.23	3.569	279.8506	273.5366	6.3139	0.00	54.78	42.03	12.75	0.00	24.00	
27.02.23	4.545	279.5664	273.0264	6.4072	0.00	63.02	46.76	16.26	0.00	24.00	
28.02.23	4.451	279.4336	273.0264	6.4072	0.00	62.78	46.85	15.93	0.00	24.00	
01.03.23	4.414	279.5996	273.1836	6.4160	0.00	62.47	46.69	15.78	0.00	24.00	
02.03.23	4.102	279.5781	273.1758	6.4023	0.00	59.90	45.23	14.67	0.00	24.00	
03.03.23	3.699	279.6523	273.2656	6.3867	0.00	56.48	43.25	13.22	0.00	24.00	
04.03.23	3.980	279.6387	273.2402	6.3984	0.00	59.27	45.04	14.23	0.00	24.00	
05.03.23	3.852	279.2949	272.9355	6.3594	0.00	58.00	44.21	13.79	0.00	24.00	
06.03.23	3.975	282.6582	276.2266	6.4316	0.00	58.68	44.62	14.06	0.00	24.00	
07.03.23	4.406	284.7109	278.1855	6.5254	0.00	62.23	46.76	15.48	0.00	24.00	
08.03.23	4.717	284.4727	277.9121	6.5605	0.00	65.34	48.76	16.58	0.00	24.00	
09.03.23	3.816	281.5195	275.1074	6.4121	0.00	57.54	43.98	13.55	0.00	24.00	
10.03.23	4.491	279.7598	273.3770	6.3828	0.00	63.23	47.17	16.05	0.00	24.00	
11.03.23	4.410	279.4434	273.0137	6.4297	0.00	62.49	46.72	15.78	0.00	24.00	
12.03.23	3.264	279.5098	273.1719	6.3379	0.00	52.32	40.65	11.68	0.00	24.00	
13.03.23	4.259	279.6699	273.2695	6.4004	0.00	61.25	46.02	15.23	0.00	24.00	
14.03.23	3.369	279.2910	272.9258	6.3652	0.00	54.17	42.11	12.06	0.00	24.00	
15.03.23	3.081	279.5098	273.1758	6.3340	0.00	51.36	40.34	11.02	0.00	24.00	
16.03.23	3.086	279.8809	273.4922	6.3887	0.00	51.64	40.62	11.02	0.00	24.00	
Итого	124.933	8125.2617	7939.8145	185.4472	0.00	61.47	46.09	15.37	0.01	695.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	VI	Тр

16.03.23 24:00	326.377	21046.89	20366.58	0.00	1799.99
16.02.23 00:00	201.445	12921.63	12626.76	0.00	1104.00
Итого	124.933	8125.26	7939.81	0.00	695.99

Этчетный период — 696.00_час.

Период норм. работы — 695.99_час

Период отключения питания (U) 0.010_час.
 период t1-t2 < min (D) 0.000_час.
 период G>max (G) 0.000_час.

Период функц.отказа (E) 0.000_час
 период G<min (g) 0.000_час

Представитель абонента

Представитель теллоснабжающей организации



Q = 124,9341 час