

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2023 по 16.03.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47АТеплосчетчик МКТС: № 051048-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	1.692	178.36	179.78	-1.42	61.1	51.6	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.02.23	2.115	178.33	179.75	-1.42	69.3	57.4	11.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.02.23	2.056	178.31	179.65	-1.35	68.7	57.2	11.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.02.23	1.952	178.41	179.76	-1.35	66.6	55.7	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.02.23	1.726	178.50	179.84	-1.33	61.9	52.2	9.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.02.23	2.148	177.91	179.18	-1.27	70.7	58.7	12.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.02.23	2.121	178.22	179.50	-1.28	69.1	57.2	11.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.02.23	2.138	178.34	179.64	-1.30	69.1	57.1	12.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.02.23	1.956	178.06	179.37	-1.31	66.4	55.4	11.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.02.23	1.439	178.51	179.89	-1.38	56.4	48.3	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.02.23	1.343	178.42	179.82	-1.40	54.2	46.6	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.02.23	1.761	177.67	179.05	-1.39	62.3	52.4	9.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.02.23	1.738	178.06	179.52	-1.46	62.3	52.5	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.03.23	1.722	178.22	179.69	-1.46	61.8	52.1	9.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.03.23	1.585	177.91	179.36	-1.46	59.4	50.5	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.03.23	1.413	178.01	179.48	-1.46	55.9	47.9	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.03.23	1.530	178.23	179.69	-1.46	58.7	50.1	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.03.23	1.475	178.03	179.52	-1.49	57.4	49.1	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.03.23	1.522	180.10	181.65	-1.55	58.1	49.6	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.03.23	1.699	181.33	182.91	-1.57	61.6	52.2	9.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.03.23	1.838	181.11	182.66	-1.55	64.8	54.7	10.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.03.23	1.449	179.63	181.19	-1.56	56.9	48.8	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.03.23	1.742	178.27	179.79	-1.52	62.5	52.7	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.03.23	1.695	178.10	179.54	-1.44	62.1	52.5	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.03.23	1.208	178.40	179.88	-1.47	51.7	44.9	6.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.03.23	1.642	178.24	179.74	-1.50	60.7	51.4	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.03.23	1.277	178.12	179.66	-1.54	53.8	46.7	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.03.23	1.151	178.29	179.85	-1.56	50.8	44.3	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.03.23	1.163	179.66	181.20	-1.54	51.1	44.6	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	48.297	5178.75	5220.54	-41.78	60.9	51.5	9.3	4.0	4.0	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	516.721	60498.89	60894.97	11191.91
15.02.23 24:00	468.423	55320.14	55674.43	10495.91
Итого:	48.297	5178.75	5220.54	696.00

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 696.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Дт)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36