

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с **16.02.2023** по **16.03.2023**Потребитель: **ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"**Адрес объекта: **ул. Новая 12**Теплосчетчик МКТС: **№ 018367-1**Версия МКТС: **2.67**Формула расчета тепла:  **$Q = M1(h1-h2)$** 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	1.583	99.42	99.12	0.29	62.2	46.3	15.9	6.8	6.4	24.00	0.00	
17.02.23	1.776	97.54	97.24	0.30	66.3	48.1	18.2	6.8	6.4	24.00	0.00	
18.02.23	1.844	97.49	97.18	0.31	68.3	49.4	18.9	6.7	6.4	24.00	0.00	
19.02.23	1.749	97.52	97.22	0.31	66.4	48.5	18.0	6.8	6.5	24.00	0.00	
20.02.23	1.513	93.49	93.22	0.27	61.5	45.3	16.2	6.7	6.4	24.00	0.00	
21.02.23	1.916	90.94	90.65	0.29	70.8	49.7	21.1	6.6	6.4	24.00	0.00	
22.02.23	2.281	91.54	91.22	0.32	78.7	53.8	24.9	6.5	6.2	24.00	0.00	
23.02.23	2.120	97.00	96.68	0.33	74.4	52.5	21.8	6.6	6.3	24.00	0.00	
24.02.23	1.734	100.06	99.76	0.30	66.0	48.7	17.3	6.8	6.4	24.00	0.00	
25.02.23	1.281	100.32	100.05	0.26	55.6	42.8	12.8	6.8	6.4	24.00	0.00	
26.02.23	1.249	100.35	100.09	0.26	54.6	42.1	12.5	6.7	6.3	24.00	0.00	
27.02.23	1.530	100.21	99.94	0.28	60.9	45.7	15.3	6.8	6.4	24.00	0.00	
28.02.23	1.574	100.18	99.89	0.29	62.0	46.3	15.7	6.8	6.4	24.00	0.00	
01.03.23	1.362	100.15	99.87	0.28	56.6	43.0	13.6	6.4	6.1	24.00	0.00	
02.03.23	1.483	96.90	96.63	0.27	60.5	45.2	15.3	6.7	6.4	24.00	0.00	
03.03.23	1.232	97.70	97.44	0.27	54.7	42.0	12.6	6.7	6.4	24.00	0.00	
04.03.23	1.304	97.64	97.36	0.28	56.5	43.2	13.4	6.7	6.4	24.00	0.00	
05.03.23	1.383	97.61	97.32	0.29	58.4	44.3	14.2	6.8	6.4	24.00	0.00	
06.03.23	1.419	97.60	97.31	0.29	59.1	44.5	14.6	6.6	6.3	24.00	0.00	
07.03.23	1.496	97.57	97.27	0.30	61.0	45.7	15.3	6.8	6.4	24.00	0.00	
08.03.23	1.408	97.61	97.32	0.29	59.4	44.9	14.4	6.9	6.5	24.00	0.00	
09.03.23	1.366	97.62	97.34	0.28	58.0	44.0	14.0	6.7	6.4	24.00	0.00	
10.03.23	1.539	97.54	97.22	0.31	62.0	46.2	15.8	6.8	6.4	24.00	0.00	
11.03.23	1.534	97.51	97.21	0.30	62.2	46.4	15.8	6.9	6.6	24.00	0.00	
12.03.23	1.216	97.65	97.39	0.26	54.7	42.2	12.5	6.6	6.3	24.00	0.00	
13.03.23	1.415	97.90	97.62	0.28	59.2	44.8	14.5	6.7	6.4	24.00	0.00	
14.03.23	1.159	98.42	98.15	0.27	53.3	41.5	11.8	6.6	6.2	24.00	0.00	
15.03.23	0.997	101.83	101.57	0.26	49.1	39.3	9.8	6.4	6.1	24.00	0.00	
16.03.23	1.039	105.51	105.21	0.31	50.0	40.1	9.9	6.5	6.1	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>43.504</b>	<b>2842.84</b>	<b>2834.49</b>	<b>8.35</b>	<b>60.6</b>	<b>45.3</b>	<b>15.3</b>	<b>6.7</b>	<b>6.4</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	69.077	4441.18	4426.61	1112.65
15.02.23 24:00	25.573	1598.34	1592.12	416.65
<b>Итого:</b>	<b>43.504</b>	<b>2842.84</b>	<b>2834.49</b>	<b>696.00</b>

Отчетный период: **696.00 ч**Время работы: **696.00 ч**Суммарное время отказа: **0.00 ч** = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не)  $Gv < \min(DG)$   $Gv > \max(DG)$   $dt < \min(Dt)$ Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**