

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2023 по 16.03.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 16Теплосчетчик МКТС: № 051072-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	2.961	272.78	272.23	0.55	63.8	52.9	10.8	6.9	6.1	24.00	0.00	
17.02.23	3.346	267.66	267.12	0.54	68.0	55.5	12.5	6.9	6.0	24.00	0.00	
18.02.23	3.492	267.45	266.98	0.46	70.0	57.0	13.0	6.8	6.0	24.00	0.00	
19.02.23	3.325	267.58	267.09	0.49	68.1	55.7	12.4	6.9	6.1	24.00	0.00	
20.02.23	2.852	256.08	255.62	0.46	63.1	52.0	11.1	6.8	6.0	24.00	0.00	
21.02.23	3.647	247.93	247.45	0.49	72.9	58.2	14.7	6.7	6.0	24.00	0.00	
22.02.23	4.357	248.04	247.55	0.49	81.1	63.5	17.5	6.6	5.9	24.00	0.00	
23.02.23	4.020	263.12	262.68	0.44	76.4	61.2	15.3	6.7	5.9	24.00	0.00	
24.02.23	3.269	271.70	271.29	0.41	67.7	55.6	12.0	6.9	6.0	24.00	0.00	
25.02.23	2.363	272.02	271.66	0.35	56.8	48.1	8.7	6.9	6.0	24.00	0.00	
26.02.23	2.311	272.06	271.70	0.36	55.9	47.4	8.5	6.8	5.9	24.00	0.00	
27.02.23	2.865	271.95	271.55	0.41	62.4	51.9	10.5	6.9	6.0	24.00	0.00	
28.02.23	2.943	272.30	271.91	0.38	63.5	52.8	10.8	6.9	6.1	24.00	0.00	
01.03.23	2.526	271.48	271.17	0.31	58.1	48.8	9.3	6.5	5.7	24.00	0.00	
02.03.23	2.776	263.80	263.51	0.29	61.9	51.4	10.5	6.8	6.0	24.00	0.00	
03.03.23	2.279	266.71	266.41	0.30	55.9	47.4	8.5	6.8	6.0	24.00	0.00	
04.03.23	2.433	266.59	266.25	0.33	57.8	48.7	9.1	6.8	6.0	24.00	0.00	
05.03.23	2.589	266.55	266.20	0.36	59.8	50.1	9.7	6.9	6.0	24.00	0.00	
06.03.23	2.653	266.56	266.17	0.39	60.5	50.6	9.9	6.7	5.9	24.00	0.00	
07.03.23	2.813	266.47	266.07	0.40	62.5	51.9	10.6	6.9	6.1	24.00	0.00	
08.03.23	2.669	266.59	266.23	0.36	60.7	50.7	10.0	7.0	6.2	24.00	0.00	
09.03.23	2.573	266.59	266.19	0.41	59.4	49.7	9.6	6.8	6.0	24.00	0.00	
10.03.23	2.901	266.45	266.07	0.38	63.5	52.7	10.9	6.9	6.0	24.00	0.00	
11.03.23	2.890	266.45	266.03	0.41	63.6	52.8	10.8	7.0	6.2	24.00	0.00	
12.03.23	2.287	266.58	266.20	0.38	56.0	47.4	8.6	6.7	5.9	24.00	0.00	
13.03.23	2.662	267.43	267.04	0.38	60.6	50.7	10.0	6.9	6.0	24.00	0.00	
14.03.23	2.184	268.69	268.30	0.39	54.5	46.3	8.1	6.7	5.8	24.00	0.00	
15.03.23	1.879	278.02	277.61	0.41	50.1	43.3	6.8	6.5	5.6	24.00	0.00	
16.03.23	1.946	288.26	287.83	0.42	51.0	44.2	6.7	6.6	5.7	24.00	0.00	
Итого:	81.813	7753.87	7742.11	11.76	62.1	51.6	10.5	6.8	6.0	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	830.353	106671.92	106485.17	11721.29
15.02.23 24:00	748.540	98918.05	98743.06	11025.29
Итого:	81.813	7753.87	7742.11	696.00

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 696.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(DG)}} + \frac{0.00}{\text{dt<min (Dt)}}$ Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktSPrnt, версия: 1.36