

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2023 по 16.03.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Новая д.2Теплосчетчик МКТС: № 013480-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.э., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	2.950	346.00	346.34	-0.30	59.4	50.9	8.5	6.9	4.0	24.00	0.00	
17.02.23	3.287	326.56	326.75	-0.23	63.0	53.0	10.0	6.7	4.0	24.00	0.00	
18.02.23	3.309	316.00	315.03	0.96	65.5	55.1	10.4	6.7	4.0	24.00	0.00	
19.02.23	3.225	327.38	327.63	-0.24	62.8	52.9	9.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
20.02.23	2.875	327.50	327.78	-0.28	58.8	50.0	8.7	6.7	4.0	24.00	0.00	
21.02.23	3.642	327.31	327.56	-0.21	67.1	56.0	11.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
22.02.23	4.375	327.00	327.06	-0.12	74.9	61.6	13.3	6.6	4.0	24.00	0.00	
23.02.23	4.118	326.94	327.13	-0.13	72.4	59.9	12.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
24.02.23	3.200	326.69	326.84	-0.17	62.9	53.1	9.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
25.02.23	2.363	326.88	327.06	-0.21	53.4	46.2	7.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
26.02.23	2.360	327.25	327.47	-0.23	52.6	45.5	7.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
27.02.23	2.910	344.81	345.00	-0.19	58.1	49.7	8.4	6.9	4.0	24.00	0.00	
28.02.23	2.976	335.31	335.50	-0.18	59.2	50.3	8.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
01.03.23	2.556	341.75	342.03	-0.24	53.8	46.3	7.4	6.5	4.0	23.91	0.09	Dt
02.03.23	2.858	355.75	355.91	-0.21	57.6	49.6	8.0	6.9	4.0	24.00	0.00	
03.03.23	2.451	354.94	355.19	-0.23	53.2	46.3	6.8	6.9	4.0	24.00	0.00	
04.03.23	2.574	350.88	351.09	-0.23	55.3	48.0	7.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
05.03.23	2.761	350.56	350.75	-0.20	57.3	49.4	7.8	6.9	4.0	24.00	0.00	
06.03.23	2.774	350.44	350.66	-0.21	57.4	49.5	7.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
07.03.23	2.880	350.50	350.72	-0.22	58.7	50.5	8.2	6.9	4.0	24.00	0.00	
08.03.23	2.685	334.13	334.31	-0.17	57.3	49.3	8.0	6.9	4.0	24.00	0.00	
09.03.23	2.632	323.63	323.78	-0.18	56.4	48.3	8.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
10.03.23	2.966	323.19	323.41	-0.17	60.3	51.2	9.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
11.03.23	2.890	323.44	323.59	-0.17	59.6	50.7	8.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
12.03.23	2.281	348.94	349.16	-0.22	51.8	45.3	6.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
13.03.23	2.802	367.69	367.81	-0.18	57.4	49.9	7.6	7.0	4.0	24.00	0.00	
14.03.23	2.298	370.38	370.59	-0.19	52.3	46.1	6.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
15.03.23	2.006	371.50	371.78	-0.24	48.8	43.5	5.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
16.03.23	2.046	377.25	377.44	-0.24	49.2	43.9	5.4	6.7	4.0	24.00	0.00	
Итого:	83.051	9880.56	9885.38	-4.82	58.3	50.0	8.4	6.8	4.0	695.91	0.09	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	3707.201	547142.31	517716.66	60781.76
15.02.23 24:00	3624.150	537261.75	507831.28	60085.86
Итого:	83.051	9880.56	9885.38	695.91

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 695.91 чСуммарное время отказа: 0.09 ч =
$$0.00 \text{ (Откл.эл-пит.(Эл))} + 0.00 \text{ (Неисправ.(Не))} + 0.00 \text{ (Gv<min (ДГ))} + 0.00 \text{ (Gv>max(ДГ))} + 0.09 \text{ (dt<min (Dt))}$$
Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36 $Q = 83,062 \text{ Ткал}$