

Юридическая ООО "Управдом Юг Подмоскowlя" Номер договора _____
 адрес ул. Новая, д. 25 Телефон _____
 ип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363832
 дата последней поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	VI	М2-М1 подмес	Т1	Т2	Т1-Т2			нераб. ТН
16.02.23	3.001	191.6826	191.2148	0.4678	0.00	-	63.98	48.32	15.66	0.00	24.00	
17.02.23	3.437	189.2354	188.7266	0.5088	0.00	-	69.54	51.38	18.16	0.00	24.00	
18.02.23	3.353	189.3164	188.8115	0.5049	0.00	-	68.37	50.65	17.72	0.00	24.00	
19.02.23	3.113	189.3789	188.8818	0.4971	0.00	-	65.93	49.50	16.44	0.00	24.00	
20.02.23	2.921	177.8330	177.2520	0.5811	0.00	-	64.16	47.73	16.43	0.00	24.00	
21.02.23	3.831	175.0576	174.4248	0.6328	0.00	-	75.57	53.69	21.88	0.00	24.00	
22.02.23	4.231	174.9688	174.3633	0.6055	0.00	-	80.59	56.42	24.17	0.00	24.00	
23.02.23	3.730	190.0146	189.5215	0.4932	0.00	-	73.51	53.89	19.63	0.00	24.00	
24.02.23	3.022	192.1982	191.9219	0.2763	0.00	-	64.60	48.88	15.73	0.00	24.00	
25.02.23	2.276	192.4287	191.6709	0.7578	0.00	-	55.16	43.33	11.83	0.00	24.00	
26.02.23	2.482	192.4043	191.8848	0.5195	0.00	-	57.05	44.15	12.90	0.00	24.00	
27.02.23	2.948	192.2061	191.7070	0.4990	0.00	-	63.03	47.71	15.34	0.00	24.00	
28.02.23	2.848	192.2393	191.7363	0.5029	0.00	-	62.03	47.22	14.81	0.00	24.00	
01.03.23	2.560	189.0107	188.4619	0.5488	0.00	-	58.21	44.67	13.55	0.00	24.00	
02.03.23	2.656	188.6621	188.1270	0.5352	0.00	-	60.20	46.12	14.08	0.00	24.00	
03.03.23	2.331	188.6006	188.0918	0.5088	0.00	-	56.02	43.66	12.36	0.00	24.00	
04.03.23	2.429	188.5547	188.0225	0.5322	0.00	-	57.43	44.54	12.89	0.00	24.00	
05.03.23	2.610	188.4766	187.9570	0.5195	0.00	-	59.69	45.84	13.85	0.00	24.00	
06.03.23	2.759	188.4590	187.9219	0.5371	0.00	-	61.29	46.65	14.64	0.00	24.00	
07.03.23	2.811	188.4961	187.9639	0.5322	0.00	-	62.05	47.14	14.92	0.00	24.00	
08.03.23	2.553	188.5918	188.0332	0.5586	0.00	-	59.00	45.46	13.54	0.00	24.00	
09.03.23	2.636	188.4863	187.9541	0.5322	0.00	-	60.07	46.08	13.99	0.00	24.00	
10.03.23	2.930	188.3477	187.8047	0.5430	0.00	-	63.87	48.31	15.56	0.00	24.00	
11.03.23	2.668	188.4746	187.9258	0.5488	0.00	-	60.68	46.52	14.16	0.00	24.00	
12.03.23	2.406	188.5215	188.0127	0.5088	0.00	-	57.20	44.44	12.76	0.00	24.00	
13.03.23	2.665	189.4863	188.9189	0.5674	0.00	-	60.36	46.29	14.07	0.00	24.00	
14.03.23	2.006	190.1006	189.5488	0.5518	0.00	-	51.72	41.17	10.55	0.00	24.00	
15.03.23	1.883	199.9307	199.4844	0.4463	0.00	-	49.85	40.44	9.42	0.00	24.00	
16.03.23	1.979	203.8447	203.4863	0.3584	0.00	-	51.35	41.64	9.71	0.00	24.00	
Итого	81.074	5485.0078	5469.8320	15.1758	0.00	0.0000	61.67	46.89	14.78	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	VI	Тр

16.02.23 24:00	230.044	14184.48	14148.16	0.00	1800.00
16.02.23 00:00	129.570	8699.47	8678.32	0.00	1104.00
Итого	81.074	5485.01	5469.83	0.00	696.00

Итоговый период — 696.00_час. Период норм. работы — 696.00_час.

Период отключения питания (U) — 0.000_час. Период функц.отказа (E) — 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) — 0.000_час. Период G-min (G) — 0.000_час.
 период G>max (G) — 0.000_час.

Представитель бонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

