

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2023 по 16.03.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Новая д.3Теплосчетчик МКТС: № 051106-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	1.708	216.79	218.54	-1.74	59.3	51.4	7.9	6.8	6.1	24.00	0.00	
17.02.23	1.910	204.83	206.50	-1.67	62.9	53.6	9.3	6.7	6.3	24.00	0.00	
18.02.23	2.018	208.13	209.91	-1.79	65.4	55.7	9.7	6.7	6.2	24.00	0.00	
19.02.23	1.856	204.19	205.82	-1.63	62.5	53.5	9.1	6.8	6.3	24.00	0.00	
20.02.23	1.653	204.18	205.71	-1.53	58.7	50.6	8.1	6.7	6.2	24.00	0.00	
21.02.23	2.123	204.14	205.90	-1.76	66.9	56.5	10.4	6.7	6.2	24.00	0.00	
22.02.23	2.536	203.86	205.87	-2.00	74.7	62.3	12.4	6.7	6.0	24.00	0.00	
23.02.23	2.377	204.14	206.06	-1.92	72.2	60.5	11.6	6.6	5.9	24.00	0.00	
24.02.23	1.860	204.03	205.64	-1.61	62.7	53.5	9.1	6.8	6.1	24.00	0.00	
25.02.23	1.380	203.92	205.25	-1.34	53.3	46.5	6.7	6.7	5.1	24.00	0.00	
26.02.23	1.373	203.93	205.22	-1.29	52.5	45.8	6.7	6.7	4.0	24.00	0.00	
27.02.23	1.675	214.73	216.32	-1.58	58.0	50.2	7.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
28.02.23	1.720	208.78	210.30	-1.52	59.0	50.8	8.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
01.03.23	1.468	213.71	215.16	-1.44	53.6	46.7	6.8	6.4	5.0	24.00	0.00	
02.03.23	1.633	220.93	222.59	-1.66	57.4	50.0	7.4	6.8	6.0	24.00	0.00	
03.03.23	1.401	220.38	221.90	-1.52	53.1	46.7	6.4	6.8	6.0	24.00	0.00	
04.03.23	1.485	217.89	219.47	-1.58	55.1	48.3	6.8	6.8	6.0	24.00	0.00	
05.03.23	1.583	217.79	219.43	-1.64	57.1	49.9	7.3	6.8	6.0	24.00	0.00	
06.03.23	1.592	217.74	219.39	-1.65	57.2	49.9	7.3	6.7	5.9	24.00	0.00	
07.03.23	1.656	217.76	219.45	-1.69	58.5	50.9	7.6	6.8	6.0	24.00	0.00	
08.03.23	1.544	207.90	209.42	-1.52	57.1	49.7	7.4	6.8	6.1	24.00	0.00	
09.03.23	1.528	201.36	202.74	-1.38	56.3	48.7	7.6	6.6	5.9	24.00	0.00	
10.03.23	1.716	201.28	202.79	-1.52	60.2	51.7	8.5	6.7	5.9	24.00	0.00	
11.03.23	1.646	201.24	202.73	-1.49	59.3	51.2	8.2	6.8	6.1	24.00	0.00	
12.03.23	1.307	216.98	218.46	-1.48	51.7	45.7	6.0	6.7	5.9	24.00	0.00	
13.03.23	1.607	228.52	230.33	-1.81	57.3	50.3	7.0	7.0	6.1	24.00	0.00	
14.03.23	1.317	230.04	231.72	-1.68	52.1	46.4	5.7	6.8	5.9	24.00	0.00	
15.03.23	1.154	230.51	232.09	-1.59	48.7	43.7	5.0	6.5	5.7	24.00	0.00	
16.03.23	1.173	234.00	235.66	-1.66	49.2	44.2	5.0	6.6	5.4	24.00	0.00	
Итого:	47.997	6163.66	6210.37	-46.70	58.2	50.4	7.8	6.7	5.7	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	232.708	32095.35	32339.12	3633.28
15.02.23 24:00	184.711	25931.68	26128.75	2937.28
Итого:	47.997	6163.66	6210.37	696.00

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 696.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $G_v < \min(DG)$ $G_v > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36