

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2023 по 16.03.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.6Теплосчетчик МКТС: № 010766-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	3.147	325.50	0.00	325.50	59.5	49.9	9.7	7.1	6.3	24.00	0.00	
17.02.23	3.656	309.44	0.00	309.45	64.8	53.0	11.8	7.0	6.3	24.00	0.00	
18.02.23	3.624	311.19	0.00	311.22	65.0	53.4	11.6	7.0	6.3	24.00	0.00	
19.02.23	3.363	308.81	0.00	308.81	62.4	51.5	10.9	7.0	6.3	24.00	0.00	
20.02.23	3.109	308.94	0.00	308.92	59.6	49.6	10.1	7.0	6.3	24.00	0.00	
21.02.23	4.054	308.38	0.00	308.34	69.3	56.2	13.1	7.0	6.3	24.00	0.00	
22.02.23	4.654	307.75	0.00	307.81	75.4	60.3	15.1	6.9	6.2	24.00	0.00	
23.02.23	4.266	308.13	0.00	308.11	71.7	57.9	13.8	6.9	6.2	24.00	0.00	
24.02.23	3.283	308.63	0.00	308.59	61.7	51.0	10.6	7.1	6.4	24.00	0.00	
25.02.23	2.456	308.94	0.00	308.92	52.9	44.9	8.0	7.0	6.3	24.00	0.00	
26.02.23	2.552	308.88	0.00	308.91	53.8	45.5	8.3	7.0	6.2	24.00	0.00	
27.02.23	3.055	328.69	0.00	328.70	58.5	49.3	9.3	7.2	6.3	24.00	0.00	
28.02.23	3.036	311.81	0.00	311.78	59.1	49.3	9.7	7.0	6.3	24.00	0.00	
01.03.23	2.669	313.06	0.00	313.05	55.1	46.6	8.5	6.8	5.9	23.05	0.95	Dt
02.03.23	2.929	334.75	0.00	334.75	57.4	48.7	8.7	7.2	6.3	24.00	0.00	
03.03.23	2.586	334.44	0.00	334.44	53.8	46.0	7.7	7.1	6.3	24.00	0.00	
04.03.23	2.699	331.00	0.00	331.02	55.5	47.3	8.2	7.2	6.3	24.00	0.00	
05.03.23	2.889	330.75	0.00	330.73	57.6	48.9	8.7	7.1	6.3	24.00	0.00	
06.03.23	2.956	330.63	0.00	330.67	58.2	49.3	8.9	7.0	6.2	24.00	0.00	
07.03.23	3.019	330.56	0.00	330.58	58.8	49.7	9.1	7.2	6.4	24.00	0.00	
08.03.23	2.759	312.44	0.00	312.39	56.9	48.0	8.8	7.1	6.4	24.00	0.00	
09.03.23	2.820	305.31	0.00	305.31	57.4	48.2	9.2	6.9	6.2	24.00	0.00	
10.03.23	3.144	305.00	0.00	305.03	61.0	50.7	10.3	7.0	6.3	24.00	0.00	
11.03.23	2.884	305.25	0.00	305.20	58.3	48.8	9.5	7.1	6.4	24.00	0.00	
12.03.23	2.489	334.44	0.00	334.48	53.0	45.6	7.4	7.0	6.1	24.00	0.00	
13.03.23	2.934	347.69	0.00	347.69	57.7	49.3	8.4	7.4	6.4	24.00	0.00	
14.03.23	2.295	349.94	0.00	349.92	51.3	44.8	6.6	7.0	6.0	24.00	0.00	
15.03.23	2.085	350.38	0.00	350.38	49.0	43.1	5.9	6.9	5.9	24.00	0.00	
16.03.23	2.171	358.06	0.00	358.08	49.8	43.7	6.0	7.0	6.0	24.00	0.00	
Итого:	87.583	9328.75	0.00	9328.80	58.6	49.2	9.4	7.0	6.2	695.05	0.95	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	4800.740	633229.81	388525.47	70882.50
15.02.23 24:00	4713.158	623901.06	388525.47	70187.46
Итого:	87.583	9328.75	0.00	695.05

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 695.05 чСуммарное время отказа: 0.95 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.95
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 87,703 Гкал